

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Июль 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Фарфоровская ул., д. 22, лит. Ш
 Обслуживающая организация: Котельная 2 Невская
 Источник: Котельная 2 Невская
 Договор: 9334.038.1
 Стронт. адрес: 20.12.2021
 Телефон: 149770
 Узел учета: Общий 23557
 Коа. УУТЗ: График: 149770

Установленные приборы: ВКТ-7 № 205802
 Вычислитель: ВКТ-7 № 205802
 Подключающий трубопровод (М1) расходомер:
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ
 Подающий ГВС (М3) ПРЭМ
 Циркуляционный ГВС (М4) ПРЭМ
 Подпиточный трубопровод (Уп) ПРЭМ
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот = 0,167 Qвент = 0 Qтеп = 0 Qгвс = M3*(h3-hвх)
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: Gот = 50,7342 Gвент = 0 Gтеп = 0 Qгвс.ср = 0,1342
 Qгвс.ср = 0,061 Qгвс.м = 24,4 Gвс.м =

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УУТЗ поверены до: 20.12.2021
 Термопреобр.: КТСП-Н
 КТСП-Н
 ТСЛ-Н
 Смах = 30
 Smax = 30
 TСП-Н 12
 Qгвс.м = 24,4 Gвс.м =

Дата	ТМ час	НС	М1		М2		DM	Т1		Т2		dT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	DU (излив)	Уплит	Т3	Т4	P3	P4	Qобщ
			Т	°C	Т	°C		°C	°C	кг/см2	кг/см2															
01.07.2020	24.00*		87,56	80,94	6,62	71,36	71,11	0,25	6,80	4,90	6,46	6,46	6,61	6,61	6,61	6,61	6,61	6,61	6,61	6,61	6,61	71,20	71,20	71,20	71,20	0,46
02.07.2020	24.00*		85,69	80,90	4,79	71,03	70,81	0,22	6,80	4,90	4,65	4,65	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	70,47	70,47	70,47	70,47	0,33
03.07.2020	24.00*		86,82	81,52	5,30	71,03	70,79	0,24	6,80	4,90	5,10	5,10	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	70,75	70,75	70,75	70,75	0,36
04.07.2020	24.00*		87,71	82,53	5,18	70,97	70,73	0,24	6,80	4,90	5,03	5,03	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	70,69	70,69	70,69	70,69	0,36
05.07.2020	24.00*		88,92	82,93	5,99	71,34	71,12	0,22	6,80	4,90	5,87	5,87	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02	71,10	71,10	70,96	70,96	0,42
06.07.2020	24.00*		87,09	80,90	6,19	71,36	71,13	0,23	6,80	4,90	6,08	6,08	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	70,96	70,96	70,81	70,81	0,42
07.07.2020	24.00*		85,82	79,70	6,12	70,79	70,55	0,24	6,80	4,90	6,01	6,01	6,17	6,17	6,17	6,17	6,17	6,17	6,17	6,17	6,17	70,80	70,80	70,80	70,80	0,42
08.07.2020	24.00*		85,72	79,90	5,82	71,02	70,78	0,24	6,80	4,90	5,80	5,80	5,94	5,94	5,94	5,94	5,94	5,94	5,94	5,94	5,94	70,80	70,80	70,80	70,80	0,41
09.07.2020	24.00*		86,49	80,56	5,93	71,25	71,01	0,24	6,80	4,90	5,86	5,86	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02	71,01	71,01	71,01	71,01	0,42
10.07.2020	24.00*		86,15	81,48	4,67	71,25	71,01	0,24	6,80	4,90	4,72	4,72	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	70,86	70,86	70,86	70,86	0,33
11.07.2020	24.00*		85,47	81,29	4,18	71,08	70,85	0,23	6,80	4,90	4,17	4,17	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	70,58	70,58	70,58	70,58	0,30
12.07.2020	24.00*		87,22	80,90	6,32	71,29	71,05	0,24	6,80	4,90	6,39	6,39	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52	71,04	71,04	71,04	71,04	0,45
13.07.2020	24.00*		85,70	79,90	5,80	71,57	71,33	0,24	6,80	4,90	5,84	5,84	5,98	5,98	5,98	5,98	5,98	5,98	5,98	5,98	5,98	71,24	71,24	71,07	71,07	0,42
14.07.2020	24.00*		84,78	80,17	4,61	71,54	71,31	0,23	6,80	4,90	4,71	4,71	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	71,07	71,07	70,96	70,96	0,35
15.07.2020	24.00*		87,28	82,50	4,78	71,43	71,21	0,22	6,80	4,90	4,78	4,78	4,89	4,89	4,89	4,89	4,89	4,89	4,89	4,89	4,89	70,96	70,96	70,96	70,96	0,35
16.07.2020	24.00*		89,37	84,79	4,58	71,27	71,04	0,23	6,80	4,90	4,78	4,78	4,89	4,89	4,89	4,89	4,89	4,89	4,89	4,89	4,89	70,96	70,96	70,96	70,96	0,34
17.07.2020	24.00*		88,62	84,68	3,94	71,57	71,34	0,23	6,80	4,90	4,27	4,27	4,35	4,35	4,35	4,35	4,35	4,35	4,35	4,35	4,35	71,21	71,21	71,21	71,21	0,31
18.07.2020	24.00*		87,32	82,48	4,84	71,44	71,21	0,23	6,80	4,90	5,11	5,11	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	72,11	72,11	71,60	71,60	0,36
19.07.2020	24.00*		86,34	81,44	4,90	72,21	71,96	0,25	6,80	4,90	5,19	5,19	5,31	5,31	5,31	5,31	5,31	5,31	5,31	5,31	5,31	71,01	71,01	71,01	71,01	0,37
20.07.2020	24.00*		87,15	81,66	5,49	71,89	71,65	0,24	6,80	4,90	5,83	5,83	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96	71,15	71,15	71,15	71,15	0,42
21.07.2020	24.00*		88,11	83,50	4,61	71,62	71,40	0,22	6,80	4,90	4,97	4,97	5,08	5,08	5,08	5,08	5,08	5,08	5,08	5,08	5,08	71,00	71,00	71,00	71,00	0,35
22.07.2020	24.00*		85,30	81,25	4,05	71,50	71,27	0,23	6,80	4,90	4,32	4,32	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	71,00	71,00	71,00	71,00	0,31
Среднее	24.00		86,85	81,63	5,21	71,36	71,12	0,23	6,80	4,90	5,28	5,28	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	71,02	71,02	71,02	71,02	0,38
Итого	528.00		1910,63	1795,92	114,71	71,36	71,12	0,23	6,80	4,90	116,07	116,07	118,73	118,73	118,73	118,73	118,73	118,73	118,73	118,73	118,73	71,02	71,02	71,02	71,02	8,25

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время: М1, Т; М2, Т; М3, Т; М4, Т; V3, куб.м; V4, куб.м; Уп, Т; Qобщ, Гкал; Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабителя Указ, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 17,98 °С
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 6,16 Гкал
 Объем потребленного теплоснабителя Vгвс изл: 118,73 м.куб

Ответственный за учет тепловой энергии от абонента:
 Представитель «Абонентского управления»
 «Энергосбыт»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 20__Г.