Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Июль 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Фарфоровская ул, д. 24, лит. Ц**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **10545.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **23558**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 208260**
Приборы УУТЭ поверены до: **20.12.2021**
Режим (схема):
график: **149/70**

	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	ТСП-Н
Циркуляционный ГВС (М4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				

Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,168** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0,1364**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0,062**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **51,038** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **24,8** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 01.07.2020 по 22.07.2020

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1) M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Учет ГВС (ТВ-2) M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
01.07.2020	24,00	*	69,56	66,10	3,46	71,38	71,18	0,20			4,64		4,64	4,75		4,75		70,93				0,33
02.07.2020	24,00	*	68,59	65,82	2,77	71,01	70,83	0,18			3,89		3,89	3,93		3,93		70,22				0,28
03.07.2020	24,00	*	69,68	66,47	3,21	71,07	70,87	0,20			4,31		4,31	4,41		4,41		70,72				0,30
04.07.2020	24,00	*	70,15	67,21	2,94	70,99	70,79	0,20			4,00		4,00	4,06		4,06		70,52				0,28
05.07.2020	24,00	*	70,82	67,55	3,27	71,37	71,18	0,19			4,41		4,41	4,50		4,50		70,83				0,31
06.07.2020	24,00	*	69,23	65,94	3,29	71,36	71,16	0,20			4,43		4,43	4,51		4,51		70,69				0,31
07.07.2020	24,00	*	68,13	65,03	3,10	70,81	70,60	0,21			4,20		4,20	4,25		4,25		70,25				0,30
08.07.2020	24,00	*	68,99	65,19	3,80	71,05	70,84	0,21			4,84		4,84	4,95		4,95		70,66				0,34
09.07.2020	24,00	*	69,47	65,79	3,68	71,27	71,06	0,21			4,86		4,86	4,95		4,95		70,83				0,34
10.07.2020	24,00	*	69,93	66,33	3,60	71,24	71,04	0,20			4,63		4,63	4,70		4,70		70,75				0,33
11.07.2020	24,00	*	70,05	66,17	3,88	71,12	70,91	0,21			4,95		4,95	5,06		5,06		70,61				0,35
12.07.2020	24,00	*	69,63	66,01	3,62	71,32	71,12	0,20			4,62		4,62	4,72		4,72		70,92				0,33
13.07.2020	24,00	*	68,69	65,22	3,47	71,59	71,38	0,21			4,51		4,51	4,59		4,59		70,98				0,32
14.07.2020	24,00	*	68,98	65,24	3,74	71,56	71,35	0,21			4,84		4,84	4,95		4,95		70,84				0,34
15.07.2020	24,00	*	71,35	67,23	4,12	71,46	71,26	0,20			5,08		5,08	5,20		5,20		70,96				0,36
16.07.2020	24,00	*	72,82	68,80	4,02	71,30	71,10	0,20			4,84		4,84	4,95		4,95		70,95				0,34
17.07.2020	24,00	*	72,09	68,37	3,72	71,58	71,39	0,19			4,58		4,58	4,70		4,70		71,07				0,32
18.07.2020	24,00	*	69,81	66,79	3,02	71,45	71,25	0,20			4,00		4,00	4,06		4,06		70,88				0,28
19.07.2020	24,00	*	68,96	65,88	3,08	72,26	72,04	0,22			3,99		3,99	4,09		4,09		71,81				0,29
20.07.2020	24,00	*	69,65	66,15	3,50	71,89	71,69	0,20			4,39		4,39	4,50		4,50		71,28				0,31
21.07.2020	24,00	*	70,53	67,54	2,99	71,63	71,45	0,18			4,04		4,04	4,08		4,08		70,89				0,29
22.07.2020	24,00	*	69,13	65,69	3,44	71,52	71,33	0,19			4,40		4,40	4,47		4,47		70,97				0,31
Среднее	24,00		69,83	66,39	3,44	71,37	71,17	0,20			4,47		4,47	4,56		4,56		70,84				0,32
Итого	**528,00**		**1536,24**	**1460,52**	**75,72**						**98,45**		**98,45**	**100,38**		**100,38**						**6,96**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **17,98** °C **1,77** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **5,19** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **100,38** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____/

ГУП «ТЭК СПб» Филиал «Энергосбытовое управление» Абонентское управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___»_____20___ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальная контора № 2 Невского района»