

Отчет о теплотреблении по приборам УТЭ за Июль 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
Адрес: Симбалина ул, д. 23 ГВС
Обслуживающая организация:

Договор: 9066.038.1
Строит. адрес:
Телефон:

Телефон:

Узел учета:
Код УТЭ:

ГВС
28525

Источник: Пролетарский завод (ЦТП: Бабushкина ул., 51/2)

Схема подключения:

Телефон:

График: 130/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 № 220998 расходомер:
Подводящий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подводящий ГВС (М3)
Обратный трубопровод (М4)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)

Расчетный алгоритм:

Схема подключения:

Телефон:

График: 130/70

Договорные нагрузки, Гкал/час: зима:
Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот = M1*(n1-hхв)-M2*(n2-hхв)
Договорные расходы (ср. сут.), Гс/сут.: Qот.ср = 0
Qот.ср = 0
Qот.ср = 0

Схема подключения:

Телефон:

График: 130/70

Фактическое потребление за отчетный период с 01.07.2020 по 22.07.2020
Qотех = 0
Qотех.ср = 0
Qотех.ср = 0
Qотех.ср = 0

Схема подключения:

Телефон:

График: 130/70

Table with columns: Дата, TI, HC, M1, M2, DM, T1, T2, DT, P1, P2, M3, M4, DM, V3, V4, DV (изл/вл), Vподпит, T3, T4, P3, P4, Qобщ. Rows include dates from 01.07.2020 to 22.07.2020 and summary rows.

Показания счетчиков на момент снятия данных:
Дата, время M1, т M2, т M3, т M4, т V3, куб.м V4, куб.м Vп, т Qобщ, Гкал Трваб, ч

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Упл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потребленной тепловой энергии Общц,
Объем потребленного теплоносителя Упл изл.

17,98 °С
26,24 Гкал
405,85 м.куб.
3 час
0,21 Гкал
2,61 куб.м
0 Гкал

Official stamps and signatures. Includes 'Филиал «Энергоуправление» АО «ТЭК СПб»», 'ГУ «ТЭК СПб»', and 'Филиал «Энергоуправление» АО «ТЭК СПб»' stamps. A signature is present over the stamps.