

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Шелгунова ул., д. 27, лит. И
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"
 Договор: 8825.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:
 Узел учета: Община 23588
 Код УТЭ: График: 150770

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: БКТ-7 № 80222013
 Подключаемый прибор: расходомер:
 Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ-32-В1
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-32-В1
 Циркуляционный ГВС (М3) ПРЭМ-32-В1
 Подпиточный трубопровод (Вп) ТСП-Н
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв)
 лето: Qгвс=M3*(t3-tхв)
 Договорные нагрузки (гр.час), Гкал/час: Qот.= 0,25 Qгвс= 0
 Договорные расходы (гр.сут.), т/сут.: Qот.= 75 Qгвс= 0
 Фактическое потребление за отчетный период с 01.07.2020 по 22.07.2020: Qгвс= 0,1078
 Qот.= 0 Qгвс ср.= 0,049
 Qгвс ср.= 19,6 Ггвс.М=

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: 20.12.2021
 Термомреобр.:
 КТСП-Н
 КТСП-Н
 ТСП-Н
 Режим (схема): Преобр.давления:

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)													
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (излив)	Уплит	T3	T4	P3	P4	Общ				
час	Т	Т	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	М3	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал
01.07.2020	24.00*	24.00*	65,62	58,06	7,56	71,59	71,35	0,24	8,44	8,44	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65	71,46	71,46	71,46	71,46	0,60
02.07.2020	24.00*	24.00*	65,25	57,88	7,37	70,88	70,71	0,17	8,31	8,31	8,49	8,49	8,49	8,49	8,49	8,49	8,49	8,49	8,49	8,49	8,49	70,32	70,32	70,32	70,32	0,58
03.07.2020	24.00*	24.00*	66,31	58,40	7,91	71,23	71,01	0,22	8,77	8,77	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	71,04	71,04	71,04	71,04	0,62
04.07.2020	24.00*	24.00*	65,62	59,18	6,44	71,09	70,88	0,21	7,32	7,32	7,48	7,48	7,48	7,48	7,48	7,48	7,48	7,48	7,48	7,48	7,48	70,94	70,94	70,94	70,94	0,52
05.07.2020	24.00*	24.00*	67,27	59,32	7,95	71,51	71,29	0,22	8,82	8,82	9,01	9,01	9,01	9,01	9,01	9,01	9,01	9,01	9,01	9,01	9,01	71,40	71,40	71,40	71,40	0,63
06.07.2020	24.00*	24.00*	66,51	57,77	8,74	71,36	71,17	0,19	9,54	9,54	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	71,10	71,10	71,10	71,10	0,68
07.07.2020	24.00*	24.00*	64,35	57,22	7,13	70,88	70,66	0,22	7,95	7,95	8,14	8,14	8,14	8,14	8,14	8,14	8,14	8,14	8,14	8,14	8,14	70,65	70,65	70,65	70,65	0,56
08.07.2020	24.00*	24.00*	65,30	57,37	7,93	71,17	70,95	0,22	8,73	8,73	8,94	8,94	8,94	8,94	8,94	8,94	8,94	8,94	8,94	8,94	8,94	71,05	71,05	71,05	71,05	0,62
09.07.2020	24.00*	24.00*	66,08	57,86	8,22	71,33	71,11	0,22	9,01	9,01	9,22	9,22	9,22	9,22	9,22	9,22	9,22	9,22	9,22	9,22	9,22	71,03	71,03	71,03	71,03	0,64
10.07.2020	24.00*	24.00*	66,05	58,34	7,71	71,25	71,04	0,22	8,55	8,55	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	71,03	71,03	71,03	71,03	0,61
11.07.2020	24.00*	24.00*	65,93	58,26	7,67	71,24	71,04	0,20	8,55	8,55	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	70,89	70,89	70,89	70,89	0,61
12.07.2020	24.00*	24.00*	67,57	58,02	9,55	71,44	71,19	0,25	10,41	10,41	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	71,35	71,35	71,35	71,35	0,74
13.07.2020	24.00*	24.00*	65,68	57,44	8,24	71,63	71,41	0,22	9,07	9,07	9,28	9,28	9,28	9,28	9,28	9,28	9,28	9,28	9,28	9,28	9,28	71,36	71,36	71,36	71,36	0,65
14.07.2020	24.00*	24.00*	65,33	57,50	7,83	71,53	71,31	0,21	8,71	8,71	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93	71,13	71,13	71,13	71,13	0,62
15.07.2020	24.00*	24.00*	67,19	58,84	8,35	71,52	71,31	0,21	9,24	9,24	9,46	9,46	9,46	9,46	9,46	9,46	9,46	9,46	9,46	9,46	9,46	71,17	71,17	71,17	71,17	0,66
16.07.2020	24.00*	24.00*	68,39	59,87	8,52	71,43	71,18	0,25	9,55	9,55	9,78	9,78	9,78	9,78	9,78	9,78	9,78	9,78	9,78	9,78	9,78	71,26	71,26	71,26	71,26	0,68
17.07.2020	24.00*	24.00*	66,79	59,57	7,22	71,74	71,53	0,21	8,22	8,22	8,42	8,42	8,42	8,42	8,42	8,42	8,42	8,42	8,42	8,42	8,42	71,44	71,44	71,44	71,44	0,59
18.07.2020	24.00*	24.00*	65,29	58,57	6,72	71,46	71,27	0,19	7,75	7,75	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	71,00	71,00	71,00	71,00	0,55
19.07.2020	24.00*	24.00*	65,58	57,92	7,66	72,46	72,21	0,25	8,69	8,69	8,89	8,89	8,89	8,89	8,89	8,89	8,89	8,89	8,89	8,89	8,89	72,40	72,40	72,40	72,40	0,63
20.07.2020	24.00*	24.00*	65,89	58,16	7,73	71,93	71,71	0,22	8,73	8,73	8,95	8,95	8,95	8,95	8,95	8,95	8,95	8,95	8,95	8,95	8,95	71,75	71,75	71,75	71,75	0,63
21.07.2020	24.00*	24.00*	67,16	59,40	7,76	71,68	71,49	0,19	8,85	8,85	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05	71,40	71,40	71,40	71,40	0,63
22.07.2020	24.00	24.00	64,87	57,92	6,95	71,53	71,32	0,21	7,99	7,99	8,17	8,17	8,17	8,17	8,17	8,17	8,17	8,17	8,17	8,17	8,17	71,14	71,14	71,14	71,14	0,57
Среднее	24.00	24.00	66,09	58,31	7,78	71,45	71,23	0,22	8,69	8,69	8,89	8,89	8,89	8,89	8,89	8,89	8,89	8,89	8,89	8,89	8,89	71,20	71,20	71,20	71,20	0,62
Итого	528,00	1454,03	1282,87	174,16					191,20	191,20	195,66	195,66	195,66	195,66	195,66	195,66	195,66	195,66	195,66	195,66	195,66	195,66	195,66	195,66	195,66	13,62

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата	время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Уп, т	Общ. Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Общд, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабителя Указ, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения I2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам Учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Общд, 18,62 °С
 Объем потребленного теплоснабителя Указ изл, 10,06 Гкал
 195,66 м.куб

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель Теплоснабляющей организации
 Филиал «ТЭК СПб»
 Абонентное управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 20 г.