

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Июль 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Шенгунова ул. д. 41, лит. А
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховознеерго"

Договор: 9113.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Общий
 Код УТЭ: 9973

Установленные приборы: СЛТ943 № 6069
 Вычислитель: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Подающий трубопровод (М1) расходомер:
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-32-С1
 Подающий ГВС (М3) ПРЭМ-32-С1
 Циркуляционный ГВС (М4) ПРЭМ-20-D
 Подпиточный трубопровод (Уп)

Приборы УТЭ поверены до: 11.09.2022
 Смах= 30
 КТПТР-05
 КТПТР-05
 ТПТ-15-2

Режим (схема): ОП: СЛ-0; МП: СЛ-0;
 Преобр. давления:

График: 150/70

зимы: Q=M1*(h1-hв)+M2*(h2-hв) лето: Qвс=M3*(h3-hв)
 Договорные нагрузки (гр. час), Гкал/час: Qот = 0,335 Qтеп гв = 0 Qгвс = 0,1844
 Договорные расходы (гр. сут.), т/сут.: Gот = 100,5 Qвент = 0 Qтеп гв ср = 0,0838
 Фактическое потребление за отчетный период с 01.07.2020 по 22.07.2020 Qгвс ср = 33,52 Ггвс.м =

Дата	Ти час	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Общ. Гкал						
			M1 T	M2 T	DM T	T1 °C	T2 °C	DT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 T	M4 T	DM T	V3 M3	V4 M3	dV (излив) M3		Улодпит M3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	
01.07.2020	24.00*		77.39	61.60	15.79	71.37	70.96	0.41	14.84	14.84	15.18	15.18	70.89					70.89					
02.07.2020	24.00*		76.45	61.95	14.50	70.83	70.50	0.33	13.54	13.54	13.84	13.84	14.82					14.82					
03.07.2020	24.00*		77.50	62.09	15.41	71.03	70.63	0.40	14.48	14.48	14.48	14.48	14.82					14.82					
04.07.2020	24.00*		60.06	53.88	6.18	70.77	69.87	0.90	15.25	15.25	15.57	15.57	15.15					15.15					
05.07.2020	24.00*		0.00	14.95	-14.95	34.51	62.16	-27.65	14.89	14.89	15.15	15.15	15.15					15.15					
06.07.2020	24.00*		0.00	14.77	-14.77	30.02	65.37	-35.35	15.01	15.01	15.30	15.30	15.30					15.30					
07.07.2020	24.00*		0.00	15.62	-15.62	27.68	65.05	-37.37	15.88	15.88	16.18	16.18	16.18					16.18					
08.07.2020	24.00*		0.00	15.92	-15.92	26.49	64.99	-38.50	16.11	16.11	16.42	16.42	16.42					16.42					
09.07.2020	24.00*		0.00	14.43	-14.43	25.78	65.10	-39.32	14.89	14.89	15.17	15.17	15.17					15.17					
10.07.2020	24.00*		0.00	14.82	-14.82	25.16	65.23	-40.07	14.94	14.94	15.23	15.23	15.23					15.23					
11.07.2020	24.00*		0.00	15.96	-15.96	24.65	65.20	-40.55	16.10	16.10	16.41	16.41	16.41					16.41					
12.07.2020	24.00*		0.00	16.21	-16.21	25.20	65.35	-40.15	16.35	16.35	16.66	16.66	16.66					16.66					
13.07.2020	24.00*		0.00	16.01	-16.01	25.03	65.38	-40.35	16.22	16.22	16.53	16.53	16.53					16.53					
14.07.2020	24.00*		0.00	14.91	-14.91	24.80	65.42	-40.62	15.06	15.06	15.35	15.35	15.35					15.35					
15.07.2020	24.00*		0.00	15.61	-15.61	24.61	65.40	-40.79	15.91	15.91	16.22	16.22	16.22					16.22					
16.07.2020	24.00*		0.00	15.95	-15.95	24.50	65.36	-40.86	16.25	16.25	16.57	16.57	16.57					16.57					
17.07.2020	24.00*		0.00	14.87	-14.87	24.72	65.30	-40.58	14.95	14.95	15.24	15.24	15.24					15.24					
18.07.2020	24.00*		0.00	14.58	-14.58	24.89	65.59	-40.85	14.74	14.74	15.02	15.02	15.02					15.02					
19.07.2020	24.00*		0.00	15.08	-15.08	25.51	66.36	-40.85	15.14	15.14	15.44	15.44	15.44					15.44					
20.07.2020	24.00*		0.00	13.44	-13.44	25.63	66.09	-40.46	13.42	13.42	13.69	13.69	13.69					13.69					
21.07.2020	24.00*		0.00	15.53	-15.53	25.82	65.87	-40.05	15.67	15.67	15.98	15.98	15.98					15.98					
22.07.2020	24.00*		0.00	14.97	-14.97	25.47	65.37	-39.90	15.04	15.04	15.33	15.33	15.33					15.33					
Среднее	24.00		13.25	23.32	-10.08	34.29	66.21	-31.91	15.21	15.21	15.51	15.51	15.51					15.51					
Итого	528.00		291.40	513.15	-221.75				334.68	334.68	341.30	341.30	341.30					341.30					

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время M1, т M2, т M3, т M4, т V3, куб.м V4, куб.м Уп, т Общ. Гкал Траб. ч

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Визл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Общц:
 Объем потребленного теплоносителя Увс изл.

18,62 °C
 15,58 Гкал
 341,3 м.куб.
 6,23 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (абонент)

« » 20 г.
 ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «ТЭЦ №2 Невского района»
 Абонентное управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ

