

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за июль 2020

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 26-2, ТЦ-1 СЦО+ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Четырёхтрубная
ГВС

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 215583 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв = 18,6
 расходомер Gmin Gmax Термопреобр. Преобр. давления
 Подающий тр. ПРЭМ 40 мм 0,3 22,5 КТСП-Н ПДТВХ-1
 Обратн.тр. ПРЭМ 40 мм 0,3 22,5 КТСП-Н ПДТВХ-1
 тр-д. ГВС ПРЭМ 40 мм 0,1 22,5 КТСП-Н ПДТВХ-1
 тр.цирк. ГВС ПРЭМ 20 мм 0,027 6 КТСП-Н ПДТВХ-1
 Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
 Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

| Дата | часы | Подающий трубопровод ГВС | | | | | Обратный трубопровод ГВС | | | | | V5, м.куб | dT, С | dV м.куб | Q Гкал |
|----------|------|--------------------------|----------|---------------|--------------|-------------|--------------------------|----------|---------------|--------------|-------------|--------------|----------|-------------|-----------|
| | | fG3, % | T3, С | P3, кгс/см | V3, м.куб | Q3, Гкал | fG4, % | T4, С | P4, кгс/см | V4, м.куб | Q4, Гкал | | | | |
| 23.06.20 | - | | 71,77 | 7,33 | 101,530 | - | 65,52 | 7,72 | 88,280 | - | - | 6,25 | 13,250 | 1,473 | |
| 24.06.20 | - | | 72,56 | 7,21 | 103,260 | - | 66,43 | 7,69 | 88,400 | - | - | 6,13 | 14,860 | 1,588 | |
| 25.06.20 | - | | 72,06 | 7,14 | 101,200 | - | 65,99 | 7,74 | 86,570 | - | - | 6,07 | 14,630 | 1,548 | |
| 26.06.20 | - | | 71,39 | 6,71 | 98,640 | - | 65,40 | 7,74 | 86,140 | - | - | 5,99 | 12,500 | 1,380 | |
| 27.06.20 | - | | 71,99 | 6,76 | 97,920 | - | 65,69 | 7,73 | 86,480 | - | - | 6,30 | 11,440 | 1,341 | |
| 28.06.20 | - | | 71,88 | 7,14 | 99,150 | - | 65,69 | 7,75 | 86,010 | - | - | 6,19 | 13,140 | 1,447 | |
| 29.06.20 | - | | 72,23 | 7,20 | 100,670 | - | 66,01 | 7,76 | 86,690 | - | - | 6,22 | 13,980 | 1,518 | |
| 30.06.20 | - | | 72,31 | 6,96 | 100,700 | - | 65,96 | 7,75 | 87,450 | - | - | 6,35 | 13,250 | 1,483 | |
| 01.07.20 | - | | 71,98 | 6,84 | 101,650 | - | 65,61 | 7,75 | 86,980 | - | - | 6,37 | 14,670 | 1,578 | |
| 02.07.20 | - | | 71,21 | 7,33 | 101,440 | - | 65,10 | 7,76 | 85,920 | - | - | 6,11 | 15,520 | 1,598 | |
| 03.07.20 | - | | 72,00 | 7,01 | 100,690 | - | 65,64 | 7,78 | 86,590 | - | - | 6,36 | 14,100 | 1,535 | |
| 04.07.20 | - | | 71,66 | 6,86 | 100,370 | - | 65,19 | 7,78 | 86,780 | - | - | 6,47 | 13,590 | 1,505 | |
| 05.07.20 | - | | 71,70 | 6,50 | 100,700 | - | 65,35 | 7,78 | 86,660 | - | - | 6,35 | 14,040 | 1,526 | |
| 06.07.20 | - | | 72,01 | 6,90 | 100,760 | - | 65,56 | 7,78 | 86,430 | - | - | 6,45 | 14,330 | 1,558 | |
| 07.07.20 | - | | 72,23 | 7,45 | 100,720 | - | 65,82 | 7,76 | 86,230 | - | - | 6,41 | 14,490 | 1,567 | |
| 08.07.20 | - | | 71,87 | 6,66 | 100,770 | - | 65,46 | 7,77 | 86,390 | - | - | 6,41 | 14,380 | 1,556 | |
| 09.07.20 | - | | 72,23 | 7,65 | 100,200 | - | 65,62 | 7,77 | 85,820 | - | - | 6,61 | 14,380 | 1,574 | |
| 10.07.20 | - | | 71,32 | 7,22 | 100,540 | - | 64,91 | 7,78 | 85,450 | - | - | 6,41 | 15,090 | 1,591 | |
| 11.07.20 | - | | 70,19 | 6,96 | 101,950 | - | 63,98 | 7,75 | 87,190 | - | - | 6,21 | 14,760 | 1,546 | |
| 12.07.20 | - | | 70,75 | 8,03 | 102,830 | - | 64,47 | 7,74 | 86,740 | - | - | 6,28 | 16,090 | 1,649 | |
| 13.07.20 | - | | 72,39 | 7,01 | 103,200 | - | 65,93 | 7,73 | 87,040 | - | - | 6,46 | 16,160 | 1,697 | |
| 14.07.20 | - | | 56,31 | 6,15 | 64,590 | - | 53,15 | 5,77 | 54,620 | - | - | 3,16 | 9,970 | 0,719 | |
| 15.07.20 | - | | 19,36 | 4,29 | 0,000 | - | 19,23 | 2,10 | 0,000 | - | - | 0,13 | 0,000 | 0,000 | |
| 16.07.20 | - | | 17,68 | 4,01 | 0,000 | - | 18,39 | 1,70 | 0,000 | - | - | -0,71 | 0,000 | 0,000 | |
| 17.07.20 | - | | 17,73 | 4,02 | 0,000 | - | 18,25 | 1,79 | 0,000 | - | - | -0,52 | 0,000 | 0,000 | |
| 18.07.20 | - | | 18,23 | 3,94 | 0,000 | - | 18,69 | 1,95 | 0,000 | - | - | -0,46 | 0,000 | 0,000 | |
| 19.07.20 | - | | 18,63 | 4,57 | 0,000 | - | 19,10 | 1,90 | 0,000 | - | - | -0,47 | 0,000 | 0,000 | |
| 20.07.20 | - | | 18,91 | 4,36 | 0,000 | - | 19,35 | 1,81 | 0,000 | - | - | -0,44 | 0,000 | 0,000 | |
| 21.07.20 | - | | 19,14 | 4,53 | 0,000 | - | 19,61 | 1,88 | 0,000 | - | - | -0,47 | 0,000 | 0,000 | |
| 22.07.20 | - | | 18,91 | 4,44 | 0,000 | - | 19,35 | 2,08 | 0,000 | - | - | -0,44 | 0,000 | 0,000 | |
| Среднее | - | - | 57,09 | 6,31 | 72,783 | - | 52,68 | 6,13 | 62,495 | - | - | 4,41 | 10,287 | 1,099 | |
| Итого | 0,0 | | | | 2183,480 | 0,000 | | | 1874,860 | 0,000 | 0,00 | | 308,620 | 32,98 | |

Ориентировочно до конца месяца(+) 655,044 562,458 92,586 9,893
 Корректировка за прошлый месяц (-) 779,360 646,738 132,622 13,227
Итого за июль 2020 : 2059,164 1790,580 268,584 29,642445

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата и время | M3, т | Q3, Гкал | M4, т | Q4, Гкал | V5, м.куб | Q, Гкал |
|----------------|------------|----------|------------|----------|-----------|----------|
| 23.06.20 04:00 | 181615,020 | - | 133755,300 | - | - | 3940,886 |
| 22.07.20 23:00 | 183782,480 | - | 135620,100 | - | - | 3974,323 |

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= 18,6 °С 24,7467 Гкал
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

