Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Александровской Фермы 1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная с циркуляцией ГВС

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-02752-ч(с)-0720.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 02752 Режим (схема): ; Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 13,71

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin= 1	Gmax= 999	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin= 2	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 3	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-1-3	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.=3 Qтех.пот.=4 Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 27.05.2020 по 30.06.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
27.05.20	24,00		78,54	66,98	11,56	68,14	61,67	6,46	8,00	3,00	0,00	11,56	0,00	0,00	11,80	0,00	11,80	-	67,82	0,00	0,78			0,78
28.05.20	24,00		78,98	67,21	11,77	68,14	61,70	6,44	8,00	3,00	0,00	11,77	0,00	0,00	12,01	0,00	12,01	-	67,80	0,00	0,80			0,80
29.05.20	24,00		78,95	65,60	13,34	67,92	61,68	6,25	8,00	3,00	0,00	13,34	0,00	0,00	13,62	0,00	13,62	-	67,61	0,00	0,90			0,90
30.05.20	24,00		74,46	62,28	12,18	68,09	61,37	6,72	8,00	3,00	0,00	12,18	0,00	0,00	12,43	0,00	12,43	-	67,76	0,00	0,83			0,83
31.05.20	24,00		74,14	63,06	11,08	67,75	61,03	6,72	8,00	3,00	0,00	11,08	0,00	0,00	11,31	0,00	11,31	-	67,40	0,00	0,75			0,75
01.06.20	24,00		78,46	64,70	13,76	67,83	61,22	6,60	8,00	3,00	0,00	13,76	0,00	0,00	14,04	0,00	14,04	-	67,51	0,00	0,93			0,93
02.06.20	24,00	*	78,63	66,01	12,62	68,10	61,42	6,69	8,00	3,00	0,00	12,62	0,00	0,00	12,87	0,00	12,87	-	67,79	0,00	0,86			0,86
03.06.20	24,00		79,25	65,36	13,89	69,09	62,39	6,69	8,00	3,00	0,00	13,89	0,00	0,00	14,17	0,00	14,17	-	68,77	0,00	0,95			0,95
04.06.20	24,00		76,92	65,36	11,56	69,86	63,12	6,74	8,00	3,00	0,00	11,56	0,00	0,00	11,80	0,00	11,80	-	69,52	0,00	0,80			0,80
05.06.20	24,00		76,44	64,38	12,06	70,84	64,01	6,83	8,00	3,00	0,00	12,06	0,00	0,00	12,31	0,00	12,31	-	70,49	0,00	0,85			0,85
06.06.20	24,00		76,33	65,47	10,86	70,76	63,78	6,99	8,00	3,00	0,00	10,86	0,00	0,00	11,08	0,00	11,08	-	70,39	0,00	0,76			0,76
07.06.20	24,00		77,25	65,90	11,35	70,24	63,47	6,77	8,00	3,00	0,00	11,35	0,00	0,00	11,59	0,00	11,59	-	69,92	0,00	0,79			0,79
08.06.20	24,00		76,57	66,26	10,31	69,99	63,41	6,58	8,00	3,00	0,00	10,31	0,00	0,00	10,52	0,00	10,52	-	69,67	0,00	0,72			0,72
09.06.20	24,00		75,97	65,78	10,20	70,18	63,70	6,47	8,00	3,00	0,00	10,20	0,00	0,00	10,40	0,00	10,40	-	69,87	0,00	0,71			0,71
10.06.20	24,00		76,13	65,66	10,47	69,69	63,33	6,35	8,00	3,00	0,00	10,47	0,00	0,00	10,68	0,00	10,68	-	69,38	0,00	0,73			0,73
11.06.20	24,00		76,83	66,74	10,09	70,25	63,64	6,61	8,00	3,00	0,00	10,09	0,00	0,00	10,30	0,00	10,30	-	69,92	0,00	0,71			0,71
12.06.20	24,00		76,90	66,66	10,24	70,40	63,72	6,69	8,00	3,00	0,00	10,24	0,00	0,00	10,45	0,00	10,45	-	70,07	0,00	0,72			0,72
13.06.20	24,00		75,72	67,20	8,52	70,86	63,80	7,06	8,00	3,00	0,00	8,52	0,00	0,00	8,69	0,00	8,69	-	70,52	0,00	0,60			0,60
14.06.20	24,00		77,44	67,01	10,43	70,90	64,12	6,78	8,00	3,00	0,00	10,43	0,00	0,00	10,65	0,00	10,65	-	70,55	0,00	0,74			0,74
15.06.20	24,00		76,35	67,60	8,75	70,09	63,30	6,79	8,00	3,00	0,00	8,75	0,00	0,00	8,93	0,00	8,93	-	69,78	0,00	0,61			0,61
16.06.20	24,00		77,45	67,16	10,30	70,33	64,02	6,31	8,00	3,00	0,00	10,30	0,00	0,00	10,51	0,00	10,51	-	70,02	0,00	0,72			0,72
17.06.20	24,00		78,24	68,26	9,98	70,48	64,21	6,27	8,00	3,00	0,00	9,98	0,00	0,00	10,19	0,00	10,19	-	70,20	0,00	0,70			0,70
18.06.20	24,00		78,24	68,57	9,67	70,77	64,49	6,28	8,00	3,00	0,00	9,67	0,00	0,00	9,87	0,00	9,87	-	70,47	0,00	0,68			0,68
19.06.20	24,00		76,47	68,28	8,19	70,49	64,09	6,40	8,00	3,00	0,00	8,19	0,00	0,00	8,36	0,00	8,36	-	70,19	0,00	0,57			0,57
20.06.20	24,00		77,14	68,60	8,54	70,73	64,17	6,55	8,00	3,00	0,00	8,54	0,00	0,00	8,72	0,00	8,72	-	70,40	0,00	0,60			0,60
21.06.20	24,00		76,62	67,56	9,06	70,01	63,31	6,71	8,00	3,00	0,00	9,06	0,00	0,00	9,25	0,00	9,25	-	69,69	0,00	0,63			0,63
22.06.20	24,00		76,79	67,21	9,58	70,48	63,79	6,69	8,00	3,00	0,00	9,58	0,00	0,00	9,77	0,00	9,77	-	70,16	0,00	0,67			0,67
23.06.20	24,00	-	76,85	67,79	9,06	70,41	67,76	6,61	8,00	3,00	0,00	9,06	-	-	9,25	-	9,25	-	70,08	-	0,64	-	-	0,64
24.06.20	24,00	-	76,85	67,79	9,06	70,41	63,11	6,67	8,00	3,00	0,00	9,06	-	-	9,25	-	9,25	-	70,08	-	0,64	-	-	0,64
25.06.20	24,00	-	76,85	67,79	9,06	70,41	63,11	6,67	8,00	3,00	0,00	9,06	-	-	9,25	-	9,25	-	70,08	-	0,64	-	-	0,64
26.06.20	24,00	-	76,85	67,79	9,06	70,41	63,11	6,67	8,00	3,00	0,00	9,06	-	-	9,25	-	9,25	-	70,08	-	0,64	-	-	0,64
27.06.20	24,00	-	76,85	67,79	9,06	70,41	63,11	6,67	8,00	3,00	0,00	9,06	-	-	9,25	-	9,25	-	70,08	-	0,64	-	-	0,64
28.06.20	24,00	-	76,85	67,79	9,06	70,41	63,11	6,67	8,00	3,00	0,00	9,06	-	-	9,25	-	9,25	-	70,08	-	0,64	-	-	0,64
29.06.20	24,00	-	76,85	67,79	9,06	70,41	63,11	6,67	8,00	3,00	0,00	9,06	-	-	9,25	-	9,25	-	70,08	-	0,64	-	-	0,64
30.06.20	24,00	-	76,85	67,79	9,06	70,41	63,11	6,67	8,00	3,00	0,00	9,06	-	-	9,25	-	9,25	-	70,08	-	0,64	-	-	0,64
Среднее	24,00	-	77,03	66,66	10,37	69,88	63,24	6,62	8,00	3,00	-	10,37	-	-	10,58	-	10,58	-	69,55	-	0,72	-	-	0,72
Итого	840,00		2696,01	2333,17	362,84						0,00	362,84	0,00	0,00	370,29	0,00	370,29	0,00			25,24	0,00	0,00	25,24

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.05.20 02:00	201398,84	173704,62	56836,15	0,00	58129,19	0,00	6225,35	3986,22	-
	23.06.20 09:00	203501,81	175516,23	57800,72	0,00	59115,09	0,00	6257,84	4053,22	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,71 °С = -4,97 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **20,26** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **370,29** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.