

Абонент: ЖЭС Невокого Района, СПб/Абонент - Банк
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской фермы 2 / СИО-ГВС
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраКит-Монтаж"
 Источник: Обуховский 3-д

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за май 2020
 Договор: 9134.038.1
 Строчка Адрес: Александровской фермы 2
 Телефон: (812) 313-47-06

Учет отопления (ТВ-1)
 Часовые и строч. архивы в файлах: СИТ943-15805-ЧС\05201.txt
 Счета пополюсному: Двухтарифная с циркуляцией ГВС

Приборы УТЭ поверены до _____
 Термометр: КТТТР-05
 Термометр: КТТТР-05
 Термометр: КТТТР-05
 Термометр: КТТТР-05

Узел учета: СИО-ГВС
 Код УТЭ:
 Рассчитывать совместно с УТЭ:
 Рядок: 150/70

Таб. пр.С= 13,71

Вычислитель: СИТ-943 № 15805
 Подает: тр.(M1);
 Оборот: тр.(M2);
 тр.д. ГВС(M3);
 тр. цирку. ГВС(M4);
 тр. оборот (M5);

Часовые и строч. архивы в файлах: СИТ943-15805-ЧС\05201.txt
 Режим (смена):
 Гсмш = 0,16
 Гсмш = 0,48
 Гсмш = 0,067
 Гсмш = 0,027
 Гсмш = 12

Расходомер: прэм 50
 Расходомер: прэм 32
 Расходомер: прэм 20

Qот=0,6726
 Qот.гвс.ср=215,28
 Qот.гвс.ср=0,1058
 Qот.гвс.ср=0,2792
 Qот.гвс.ср=42,24

Договорные на р/изм, кал/час:
 Договорные расходы (гр.с/г), г/сут:
 Фактические потребления за предыдущий отчетный период с 23.05.2020 по 26.05.2020

| Дата | Учет отопления (ТВ-1) | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общие | | | | | | | | |
|----------|-----------------------|----|-----------------|---------|-------|-------|-------|-------|------|------|--------|---------|---------|-------|--------------------|---------|-------|-------|-------|-------|------|-----------|-----------|-----------|--------|
| | Тн | НС | M1 | M2 | DM | T1 | T2 | DT | P1 | P2 | Qотопл | M3 | M4 | DM | V3 | V4 | | dtгвс | Уполн | T3 | T4 | Qгвс.общ. | Qгвс.изл. | Qгвс.гвс. | Q общ. |
| 23.05.20 | 24.00 | | 544,47 | 525,37 | 19,10 | 67,65 | 57,08 | 10,57 | 7,90 | 3,80 | 4,26 | 264,61 | 245,51 | 19,10 | 270,01 | 250,52 | 19,49 | | 67,46 | 62,16 | 2,59 | 6,85 | 6,85 | 5,01 | 2,48 |
| 24.05.20 | 24.00 | | 547,39 | 527,91 | 19,48 | 67,45 | 57,19 | 10,26 | 7,90 | 3,80 | 4,18 | 264,84 | 245,36 | 19,48 | 270,25 | 250,37 | 19,88 | | 67,27 | 62,20 | 2,55 | 6,73 | 6,73 | 5,01 | 2,48 |
| 25.05.20 | 24.00 | | 468,95 | 452,91 | 16,04 | 67,15 | 58,46 | 8,69 | 7,90 | 3,80 | 2,71 | 281,65 | 265,61 | 16,04 | 301,94 | 292,59 | 9,35 | | 68,80 | 64,38 | 1,94 | 5,01 | 5,01 | 2,48 | 2,48 |
| 26.05.20 | 24.00 | | 332,25 | 322,90 | 9,35 | 67,99 | 63,31 | 5,68 | 7,90 | 3,80 | 0,54 | 301,94 | 292,59 | 9,35 | 308,11 | 298,56 | 9,54 | | 68,80 | 64,38 | 1,94 | 5,01 | 5,01 | 2,48 | 2,48 |
| Среднее | 24,00 | | 473,26 | 457,27 | 15,99 | 67,81 | 59,01 | 8,80 | 7,90 | 3,80 | 2,92 | 278,26 | 262,27 | 15,99 | 283,94 | 267,62 | 16,32 | 0,00 | 67,69 | 62,85 | 2,35 | 9,38 | 9,38 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 96,00 | | 1893,06 | 1829,08 | 63,97 | | | | | | | 1113,05 | 1049,08 | 63,97 | 1135,77 | 1070,49 | 65,28 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 21,07 | 21,07 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1(г) | M2(г) | M3(г) | M4(г) | УЗ(к3) | УЗ(к2) | Q СИО (квал) Q СИО (квал) | Q ГВС (квал) Q ГВС (квал) | Таб. ч |
|----------------|----------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|---------------------------|---------------------------|--------|
| 23.05.20 01:00 | 32585,04 | 303242,94 | 110468,29 | ##### | 112797,40 | 117828,26 | 4913,26 | | |
| 27.05.20 02:00 | 32746,02 | 303058,03 | 111583,37 | ##### | 113898,16 | 118858,44 | 4934,10 | | |

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему
 Период расчета по добору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого по приборам учета:
 Итого по приборам учета:

13,71 °С =
 -15,26 квал:
 5,81 квал:
 65,28 квал:

с учетом корректировок
 с учетом корректировок



печатать энергобыта
ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

«__» ____ 20__ г.