Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 4 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9136.038.1
Строит.Адрес: Александровской Фермы 4
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-253411-ч(с)-0520.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 253411 Режим (схема):

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 40 п | Gmin= 0,1 | Gmax= 45 | Термопреобр.: КТСП-Н |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 40 п | Gmin= 0,1 | Gmax= 45 | Термопреобр.: КТСП-Н |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,12 | Gmax= 30 | Термопреобр.: ТСП-Н |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: |

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 13,71

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,347 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1958
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,089
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=104,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=35,52

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2020 по 26.05.2020

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 23.05.20 | 24,00 | - | 81,96 | 70,82 | 11,14 | 65,71 | 35,55 | 30,16 | 7,00 | 5,00 | 2,12 | 11,14 | - | - | 11,37 | - | 11,37 | - | 65,63 | - | 0,75 | | | 2,87 |
| 24.05.20 | 24,00 | - | 83,65 | 71,49 | 12,16 | 65,61 | 36,01 | 29,60 | 7,00 | 5,00 | 2,10 | 12,16 | - | - | 12,41 | - | 12,41 | - | 65,56 | - | 0,81 | | | 2,92 |
| 25.05.20 | 24,00 | - | 85,07 | 74,34 | 10,73 | 65,79 | 48,45 | 17,34 | 7,00 | 5,00 | 1,28 | 10,73 | - | - | 10,95 | - | 10,95 | - | 65,82 | - | 0,72 | | | 2,00 |
| 26.05.20 | 24,00 | - | 84,86 | 74,83 | 10,03 | 67,35 | 60,85 | 6,50 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 10,03 | - | - | 10,23 | - | 10,23 | - | 67,27 | - | 0,69 | | | 0,69 |
| Среднее | 24,00 | - | 83,89 | 72,87 | 11,02 | 66,12 | 45,22 | 20,90 | 7,00 | 5,00 | 1,38 | 11,02 | - | - | 11,24 | - | 11,24 | - | 66,07 | - | 0,74 | - | - | 2,12 |
| Итого | 96,00 | | 335,54 | 291,48 | 44,06 | | | | | | 5,50 | 44,06 | 0,00 | 0,00 | 44,96 | 0,00 | 44,96 | 0,00 | | | 2,97 | 0,00 | 0,00 | 8,47 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23.05.20 03:00 | 234461,66 | 229670,95 | 48386,52 | - | 49559,13 | - | 5624,71 | - | - |
| | 27.05.20 02:00 | 234794,28 | 229959,66 | 48521,10 | - | 49696,41 | - | 5633,50 | - | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,71 °С = -0,60 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **7,87** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **44,96** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___»_____20___ г.