Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 5 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник: Обуховский з-д

Договор: 9137.038.1
Строит.Адрес: Александровской Фермы 5
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208238

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208238-ч(с)-0720.txt

Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax=30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax=30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 13,71

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,228 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,18656
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0848
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=68,88 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,84

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 27.05.2020 по 30.06.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
27.05.20	24,00	-	149,71	136,15	13,56	69,26	64,42	4,84	7,00	5,00		13,56	-	-	13,84	-	13,84	-	69,18	-	0,94			0,94
28.05.20	24,00	-	151,53	136,48	15,05	69,18	64,37	4,81	7,00	5,00		15,05	-	-	15,36	-	15,36	-	69,08	-	1,04			1,04
29.05.20	24,00	-	148,20	132,85	15,35	69,04	64,11	4,93	7,00	5,00		15,35	-	-	15,66	-	15,66	-	68,95	-	1,06			1,06
30.05.20	24,00	-	142,27	127,94	14,33	69,32	64,17	5,15	7,00	5,00		14,33	-	-	14,62	-	14,62	-	69,23	-	0,99			0,99
31.05.20	24,00	-	145,35	128,45	16,90	68,82	63,71	5,11	7,00	5,00		16,90	-	-	17,24	-	17,24	-	68,71	-	1,16			1,16
01.06.20	24,00	-	147,81	132,58	15,23	69,02	63,93	5,09	7,00	5,00		15,23	-	-	15,54	-	15,54	-	68,94	-	1,05			1,05
02.06.20	24,00	-	151,14	134,08	17,06	69,27	64,24	5,03	7,00	5,00		17,06	-	-	17,41	-	17,41	-	69,19	-	1,18			1,18
03.06.20	24,00	-	147,91	134,69	13,22	70,34	65,19	5,15	7,00	5,00		13,22	-	-	13,49	-	13,49	-	70,27	-	0,93			0,93
04.06.20	24,00	-	147,98	133,22	14,76	71,24	66,03	5,21	7,00	5,00		14,76	-	-	15,06	-	15,06	-	71,16	-	1,05			1,05
05.06.20	24,00	-	147,33	132,27	15,06	72,05	66,75	5,30	7,00	5,00		15,06	-	-	15,37	-	15,37	-	71,96	-	1,08			1,08
06.06.20	24,00	-	148,60	133,83	14,77	71,90	66,69	5,21	7,00	5,00		14,77	-	-	15,07	-	15,07	-	71,79	-	1,06			1,06
07.06.20	24,00	-	149,03	134,37	14,66	71,37	66,31	5,06	7,00	5,00		14,66	-	-	14,96	-	14,96	-	71,29	-	1,05			1,05
08.06.20	24,00	-	148,34	134,60	13,74	71,08	66,20	4,88	7,00	5,00		13,74	-	-	14,02	-	14,02	-	70,98	-	0,98			0,98
09.06.20	24,00	-	146,60	133,98	12,62	71,36	66,50	4,86	7,00	5,00		12,62	-	-	12,88	-	12,88	-	71,28	-	0,90			0,90
10.06.20	24,00	-	146,32	133,64	12,68	70,76	65,94	4,82	7,00	5,00		12,68	-	-	12,94	-	12,94	-	70,67	-	0,90			0,90
11.06.20	24,00	-	147,35	135,98	11,37	71,34	66,39	4,95	7,00	5,00		11,37	-	-	11,60	-	11,60	-	71,24	-	0,81			0,81
12.06.20	24,00	-	146,71	135,61	11,10	71,75	66,63	5,12	7,00	5,00		11,10	-	-	11,33	-	11,33	-	71,67	-	0,80			0,80
13.06.20	24,00	-	147,25	135,95	11,30	71,99	66,86	5,13	7,00	5,00		11,30	-	-	11,53	-	11,53	-	71,90	-	0,81			0,81
14.06.20	24,00	-	149,80	135,94	13,86	71,94	66,90	5,04	7,00	5,00		13,86	-	-	14,14	-	14,14	-	71,84	-	1,00			1,00
15.06.20	24,00	-	145,76	133,00	12,76	71,22	66,42	4,80	7,00	5,00		12,76	-	-	13,02	-	13,02	-	71,13	-	0,91			0,91
16.06.20	24,00	-	147,78	135,78	12,00	71,44	66,79	4,65	7,00	5,00		12,00	-	-	12,24	-	12,24	-	71,36	-	0,86			0,86
17.06.20	24,00	-	150,02	138,34	11,68	71,71	67,12	4,59	7,00	5,00		11,68	-	-	11,92	-	11,92	-	71,63	-	0,84			0,84
18.06.20	24,00	-	148,93	138,05	10,88	71,73	67,13	4,60	7,00	5,00		10,88	-	-	11,10	-	11,10	-	71,64	-	0,78			0,78
19.06.20	24,00	-	148,40	138,01	10,39	71,65	67,02	4,63	7,00	5,00		10,39	-	-	10,60	-	10,60	-	71,56	-	0,74			0,74
20.06.20	24,00	-	148,75	138,56	10,19	71,85	67,05	4,80	7,00	5,00		10,19	-	-	10,40	-	10,40	-	71,75	-	0,73			0,73
21.06.20	24,00	-	149,43	136,28	13,15	71,17	66,29	4,88	7,00	5,00		13,15	-	-	13,42	-	13,42	-	71,09	-	0,93			0,93
22.06.20	24,00	-	147,71	136,64	11,07	71,58	66,67	4,91	7,00	5,00		11,07	-	-	11,30	-	11,30	-	71,49	-	0,79			0,79
23.06.20	24,00	-	148,63	137,16	11,47	70,87	65,92	4,95	7,00	5,00		11,47	-	-	11,70	-	11,70	-	71,44	-	0,82	-	-	0,82
24.06.20	24,00	-	148,63	137,16	11,47	70,87	65,92	4,95	7,00	5,00		11,47	-	-	11,70	-	11,70	-	71,44	-	0,82	-	-	0,82
25.06.20	24,00	-	148,63	137,16	11,47	70,87	65,92	4,95	7,00	5,00		11,47	-	-	11,70	-	11,70	-	71,44	-	0,82	-	-	0,82
26.06.20	24,00	-	148,63	137,16	11,47	70,87	65,92	4,95	7,00	5,00		11,47	-	-	11,70	-	11,70	-	71,44	-	0,82	-	-	0,82
27.06.20	24,00	-	148,63	137,16	11,47	70,87	65,92	4,95	7,00	5,00		11,47	-	-	11,70	-	11,70	-	71,44	-	0,82	-	-	0,82
28.06.20	24,00	-	148,63	137,16	11,47	70,87	65,92	4,95	7,00	5,00		11,47	-	-	11,70	-	11,70	-	71,44	-	0,82	-	-	0,82
29.06.20	24,00	-	148,63	137,16	11,47	70,87	65,92	4,95	7,00	5,00		11,47	-	-	11,70	-	11,70	-	71,44	-	0,82	-	-	0,82
30.06.20	24,00	-	148,63	137,16	11,47	70,87	65,92	4,95	7,00	5,00		11,47	-	-	11,70	-	11,70	-	71,44	-	0,82	-	-	0,82
Среднее	24,00	-	148,07	136,22	12,87	70,87	65,92	4,95	7,00	5,00		12,87	-	-	13,13	-	13,13	-	70,93	-	0,93	-	-	0,93
Итого	1680,00		5180,01	4714,98	450,50							450,50	0,00	0,00	459,66	0,00	459,66	0,00			64,78	0,00	0,00	64,78

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.05.20 02:00	201580,70	179959,47	86460,47	-	88602,08	-	5353,93	-	-
	23.06.20 09:00	205625,29	183643,29	88191,74	-	90372,72	-	5397,83	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,71 °C = -6,18 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **58,60** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **459,66** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкосервис № 2 Невского района» № 2 Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___»_____04_____20___ г.