Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9137.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 5 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Александровской Фермы 5 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208238-ч(с)-0520.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208238 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 13,71

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,228 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,18656
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0848
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=68,88 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,84

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2020 по 26.05.2020

			Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.05.20	24,00	-	160,25	145,73	14,52	67,83	47,26	20,57	7,00	5,00	3,00	14,52	-	-	14,82	-	14,82	-	67,77	-	0,98			3,99
24.05.20	24,00	-	164,53	148,28	16,25	67,64	47,66	19,98	7,00	5,00	2,97	16,25	-	-	16,58	-	16,58	-	67,57	-	1,10			4,07
25.05.20	24,00	-	168,83	154,32	14,51	67,69	54,02	13,67	7,00	5,00	2,12	14,51	-	-	14,81	-	14,81	-	67,67	-	0,98			3,10
26.05.20	24,00	-	164,49	149,87	14,62	69,44	64,93	4,51	7,00	5,00	0,00	14,62	-	-	14,92	-	14,92	-	69,37	-	1,01			1,01
Среднее	24,00	-	164,53	149,55	14,98	68,15	53,47	14,68	7,00	5,00	2,02	14,98	-	-	15,28	-	15,28	-	68,10	-	1,02	-	-	3,04
Итого	96,00		658,10	598,20	59,90						8,09	59,90	0,00	0,00	61,12	0,00	61,12	0,00			4,08	0,00	0,00	12,16

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.05.20 06:00	200953,73	179391,59	86191,14	-	88327,00	-	5341,85	-	-
	27.05.20 02:00	201580,70	179959,47	86460,47	-	88602,08	-	5353,93	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,71 °С = -0,82 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **11,34** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **61,12** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя _____ /_____/ печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___»_____20___ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Невского района» Санкт-Петербург