Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 7 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник: Обуховский з-д

Договор: 9138.038.1
Строит.Адрес: Александровской Фермы 7
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207961-ч(с)-0720.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207961 Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Приборы УУТЭ поверены до _____ Txв, гр.С= 13,71

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0848
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,18656
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,84

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 27.05.2020 по 30.06.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
27.05.20	24,00	-	101,63	84,91	16,72	69,44	63,57	5,87	7,00	5,00		16,72	-	-	17,06	-	17,06	-	69,36	-	1,16			1,16
28.05.20	24,00	-	101,73	85,33	16,40	69,33	63,50	5,83	7,00	5,00		16,40	-	-	16,73	-	16,73	-	69,21	-	1,14			1,14
29.05.20	24,00	-	101,22	82,58	18,64	69,21	63,40	5,81	7,00	5,00		18,64	-	-	19,02	-	19,02	-	69,11	-	1,29			1,29
30.05.20	24,00	-	95,39	80,05	15,34	69,50	63,34	6,16	7,00	5,00		15,34	-	-	15,65	-	15,65	-	69,39	-	1,06			1,06
31.05.20	24,00	-	96,96	80,36	16,60	68,96	62,92	6,04	7,00	5,00		16,60	-	-	16,94	-	16,94	-	68,86	-	1,14			1,14
01.06.20	24,00	-	100,13	82,77	17,36	69,19	63,11	6,08	7,00	5,00		17,36	-	-	17,71	-	17,71	-	69,10	-	1,20			1,20
02.06.20	24,00	-	100,39	84,06	16,33	69,43	63,26	6,17	7,00	5,00		16,33	-	-	16,66	-	16,66	-	69,35	-	1,13			1,13
03.06.20	24,00	-	99,75	84,21	15,54	70,52	64,21	6,31	7,00	5,00		15,54	-	-	15,86	-	15,86	-	70,44	-	1,09			1,09
04.06.20	24,00	-	99,55	83,24	16,31	71,43	65,09	6,34	7,00	5,00		16,31	-	-	16,64	-	16,64	-	71,35	-	1,16			1,16
05.06.20	24,00	-	97,48	83,17	14,31	72,22	65,66	6,56	7,00	5,00		14,31	-	-	14,60	-	14,60	-	72,12	-	1,03			1,03
06.06.20	24,00	-	99,15	84,08	15,07	72,07	65,67	6,40	7,00	5,00		15,07	-	-	15,38	-	15,38	-	71,95	-	1,08			1,08
07.06.20	24,00	-	99,42	84,47	14,95	71,55	65,29	6,26	7,00	5,00		14,95	-	-	15,26	-	15,26	-	71,46	-	1,07			1,07
08.06.20	24,00	-	99,68	84,45	15,23	71,24	65,24	6,00	7,00	5,00		15,23	-	-	15,54	-	15,54	-	71,14	-	1,08			1,08
09.06.20	24,00	-	98,36	84,07	14,29	71,54	65,52	6,02	7,00	5,00		14,29	-	-	14,58	-	14,58	-	71,46	-	1,02			1,02
10.06.20	24,00	-	98,49	83,86	14,63	70,94	64,91	6,03	7,00	5,00		14,63	-	-	14,93	-	14,93	-	70,85	-	1,04			1,04
11.06.20	24,00	-	99,41	85,43	13,98	71,50	65,35	6,15	7,00	5,00		13,98	-	-	14,27	-	14,27	-	71,39	-	1,00			1,00
12.06.20	24,00	-	98,96	85,15	13,81	71,94	65,63	6,31	7,00	5,00		13,81	-	-	14,09	-	14,09	-	71,85	-	0,99			0,99
13.06.20	24,00	-	99,17	85,38	13,79	72,17	65,88	6,29	7,00	5,00		13,79	-	-	14,07	-	14,07	-	72,07	-	0,99			0,99
14.06.20	24,00	-	99,97	85,40	14,57	72,10	65,89	6,21	7,00	5,00		14,57	-	-	14,87	-	14,87	-	71,99	-	1,05			1,05
15.06.20	24,00	-	99,38	86,20	13,18	71,39	65,29	6,10	7,00	5,00		13,18	-	-	13,45	-	13,45	-	71,30	-	0,94			0,94
16.06.20	24,00	-	99,27	85,67	13,60	71,62	65,64	5,98	7,00	5,00		13,60	-	-	13,88	-	13,88	-	71,53	-	0,97			0,97
17.06.20	24,00	-	99,44	87,36	12,08	71,91	65,87	6,04	7,00	5,00		12,08	-	-	12,33	-	12,33	-	71,82	-	0,87			0,87
18.06.20	24,00	-	100,17	86,87	13,30	71,90	66,00	5,90	7,00	5,00		13,30	-	-	13,57	-	13,57	-	71,78	-	0,95			0,95
19.06.20	24,00	-	99,88	86,91	12,97	71,84	65,93	5,91	7,00	5,00		12,97	-	-	13,23	-	13,23	-	71,75	-	0,93			0,93
20.06.20	24,00	-	99,67	87,37	12,30	72,02	65,94	6,08	7,00	5,00		12,30	-	-	12,55	-	12,55	-	71,91	-	0,88			0,88
21.06.20	24,00	-	98,95	86,03	12,92	71,35	65,19	6,16	7,00	5,00		12,92	-	-	13,18	-	13,18	-	71,26	-	0,92			0,92
22.06.20	24,00	-	99,64	86,17	13,47	71,76	65,61	6,15	7,00	5,00		13,47	-	-	13,74	-	13,74	-	71,66	-	0,97			0,97
23.06.20	24,00	-	99,38	84,65	12,90	71,04	64,92	6,12	7,00	5,00		12,90	-	-	13,16	-	13,16	-	71,61	-	0,92	-	-	0,92
24.06.20	24,00	-	99,38	84,65	12,90	71,04	64,92	6,12	7,00	5,00		12,90	-	-	13,16	-	13,16	-	71,61	-	0,92	-	-	0,92
25.06.20	24,00	-	99,38	84,65	12,90	71,04	64,92	6,12	7,00	5,00		12,90	-	-	13,16	-	13,16	-	71,61	-	0,92	-	-	0,92
26.06.20	24,00	-	99,38	84,65	12,90	71,04	64,92	6,12	7,00	5,00		12,90	-	-	13,16	-	13,16	-	71,61	-	0,92	-	-	0,92
27.06.20	24,00	-	99,38	84,65	12,90	71,04	64,92	6,12	7,00	5,00		12,90	-	-	13,16	-	13,16	-	71,61	-	0,92	-	-	0,92
28.06.20	24,00	-	99,38	84,65	12,90	71,04	64,92	6,12	7,00	5,00		12,90	-	-	13,16	-	13,16	-	71,61	-	0,92	-	-	0,92
29.06.20	24,00	-	99,38	84,65	12,90	71,04	64,92	6,12	7,00	5,00		12,90	-	-	13,16	-	13,16	-	71,61	-	0,92	-	-	0,92
30.06.20	24,00	-	99,38	84,65	12,90	71,04	64,92	6,12	7,00	5,00		12,90	-	-	13,16	-	13,16	-	71,61	-	0,92	-	-	0,92
Среднее	24,00	-	99,38	84,65	14,31	71,04	64,92	6,12	7,00	5,00		14,31	-	-	14,60	-	14,60	-	71,02	-	1,03	-	-	1,03
Итого	1680,00		3478,27	2962,75	500,89							500,89	0,00	0,00	511,09	0,00	511,09	0,00			36,52	0,00	0,00	36,52

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.05.20 02:00	160636,49	136999,39	72960,16	-	74796,85	-	5297,10	-	-
	23.06.20 09:00	163352,32	139314,45	74189,98	-	76055,08	-	5339,81	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,71 °C = -6,87 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **29,65** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **511,09** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___»_____20___ г.