Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 103 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8820.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 103
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206091-ч(с)-0720.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206091 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 13,71

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1188
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,054
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=21,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 27.05.2020 по 30.06.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
27.05.20	24,00	-	83,66	67,40	16,26	68,37	60,85	7,52	7,00	5,00		15,93	-	-	16,27	-	16,27	-	68,18	-	1,09			1,09
28.05.20	24,00	-	83,36	67,47	15,89	68,31	61,08	7,23	7,00	5,00		14,98	-	-	15,28	-	15,28	-	67,93	-	1,02			1,02
29.05.20	24,00	-	81,01	66,32	14,69	68,15	60,79	7,36	7,00	5,00		13,73	-	-	14,01	-	14,01	-	67,88	-	0,93			0,93
30.05.20	24,00	-	78,60	63,81	14,79	68,36	60,65	7,71	7,00	5,00		14,02	-	-	14,30	-	14,30	-	68,09	-	0,96			0,96
31.05.20	24,00	-	79,65	64,03	15,62	67,94	60,25	7,69	7,00	5,00		15,11	-	-	15,42	-	15,42	-	67,57	-	1,02			1,02
01.06.20	24,00	-	83,57	66,02	17,55	68,12	60,50	7,62	7,00	5,00		17,25	-	-	17,61	-	17,61	-	67,89	-	1,17			1,17
02.06.20	24,00	-	82,53	67,52	15,01	68,37	60,82	7,55	7,00	5,00		14,89	-	-	15,21	-	15,21	-	68,11	-	1,01			1,01
03.06.20	24,00	-	83,07	67,35	15,72	69,40	61,68	7,72	7,00	5,00		15,79	-	-	16,13	-	16,13	-	69,21	-	1,09			1,09
04.06.20	24,00	-	81,01	65,94	15,07	70,25	62,32	7,93	7,00	5,00		14,87	-	-	15,21	-	15,21	-	70,02	-	1,04			1,04
05.06.20	24,00	-	81,11	65,95	15,16	71,12	63,04	8,08	7,00	5,00		15,02	-	-	15,34	-	15,34	-	70,79	-	1,07			1,07
06.06.20	24,00	-	79,89	67,11	12,78	71,02	63,09	7,93	7,00	5,00		12,69	-	-	12,98	-	12,98	-	70,54	-	0,90			0,90
07.06.20	24,00	-	81,84	67,18	14,66	70,52	62,79	7,73	7,00	5,00		14,47	-	-	14,78	-	14,78	-	70,33	-	1,02			1,02
08.06.20	24,00	-	81,69	67,60	14,09	70,23	62,84	7,39	7,00	5,00		13,57	-	-	13,86	-	13,86	-	69,90	-	0,95			0,95
09.06.20	24,00	-	80,26	67,48	12,78	70,49	63,15	7,34	7,00	5,00		12,41	-	-	12,69	-	12,69	-	70,24	-	0,87			0,87
10.06.20	24,00	-	80,40	67,35	13,05	69,88	62,66	7,22	7,00	5,00		12,68	-	-	12,95	-	12,95	-	69,56	-	0,88			0,88
11.06.20	24,00	-	81,37	68,25	13,12	70,50	63,15	7,35	7,00	5,00		12,78	-	-	13,05	-	13,05	-	70,08	-	0,90			0,90
12.06.20	24,00	-	81,39	67,69	13,70	70,82	63,20	7,62	7,00	5,00		13,48	-	-	13,79	-	13,79	-	70,51	-	0,95			0,95
13.06.20	24,00	-	80,56	68,04	12,52	71,15	63,53	7,62	7,00	5,00		12,43	-	-	12,72	-	12,72	-	70,78	-	0,88			0,88
14.06.20	24,00	-	81,30	67,87	13,43	71,13	63,55	7,58	7,00	5,00		13,27	-	-	13,58	-	13,58	-	70,74	-	0,94			0,94
15.06.20	24,00	-	82,62	68,90	13,72	70,40	65,10	5,30	7,00	5,00		13,84	-	-	14,15	-	14,15	-	70,12	-	0,97			0,97
16.06.20	24,00	-	83,29	69,95	13,34	70,61	70,26	0,35	7,00	5,00		14,13	-	-	14,45	-	14,45	-	70,33	-	1,00			1,00
17.06.20	24,00	-	85,52	71,16	14,36	70,82	70,48	0,34	7,00	5,00		15,13	-	-	15,47	-	15,47	-	70,59	-	1,07			1,07
18.06.20	24,00	-	82,26	71,08	11,18	70,97	70,63	0,34	7,00	5,00		11,99	-	-	12,25	-	12,25	-	70,54	-	0,85			0,85
19.06.20	24,00	-	80,92	71,15	9,77	70,81	70,46	0,35	7,00	5,00		10,72	-	-	10,94	-	10,94	-	70,44	-	0,76			0,76
20.06.20	24,00	-	82,87	71,34	11,53	71,00	70,66	0,34	7,00	5,00		12,25	-	-	12,52	-	12,52	-	70,56	-	0,86			0,86
21.06.20	24,00	-	83,65	70,04	13,61	70,35	69,98	0,37	7,00	5,00		14,27	-	-	14,61	-	14,61	-	70,10	-	1,00			1,00
22.06.20	24,00	-	80,63	70,36	10,27	70,76	70,40	0,36	7,00	5,00		11,00	-	-	11,25	-	11,25	-	70,30	-	0,77			0,77
23.06.20	24,00	-	81,78	67,94	11,80	69,99	64,37	5,63	7,00	5,00		12,51	-	-	12,79	-	12,79	-	70,32	-	0,88	-	-	0,88
24.06.20	24,00	-	81,78	67,94	11,80	69,99	64,37	5,63	7,00	5,00		12,51	-	-	12,79	-	12,79	-	70,32	-	0,88	-	-	0,88
25.06.20	24,00	-	81,78	67,94	11,80	69,99	64,37	5,63	7,00	5,00		12,51	-	-	12,79	-	12,79	-	70,32	-	0,88	-	-	0,88
26.06.20	24,00	-	81,78	67,94	11,80	69,99	64,37	5,63	7,00	5,00		12,51	-	-	12,79	-	12,79	-	70,32	-	0,88	-	-	0,88
27.06.20	24,00	-	81,78	67,94	11,80	69,99	64,37	5,63	7,00	5,00		12,51	-	-	12,79	-	12,79	-	70,32	-	0,88	-	-	0,88
28.06.20	24,00	-	81,78	67,94	11,80	69,99	64,37	5,63	7,00	5,00		12,51	-	-	12,79	-	12,79	-	70,32	-	0,88	-	-	0,88
29.06.20	24,00	-	81,78	67,94	11,80	69,99	64,37	5,63	7,00	5,00		12,51	-	-	12,79	-	12,79	-	70,32	-	0,88	-	-	0,88
30.06.20	24,00	-	81,78	67,94	11,80	69,99	64,37	5,63	7,00	5,00		12,51	-	-	12,79	-	12,79	-	70,32	-	0,88	-	-	0,88
Среднее	24,00	-	81,78	67,94	13,37	69,99	64,37	5,63	7,00	5,00	-	13,51	-	-	13,80	-	13,80	-	69,83	-	0,94	-	-	0,94
Итого	840,00		2862,26	2377,87	468,07						0,00	472,78	0,00	0,00	483,14	0,00	483,14	0,00			33,00	0,00	0,00	33,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.05.20 02:00	66419,27	54221,16	12470,24	-	12779,89	-	2341,16	-	-
	23.06.20 09:00	68650,75	56076,81	12845,27	-	13163,08	-	2377,66	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,71 °C = -6,48 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **26,51** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **483,14** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать энергосбыта

Общество с ограниченной ответственностью «Домкомсервис Невского района» Санкт-Петербург № 2

ГУП «ТЭК СПб» Филиал «Энергосбыт» Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» _____ 20__ г.