Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8820.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 103 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 103 | Код УУТЭ
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник: Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206091-ч(с)-0520.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206091 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 13,71

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1188
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,054
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=21,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2020 по 26.05.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.05.20	24,00	-	84,77	68,51	16,26	66,95	38,58	28,37	7,00	5,00	1,96	16,03	-	-	16,38	-	16,38	-	66,79	-	1,07			3,03
24.05.20	24,00	-	83,44	68,98	14,46	66,75	39,03	27,72	7,00	5,00	1,94	14,06	-	-	14,32	-	14,32	-	66,58	-	0,94			2,88
25.05.20	24,00	-	89,31	73,37	15,94	66,91	45,01	21,90	7,00	5,00	1,60	16,05	-	-	16,37	-	16,37	-	66,93	-	1,07			2,68
26.05.20	24,00	-	92,10	77,29	14,81	68,55	61,49	7,06	7,00	5,00	0,51	15,39	-	-	15,71	-	15,71	-	68,46	-	1,06			1,57
Среднее	24,00	-	87,41	72,04	15,37	67,29	46,03	21,26	7,00	5,00	1,50	15,38	-	-	15,70	-	15,70	-	67,19	-	1,04	-	-	2,54
Итого	96,00		349,62	288,15	61,47						6,01	61,53	0,00	0,00	62,78	0,00	62,78	0,00			4,14	0,00	0,00	10,15

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.05.20 01:00	66066,46	53929,90	12408,57	-	12716,97	-	2331,03	-	-
	27.05.20 02:00	66419,27	54221,16	12470,24	-	12779,89	-	2341,16	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,71 °С = -0,84 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **9,31** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **62,78** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

Общество с ограниченной ответственностью "ЖКС №2 Невского района" Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.