Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 105-2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8821.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 105-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207725-ч(с)-0720.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207725 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 13,71

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,321 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,14806
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0673
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96,72 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=26,88

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 27.05.2020 по 30.06.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
27.05.20	24,00	-	103,66	95,82	7,84	67,91	61,05	6,86	7,00	5,00		7,84	-	-	8,00	-	8,00	-	67,78	-	0,53			0,53
28.05.20	24,00	-	105,03	95,49	9,54	67,86	61,18	6,68	7,00	5,00		9,54	-	-	9,73	-	9,73	-	67,73	-	0,65			0,65
29.05.20	24,00	-	101,19	93,20	7,99	67,67	61,11	6,56	7,00	5,00		7,99	-	-	8,15	-	8,15	-	67,54	-	0,54			0,54
30.05.20	24,00	-	97,16	89,71	7,45	67,85	61,26	6,59	7,00	5,00		7,45	-	-	7,60	-	7,60	-	67,71	-	0,50			0,50
31.05.20	24,00	-	98,24	89,84	8,40	67,36	61,00	6,36	7,00	5,00		8,40	-	-	8,57	-	8,57	-	67,22	-	0,56			0,56
01.06.20	24,00	-	100,73	92,41	8,32	67,57	61,58	5,99	7,00	5,00		8,32	-	-	8,49	-	8,49	-	67,43	-	0,56			0,56
02.06.20	24,00	-	102,94	93,13	9,81	67,83	62,22	5,61	7,00	5,00		9,81	-	-	10,01	-	10,01	-	67,69	-	0,66			0,66
03.06.20	24,00	-	101,90	93,34	8,56	68,89	62,78	6,11	7,00	5,00		8,56	-	-	8,73	-	8,73	-	68,76	-	0,59			0,59
04.06.20	24,00	-	99,94	91,79	8,15	69,75	62,86	6,89	7,00	5,00		8,15	-	-	8,32	-	8,32	-	69,61	-	0,57			0,57
05.06.20	24,00	-	114,15	106,08	8,07	70,63	64,04	6,59	7,00	5,00		8,07	-	-	8,23	-	8,23	-	70,53	-	0,57			0,57
06.06.20	24,00	-	130,50	123,40	7,10	70,56	64,63	5,93	7,00	5,00		7,10	-	-	7,24	-	7,24	-	70,46	-	0,50			0,50
07.06.20	24,00	-	129,02	120,63	8,39	70,08	64,67	5,41	7,00	5,00		8,39	-	-	8,56	-	8,56	-	69,98	-	0,59			0,59
08.06.20	24,00	-	128,46	119,78	8,68	69,89	63,96	5,93	7,00	5,00		8,68	-	-	8,86	-	8,86	-	69,80	-	0,61			0,61
09.06.20	24,00	-	127,00	120,05	6,95	70,21	63,47	6,74	7,00	5,00		6,95	-	-	7,09	-	7,09	-	70,11	-	0,49			0,49
10.06.20	24,00	-	126,91	120,87	6,04	69,56	63,06	6,50	7,00	5,00		6,04	-	-	6,16	-	6,16	-	69,46	-	0,42			0,42
11.06.20	24,00	-	127,31	120,90	6,41	70,13	63,33	6,80	7,00	5,00		6,41	-	-	6,54	-	6,54	-	70,03	-	0,45			0,45
12.06.20	24,00	-	127,35	120,96	6,39	70,48	63,58	6,90	7,00	5,00		6,39	-	-	6,52	-	6,52	-	70,38	-	0,45			0,45
13.06.20	24,00	-	126,79	120,77	6,02	70,74	63,74	7,00	7,00	5,00		6,02	-	-	6,14	-	6,14	-	70,64	-	0,43			0,43
14.06.20	24,00	-	127,93	120,24	7,69	70,73	63,83	6,90	7,00	5,00		7,69	-	-	7,85	-	7,85	-	70,62	-	0,54			0,54
15.06.20	24,00	-	128,28	121,93	6,35	70,04	63,34	6,70	7,00	5,00		6,35	-	-	6,48	-	6,48	-	69,94	-	0,44			0,44
16.06.20	24,00	-	127,91	121,23	6,68	70,27	63,75	6,52	7,00	5,00		6,68	-	-	6,82	-	6,82	-	70,18	-	0,47			0,47
17.06.20	24,00	-	129,77	123,57	6,20	70,55	64,10	6,45	7,00	5,00		6,20	-	-	6,33	-	6,33	-	70,46	-	0,44			0,44
18.06.20	24,00	-	128,60	123,53	5,07	70,60	64,14	6,46	7,00	5,00		5,07	-	-	5,17	-	5,17	-	70,51	-	0,36			0,36
19.06.20	24,00	-	128,80	123,54	5,26	70,51	64,12	6,39	7,00	5,00		5,26	-	-	5,37	-	5,37	-	70,41	-	0,37			0,37
20.06.20	24,00	-	129,42	124,08	5,34	70,66	64,08	6,58	7,00	5,00		5,34	-	-	5,45	-	5,45	-	70,55	-	0,38			0,38
21.06.20	24,00	-	125,86	120,74	5,12	69,96	63,29	6,67	7,00	5,00		5,12	-	-	5,22	-	5,22	-	69,85	-	0,36			0,36
22.06.20	24,00	-	124,47	119,32	5,15	70,39	63,62	6,77	7,00	5,00		5,15	-	-	5,26	-	5,26	-	70,28	-	0,36			0,36
23.06.20	24,00	-	118,49	111,35	5,20	69,58	63,10	6,48	7,00	5,00		5,20	-	-	5,31	-	5,31	-	70,23	-	0,37	-	-	0,37
24.06.20	24,00	-	118,49	111,35	5,20	69,58	63,10	6,48	7,00	5,00		5,20	-	-	5,31	-	5,31	-	70,23	-	0,37	-	-	0,37
25.06.20	24,00	-	118,49	111,35	5,20	69,58	63,10	6,48	7,00	5,00		5,20	-	-	5,31	-	5,31	-	70,23	-	0,37	-	-	0,37
26.06.20	24,00	-	118,49	111,35	5,20	69,58	63,10	6,48	7,00	5,00		5,20	-	-	5,31	-	5,31	-	70,23	-	0,37	-	-	0,37
27.06.20	24,00	-	118,49	111,35	5,20	69,58	63,10	6,48	7,00	5,00		5,20	-	-	5,31	-	5,31	-	70,23	-	0,37	-	-	0,37
28.06.20	24,00	-	118,49	111,35	5,20	69,58	63,10	6,48	7,00	5,00		5,20	-	-	5,31	-	5,31	-	70,23	-	0,37	-	-	0,37
29.06.20	24,00	-	118,49	111,35	5,20	69,58	63,10	6,48	7,00	5,00		5,20	-	-	5,31	-	5,31	-	70,23	-	0,37	-	-	0,37
30.06.20	24,00	-	118,49	111,35	5,20	69,58	63,10	6,48	7,00	5,00		5,20	-	-	5,31	-	5,31	-	70,23	-	0,37	-	-	0,37
Среднее	24,00	-	118,49	111,35	6,70	69,58	63,10	6,48	7,00	5,00	-	6,70	-	-	6,84	-	6,84	-	69,64	-	0,47	-	-	0,47
Итого	840,00		4147,27	3897,12	234,57						0,00	234,57	0,00	0,00	239,39	0,00	239,39	0,00			16,34	0,00	0,00	16,34

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.05.20 02:00	156628,28	149885,51	77897,14	-	79814,79	-	2828,53	-	-
	23.06.20 09:00	159870,77	152934,01	80034,59	-	81999,26	-	2861,90	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,71 °C = -3,22 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **13,12** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **239,39** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__»_____ 20