Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 107 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8562.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 107
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207709-ч(с)-0720.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207709 Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	Тхв, гр.С= 13,71
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,321 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1518
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,069
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96,72 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=27,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 27.05.2020 по 30.06.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
27.05.20	24,00	-	72,11	61,69	10,42	67,96	59,86	8,10	7,00	5,00		10,42	-		10,63	-	10,63	-	67,81	-	0,71			0,71
28.05.20	24,00	-	72,02	61,88	10,14	67,89	59,82	8,07	7,00	5,00		10,14	-		10,35	-	10,35	-	67,71	-	0,69			0,69
29.05.20	24,00	-	70,87	60,29	10,58	67,73	59,59	8,14	7,00	5,00		10,58	-		10,80	-	10,80	-	67,58	-	0,71			0,71
30.05.20	24,00	-	68,11	57,96	10,15	67,93	59,49	8,44	7,00	5,00		10,15	-		10,36	-	10,36	-	67,77	-	0,69			0,69
31.05.20	24,00	-	70,68	58,13	12,55	67,45	59,18	8,27	7,00	5,00		12,55	-		12,81	-	12,81	-	67,28	-	0,84			0,84
01.06.20	24,00	-	72,72	59,98	12,74	67,68	59,48	8,20	7,00	5,00		12,74	-		13,00	-	13,00	-	67,54	-	0,86			0,86
02.06.20	24,00	-	72,80	60,80	12,00	67,93	59,64	8,29	7,00	5,00		12,00	-		12,24	-	12,24	-	67,80	-	0,81			0,81
03.06.20	24,00	-	71,57	60,76	10,81	68,98	60,43	8,55	7,00	5,00		10,81	-		11,03	-	11,03	-	68,86	-	0,74			0,74
04.06.20	24,00	-	68,80	59,63	9,17	69,84	61,18	8,66	7,00	5,00		9,17	-		9,36	-	9,36	-	69,68	-	0,64			0,64
05.06.20	24,00	-	69,36	58,95	10,41	70,68	61,84	8,84	7,00	5,00		10,41	-		10,62	-	10,62	-	70,52	-	0,73			0,73
06.06.20	24,00	-	70,52	59,51	11,01	70,59	62,12	8,47	7,00	5,00		11,01	-		11,23	-	11,23	-	70,41	-	0,78			0,78
07.06.20	24,00	-	70,26	59,74	10,52	70,13	61,74	8,39	7,00	5,00		10,52	-		10,73	-	10,73	-	70,00	-	0,74			0,74
08.06.20	24,00	-	68,76	59,23	9,53	69,93	61,63	8,30	7,00	5,00		9,53	-		9,72	-	9,72	-	69,78	-	0,67			0,67
09.06.20	24,00	-	68,60	58,52	10,08	70,26	62,11	8,15	7,00	5,00		10,08	-		10,29	-	10,29	-	70,13	-	0,71			0,71
10.06.20	24,00	-	67,82	58,77	9,05	69,60	61,38	8,22	7,00	5,00		9,05	-		9,23	-	9,23	-	69,44	-	0,63			0,63
11.06.20	24,00	-	68,30	59,41	8,89	70,17	61,97	8,20	7,00	5,00		8,89	-		9,07	-	9,07	-	70,00	-	0,62			0,62
12.06.20	24,00	-	67,61	59,03	8,58	70,55	62,18	8,37	7,00	5,00		8,58	-		8,76	-	8,76	-	70,38	-	0,60			0,60
13.06.20	24,00	-	68,07	59,18	8,89	70,79	62,43	8,36	7,00	5,00		8,89	-		9,07	-	9,07	-	70,62	-	0,63			0,63
14.06.20	24,00	-	69,85	59,19	10,66	70,76	62,53	8,23	7,00	5,00		10,66	-		10,88	-	10,88	-	70,59	-	0,75			0,75
15.06.20	24,00	-	68,64	59,57	9,07	70,08	61,96	8,12	7,00	5,00		9,07	-		9,26	-	9,26	-	69,93	-	0,63			0,63
16.06.20	24,00	-	68,05	59,40	8,65	70,30	62,20	8,10	7,00	5,00		8,65	-		8,83	-	8,83	-	70,15	-	0,61			0,61
17.06.20	24,00	-	69,14	60,27	8,87	70,59	62,74	7,85	7,00	5,00		8,87	-		9,05	-	9,05	-	70,45	-	0,62			0,62
18.06.20	24,00	-	68,09	59,90	8,19	70,63	62,77	7,86	7,00	5,00		8,19	-		8,36	-	8,36	-	70,46	-	0,58			0,58
19.06.20	24,00	-	67,63	59,98	7,65	70,54	62,74	7,80	7,00	5,00		7,65	-		7,81	-	7,81	-	70,38	-	0,54			0,54
20.06.20	24,00	-	67,82	60,19	7,63	70,71	62,71	8,00	7,00	5,00		7,63	-		7,79	-	7,79	-	70,53	-	0,54			0,54
21.06.20	24,00	-	67,63	59,39	8,24	70,02	61,88	8,14	7,00	5,00		8,24	-		8,41	-	8,41	-	69,88	-	0,58			0,58
22.06.20	24,00	-	68,33	59,58	8,21	70,44	62,29	8,15	7,00	5,00		8,21	-		8,38	-	8,38	-	70,27	-	0,58			0,58
23.06.20	24,00	-	69,41	59,66	8,21	69,64	61,40	8,23	7,00	5,00		8,21	-		8,19	-	8,19	-	70,23	-	0,56			0,56
24.06.20	24,00	-	69,41	59,66	8,21	69,64	61,40	8,23	7,00	5,00		8,21	-		8,19	-	8,19	-	70,23	-	0,56			0,56
25.06.20	24,00	-	69,41	59,66	8,21	69,64	61,40	8,23	7,00	5,00		8,21	-		8,19	-	8,19	-	70,23	-	0,56			0,56
26.06.20	24,00	-	69,41	59,66	8,21	69,64	61,40	8,23	7,00	5,00		8,21	-		8,19	-	8,19	-	70,23	-	0,56			0,56
27.06.20	24,00	-	69,41	59,66	8,21	69,64	61,40	8,23	7,00	5,00		8,21	-		8,19	-	8,19	-	70,23	-	0,56			0,56
28.06.20	24,00	-	69,41	59,66	8,21	69,64	61,40	8,23	7,00	5,00		8,21	-		8,19	-	8,19	-	70,23	-	0,56			0,56
29.06.20	24,00	-	69,41	59,66	8,21	69,64	61,40	8,23	7,00	5,00		8,21	-		8,19	-	8,19	-	70,23	-	0,56			0,56
30.06.20	24,00	-	69,41	59,66	8,21	69,64	61,40	8,23	7,00	5,00		8,21	-		8,19	-	8,19	-	70,23	-	0,56			0,56
Среднее	24,00	-	69,41	59,66	9,38	69,64	61,40	8,23	7,00	5,00	-	9,38	-	-	9,53	-	9,53	-	69,65	-	0,65	-	-	0,65
Итого	840,00		2429,47	2088,24	328,37						0,00	328,37	0,00	0,00	333,57	0,00	333,57	0,00			22,70	0,00	0,00	22,70

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.05.20 02:00	88083,83	78834,97	62454,66	-	64106,76	-	2315,09	-	-
	23.06.20 09:00	89979,38	80466,08	63362,18	-	65034,33	-	2346,98	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,71 °C = -4,50 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **18,20** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **333,57** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя _____ /_____/

печать энергосбыта

Общество с ограниченной ответственностью «Комфортсервис № 2 Невского района» Санкт-Петербург №2

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентское управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» _____ 20__ г.