

Адрес: г. Санкт-Петербург, Балтийская 107 / СЦО-ГВС
 Обслуживающая организация: ООО "Т-Фраксат Монтаж"
 Источник: Овручский э.э.д.

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за май 2020
 Договор: 8562.038
 Строй. адрес: Балтийская 107
 "Т-Фраксат" (812) 313-41-06
 Схема подключения: Двухтрубная
 ВК77.207709-Ш(Г)-0520.8х
 "Т-Фраксат"
 Расчетная мощность совместно с УТЭ:
 Узел учета: СЦО-ГВС
 Код УТЭ:
 График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и счетчики архивы в файлах
 Вычислитель: ВК77 № 207709
 Холодильн. гр.(М1): расходомер: ПРЭМ 40 Сглп.: 0.1 Сглаж.: 45
 Обогрев. гр.(М2): расходомер: ПРЭМ 40 Сглп.: 0.1 Сглаж.: 45
 Т-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 32 Сглп.: 0.067 Сглаж.: 30
 Т-щиток ГВС(М4): расходомер: Сглп.: Сглаж.:
 гр. подпитки(У5): расходомер: Сглп.: Сглаж.:
 Расчетный алгоритм: зима: $Q = M1 \cdot (T1 - T2) \cdot K2 \cdot (T1 + T2) \cdot K1$; лето: $Q = M1 \cdot (T1 - T2) \cdot K2 \cdot (T1 + T2) \cdot K1$
 Договорные нагрузки: Гкал/час: Qдт=0,221 Qдлт=0 Qдлтс=0 Qдлтср=0,1518
 Договорные нагрузки: (гр.час): Гкал/час: Qдт.гв.ср.=0,069 Qдлт.ср.=0 Qдлтс.ср.=0 Qдлтс.ср.=0
 Договорные расходы: (гр.сут.): ГГВт: Qдт=96,72 Qдлт=0 Qдлтс=0 Qдлтср=27,6
 Договорные расходы: (гр.сут.): ГГВт: Qдт=96,72 Qдлт=0 Qдлтс=0 Qдлтср=27,6

Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)																
Дата	Тип	НС	М1		М2		Т1		Т2		DT		P1	P2	Qотопл	M3	M4	DM	V3	V4	двух	Уплотн	T3	T4	Qгвс.общ.	Qгвс.кап.	Qгвс.гвк.	Q.общ.
			T	С	T	С	T	С	T	С	T	С																
23.05.20	24.00	-	78,07	66,76	11,31	66,61	38,93	27,68	7,00	5,00	1,85	11,31	-	-	11,08	-	-	-	11,08	-	-	66,50	-	-	0,75	-	-	2,60
24.05.20	24.00	-	78,19	67,33	10,86	66,46	39,40	27,06	7,00	5,00	1,82	10,86	-	-	11,08	-	-	-	11,08	-	-	66,34	-	-	0,72	-	-	2,54
25.05.20	24.00	-	81,26	70,93	10,33	66,42	45,00	21,42	7,00	5,00	1,52	10,33	-	-	10,54	-	-	-	10,54	-	-	67,99	-	-	0,69	-	-	2,21
26.05.20	24.00	-	80,17	68,76	11,41	68,10	60,43	7,67	7,00	5,00	0,53	11,41	-	-	11,64	-	-	-	11,64	-	-	66,80	-	-	0,78	-	-	1,31
Среднее	24,00	-	79,42	68,45	10,98	66,90	45,94	20,96	7,00	5,00	1,43	10,98	-	-	11,20	-	-	-	11,20	-	-	66,80	-	-	0,73	-	-	2,17
Итого	96,00	-	317,69	273,78	43,91	-	-	-	-	-	-	43,91	-	-	44,81	-	-	-	44,81	-	-	0,00	-	-	2,93	-	-	8,66

Показания счетчиков на момент снятия данных: 23.05.20 02:00
 Дата, время: 23.05.20 02:00
 М1(Г) 87765,84 М2(Г) 78661,34 М3(Г) 62300,58 М4(Г) 63946,53 Q.СЦО (Гкал) 2306,46 Q.ГВС (Гкал) 2315,09
 М1(Л) 88083,83 М2(Л) 78834,97 М3(Л) 62454,66 М4(Л) 64106,76 Q.СЦО (Гкал) 2315,09 Q.ГВС (Гкал) 2315,09

Период расчета по среднему: Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 13,71 °C = -0,60 Гкал;
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему: 8,06 Гкал;
 Период расчета по договору: 13,71 °C = -0,60 Гкал;
 Первый превышения Ц: 44,81 куб.м.
 Корректировка на температуру холодной воды: с учетом корректировок
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок
 Итого по приборам учета: 44,81 куб.м.

печать энергосбыта

Филиал «ТЭК-СПб»
 Абонентное управление
 ОТЧЕТ ПРИИТ

« 20 20 20 »

