Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина 109-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник: Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 109-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14806-ч(с)-0520.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 14806 Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 13,71

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax= 45	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax= 45	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,501 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс =0,089
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,089
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=150,3 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2020 по 26.05.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.05.20	24,00		144,92	122,34	22,59	66,51	41,16	25,35	5,00	4,00	3,16	21,71	0,00	0,00	22,16	0,00	22,16	-	66,56	0,00	1,45			4,61
24.05.20	24,00		145,60	123,36	22,24	66,32	42,33	23,99	5,00	4,00	3,01	21,48	0,00	0,00	21,92	0,00	21,92	-	66,37	0,00	1,43			4,44
25.05.20	24,00		150,98	129,21	21,77	66,33	50,24	16,09	5,00	4,00	2,12	21,19	0,00	0,00	21,63	0,00	21,63	-	66,65	0,00	1,41			3,53
26.05.20	24,00		149,57	127,30	22,28	67,97	67,87	0,10	5,00	4,00	0,00	22,08	0,00	0,00	22,55	0,00	22,55	-	68,16	0,00	1,50			1,50
Среднее	24,00	-	147,77	125,55	22,22	66,78	50,40	16,38	5,00	4,00	2,07	21,62	-	-	22,07	-	22,07	-	66,93	-	1,45	-	-	3,52
Итого	96,00		591,08	502,21	88,87						8,29	86,47	0,00	0,00	88,26	0,00	88,26	0,00			5,79	0,00	0,00	14,08

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.05.20 01:00	127086,49	106430,01	16237,47	0,00	16638,85	0,00	4359,65	1187,97	-
	27.05.20 02:00	127676,98	106931,61	16323,99	0,00	16727,16	0,00	4373,50	1193,77	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,71 °С = -1,19 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **12,89** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **88,26** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя

_____ /_____/

печать энергосбыта

Общество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая сервисная компания №2 Невского района" Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__»_____20__ г.