

Абонент: ЖСКЗ Невского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабьинина 11 / СЦО+ТВС
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
 Источник: 1а Невская котельная

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за май 2020
 Договор: 8794.038.1
 Строй адрес: Бабьинина 11
 Телефон: (812) 313-47-06
 Счета подолжечены: Двухтарифная

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВК7-7 № 207218
 Подает: тр.(М1): расходомер: ПРМ 32 л
 Оборот: тр.(М2): расходомер: ПРМ 32 л
 тр.д. ТВС(М3): расходомер: ПРМ 32 л
 тр.щитк. ТВС(М4): расходомер: ПРМ 32 л
 тр.подпитки(У5): расходомер: ПРМ 32 л

Часовые и строчные архивы в файлах: ВК77-207218-М(С)-052018х
 Режим (семена):
 Сглаз= 30
 Сглаз= 30
 Сглаз= 30
 Сглаз= 30

Приборы УТЭ поверены до _____
 Термодатчик: КТСПН
 Термодатчик: КТСПН
 Термодатчик: ТСПН
 Термодатчик: ТСПН
 Термодатчик: ТСПН

Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:

Тех. гр.С = 12,33
 Узел учета: СЦО+ТВС
 Код УТЭ:
 Рассчитываются совместно с УТЭ:
 Радиус: 150/70

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2020 по 26.05.2020
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2020 по 26.05.2020
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2020 по 26.05.2020

Учет отопления (ТВ-1)
 Учет отопления (ТВ-1)
 Учет отопления (ТВ-1)

Учет ТВС (ТВ-2)
 Учет ТВС (ТВ-2)
 Учет ТВС (ТВ-2)

Контрольные данные
 Контрольные данные
 Контрольные данные

Общие
 Общие
 Общие

Дата	Ти	НС	М1	М2	дМ	Т1	Т2	дТ	Р1	Р2	Qотоп	М3	М4	дМ	У3	У4	дУ3	У4	Т3	Т4	Qвс.общ.	Qвс.изл.	Qвс.гвс.	Q общ.
23.05.20	24.00	-	28.48	24.43	4.05	61.50	46.46	15.04	7.00	5.00	0.33	4.93	-	-	5.02	-	5.02	-	59.21	-	0.29	0.29	0.29	0.62
24.05.20	24.00	-	72.92	65.80	7.12	62.43	49.89	12.54	7.00	5.00	0.75	8.29	-	-	8.46	-	8.46	-	62.24	-	0.52	0.52	0.52	1.27
25.05.20	24.00	-	71.65	63.92	7.23	62.51	50.75	11.76	7.00	5.00	0.66	9.22	-	-	9.41	-	9.41	-	62.44	-	0.58	0.58	0.58	1.24
26.05.20	24.00	-	61.37	53.65	7.72	64.47	50.93	13.54	7.00	5.00	0.73	7.55	-	-	7.72	-	7.72	-	65.00	-	0.49	0.49	0.49	1.22
Среднее	24.00	-	58.61	51.95	6.66	62.73	49.51	13.22	7.00	5.00	0.62	7.50	-	-	7.65	-	7.65	-	62.22	-	0.47	0.47	0.47	1.09
Итого	96.00	-	234.42	207.80	26.62						2.47	29.99	0.00	0.00	30.61	0.00	30.61	0.00			1.88	0.00	0.00	4.35

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 М1(Т) 23.05.20 03:00 56036.68
 М2(Т) 27.05.20 02:00 56273.30
 М3(Т) 49009.81
 М4(Т) 7533.33
 У3(М3) 7702.16
 У4(М3) 7702.16
 Q СЦО (кал) 1651.45
 Q ТВС (кал) 1651.84

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения 12:
 Корректировка на температуру холодной воды:
 Итого по приборам учета:
 Итого по приборам учета:
 с учетом корректировок
 с учетом корректировок

12,33 °C = -0,37 ккал;
 3,98 ккал;
 30,61 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 печать/подпись



« » 20 г.
 «Энергосбыт»
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
 ОТЧЕТ ПРИНИТ