

Адрес: ЖКС неэквот Радина
 Адрес: Санкт-Петербург, Бабужина 111/1, ЦО-1 СЛО-1 ГВС
 Обслуживающая организация: ООО "Индрагит Монтаж"
 Источник: Обуховский д.д.

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за май 2020
 Договор: Строит. Адрес: Бабужина 111/
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная
 СТУ: 943-15831-01(С)-0570 БХ
 Терморегулятор: КТТР-05
 Терморегулятор: КТТР-05
 Терморегулятор: ТТТ-15-2
 Терморегулятор:
 Расчеты выполняются совместно с УТЭ
 Код УТЭ:
 график: 130/70
 Тве, гр.С= 13,71

Установленные приборы:
 Вычислитель: СТУ-943 №15831
 Часовые и суммарные арматуры в файлах
 Режим (схема):
 Двухтрубная
 Расчеты выполняются совместно с УТЭ
 Код УТЭ:
 график: 130/70
 Тве, гр.С= 13,71

Дата	Тв	НС	Учет отпления (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)						Контрольные данные		Общие теплотопре-				
			М1	М2	М3	Т1	Т2	Т3	Т4	С	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q						
23.05.20	24.00		159.63	140.57	19.06	68.24	42.56	25.69	7.20	3.90	3.80	16.37	0.00	0.00	16.72	0.00	16.72	0.00	16.85	0.00	67.91	0.00	68.08	0.00	1.12	4.91
24.05.20	24.00		160.94	142.52	18.42	68.02	43.09	24.93	7.20	3.90	3.69	16.49	0.00	0.00	16.85	0.00	16.85	0.00	16.85	0.00	67.91	0.00	68.36	0.00	1.19	3.85
25.05.20	24.00		164.47	145.13	19.34	68.07	50.63	12.44	7.20	3.90	2.66	17.43	0.00	0.00	17.80	0.00	17.80	0.00	16.90	0.00	69.89	0.00	69.89	0.00	1.16	3.85
26.05.20	24.00		160.04	141.63	18.41	69.84	69.58	0.26	7.20	3.90	0.00	16.53	0.00	0.00	16.90	0.00	16.90	0.00	16.90	0.00	69.89	0.00	69.89	0.00	1.16	1.16
Среднее	24.00		161.27	142.46	18.81	68.54	51.47	17.08	7.20	3.90	2.53	16.71	0.00	0.00	17.07	0.00	17.07	0.00	16.90	0.00	68.56	0.00	68.56	0.00	1.15	3.68
Итого	96.00		645.08	569.84	75.24						10.14	66.63	0.00	0.00	68.27	0.00	68.27	0.00	68.27	0.00	4.58	0.00	4.58	0.00	0.00	14.72

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 М1(Т) 23.05.20 01:00 4606.69
 М2(Т) 27.05.20 02:00 4665.109
 М3(Т) 40506.48
 М4(Т) 4919.07
 Ц.СЛО (Кал) 5090.37
 Ц.ГВС (Кал) 5108.83
 Ц.ГВС (Кал) 1573.00

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения Ц:
 Корректировка на температуру холодной воды:
 Итого по приборам учета: 13,71 °C = -0,92 Гкал;
 с учетом корректировок: 13,81 Гкал;
 с учетом корректировок: 68,27 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):
 Подпись: _____
 Печать: _____

