Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 113-2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9895.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 113-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207735
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207735-ч(с)-0720.txt
Режим (схема):

Подающ.тр:(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Txв, гр.С= 13,71

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,293 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,19602
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0891
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=88,32 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=35,76

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 27.05.2020 по 30.06.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
27.05.20	24,00	-	118,15	102,35	15,80	69,28	63,98	5,30	7,00	5,00		15,80	-	-	16,12	-	16,12	-	69,23	-	1,12			1,12
28.05.20	24,00	-	115,50	102,05	13,45	69,19	63,82	5,37	7,00	5,00		13,45	-	-	13,72	-	13,72	-	69,12	-	0,93			0,93
29.05.20	24,00	-	106,95	93,41	13,54	68,85	63,08	5,77	7,00	5,00		13,54	-	-	13,82	-	13,82	-	68,78	-	0,93			0,93
30.05.20	24,00	-	107,71	95,29	12,42	69,36	63,52	5,84	7,00	5,00		12,42	-	-	12,67	-	12,67	-	69,30	-	0,86			0,86
31.05.20	24,00	-	110,36	95,36	15,00	68,84	63,10	5,74	7,00	5,00		15,00	-	-	15,31	-	15,31	-	68,77	-	1,03			1,03
01.06.20	24,00	-	114,40	98,11	16,29	69,09	63,36	5,73	7,00	5,00		16,29	-	-	16,62	-	16,62	-	69,03	-	1,12			1,12
02.06.20	24,00	-	116,44	99,68	16,76	69,32	63,69	5,63	7,00	5,00		16,76	-	-	17,10	-	17,10	-	69,27	-	1,16			1,16
03.06.20	24,00	-	113,78	100,36	13,42	70,42	64,67	5,75	7,00	5,00		13,42	-	-	13,69	-	13,69	-	70,37	-	0,94			0,94
04.06.20	24,00	-	112,29	98,32	13,97	71,34	65,51	5,83	7,00	5,00		13,97	-	-	14,26	-	14,26	-	71,28	-	1,00			1,00
05.06.20	24,00	-	109,89	98,56	11,33	72,09	66,08	6,01	7,00	5,00		11,33	-	-	11,56	-	11,56	-	72,02	-	0,82			0,82
06.06.20	24,00	-	112,54	100,11	12,43	71,92	66,08	5,84	7,00	5,00		12,43	-	-	12,68	-	12,68	-	71,85	-	0,89			0,89
07.06.20	24,00	-	111,99	100,27	11,72	71,41	65,69	5,72	7,00	5,00		11,72	-	-	11,96	-	11,96	-	71,36	-	0,84			0,84
08.06.20	24,00	-	111,82	100,16	11,66	71,11	65,67	5,44	7,00	5,00		11,66	-	-	11,90	-	11,90	-	71,05	-	0,83			0,83
09.06.20	24,00	-	110,76	99,76	11,00	71,40	66,00	5,40	7,00	5,00		11,00	-	-	11,22	-	11,22	-	71,36	-	0,78			0,78
10.06.20	24,00	-	111,43	99,33	12,10	70,81	65,46	5,35	7,00	5,00		12,10	-	-	12,35	-	12,35	-	70,76	-	0,86			0,86
11.06.20	24,00	-	111,82	100,21	11,61	71,36	65,85	5,51	7,00	5,00		11,61	-	-	11,85	-	11,85	-	71,31	-	0,83			0,83
12.06.20	24,00	-	109,39	99,46	9,93	71,81	66,01	5,80	7,00	5,00		9,93	-	-	10,13	-	10,13	-	71,77	-	0,71			0,71
13.06.20	24,00	-	109,88	99,63	10,25	72,05	66,24	5,81	7,00	5,00		10,25	-	-	10,46	-	10,46	-	72,00	-	0,74			0,74
14.06.20	24,00	-	111,94	99,61	12,33	71,96	66,27	5,69	7,00	5,00		12,33	-	-	12,58	-	12,58	-	71,90	-	0,89			0,89
15.06.20	24,00	-	110,61	100,35	10,26	71,29	65,79	5,50	7,00	5,00		10,26	-	-	10,47	-	10,47	-	71,24	-	0,73			0,73
16.06.20	24,00	-	109,90	100,00	9,90	71,48	66,08	5,40	7,00	5,00		9,90	-	-	10,10	-	10,10	-	71,43	-	0,71			0,71
17.06.20	24,00	-	110,79	101,53	9,26	71,80	66,44	5,36	7,00	5,00		9,26	-	-	9,45	-	9,45	-	71,76	-	0,66			0,66
18.06.20	24,00	-	109,36	101,19	8,17	71,76	66,50	5,26	7,00	5,00		8,17	-	-	8,34	-	8,34	-	71,70	-	0,59			0,59
19.06.20	24,00	-	110,08	101,70	8,38	71,71	66,51	5,20	7,00	5,00		8,38	-	-	8,55	-	8,55	-	71,65	-	0,60			0,60
20.06.20	24,00	-	111,79	101,96	9,83	71,88	66,49	5,39	7,00	5,00		9,83	-	-	10,03	-	10,03	-	71,82	-	0,71			0,71
21.06.20	24,00	-	109,59	100,54	9,05	71,21	65,64	5,57	7,00	5,00		9,05	-	-	9,23	-	9,23	-	71,16	-	0,64			0,64
22.06.20	24,00	-	97,26	88,39	8,87	71,60	66,09	5,51	7,00	5,00		8,87	-	-	9,05	-	9,05	-	71,55	-	0,63			0,63
23.06.20	24,00	-	110,98	99,17	9,25	70,90	65,32	5,58	7,00	5,00		9,25	-	-	9,44	-	9,44	-	71,51	-	0,66			0,66
24.06.20	24,00	-	110,98	99,17	9,25	70,90	65,32	5,58	7,00	5,00		9,25	-	-	9,44	-	9,44	-	71,51	-	0,66			0,66
25.06.20	24,00	-	110,98	99,17	9,25	70,90	65,32	5,58	7,00	5,00		9,25	-	-	9,44	-	9,44	-	71,51	-	0,66			0,66
26.06.20	24,00	-	110,98	99,17	9,25	70,90	65,32	5,58	7,00	5,00		9,25	-	-	9,44	-	9,44	-	71,51	-	0,66			0,66
27.06.20	24,00	-	110,98	99,17	9,25	70,90	65,32	5,58	7,00	5,00		9,25	-	-	9,44	-	9,44	-	71,51	-	0,66			0,66
28.06.20	24,00	-	110,98	99,17	9,25	70,90	65,32	5,58	7,00	5,00		9,25	-	-	9,44	-	9,44	-	71,51	-	0,66			0,66
29.06.20	24,00	-	110,98	99,17	9,25	70,90	65,32	5,58	7,00	5,00		9,25	-	-	9,44	-	9,44	-	71,51	-	0,66			0,66
30.06.20	24,00	-	110,98	99,17	9,25	70,90	65,32	5,58	7,00	5,00		9,25	-	-	9,44	-	9,44	-	71,51	-	0,66			0,66
Среднее	24,00	-	110,98	99,17	11,22	70,90	65,32	5,58	7,00	5,00	-	11,22	-	-	11,45	-	11,45	-	71,00	-	0,80	-	-	0,80
Итого	840,00		3884,25	3471,08	392,73						0,00	392,73	0,00	0,00	400,75	0,00	400,75	0,00			27,83	0,00	0,00	27,83

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.05.20 02:00	100935,67	87766,37	44354,63	-	45491,41	-	2985,03	-	-
	23.06.20 05:00	103940,79	90452,89	46069,67	-	47245,76	-	3022,68	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,71 °C = -5,38 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **22,44** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **400,75** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

(печать потребителя)

(печать энергосбыта)

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.