

Абонент: ЖКС2 нежского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабьинкина 1133 / СЛО-ГВС
 Обслуживающая организация: ООО "Индрэхит Монтаж"
 Источник: Обуховский эзд.

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВК7-7 № 207928
 Режим (смена):
 Смена: 01
 Смена: 01
 Смена: 01
 Смена: 01

Часовые и средние архивы в файлах:
 ВК7-7-207928-ин(0)-0520.1.kt
 Расчетная совместность с УЛТ:
 Датчик: 150/70

Узел учета: СЛО-ГВС
 Код УЛТ:
 Распечатывать совместно с УЛТ:
 Датафик: 150/70

Дата	Тп	НС	М1	М2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	Qополн	M3	M4	DM	V3	V4	д/век	Упоплн	T3	T4	Qвек.общ	Qвек.кал	Qвек.гвк	Общие теплопотре	
23.05.20	24.00	-	51.27	36.53	14.74	67.38	37.72	29.66	7.00	5.00	1.09	14.74	-	-	15.04	-	15.04	-	67.26	С	С	Qвек.общ	Qвек.кал	Qвек.гвк	Q.общ.
24.05.20	24.00	-	46.90	31.82	15.08	67.21	38.27	28.94	7.00	5.00	0.93	15.08	-	-	15.39	-	15.39	-	67.10	С	С	Qвек.общ	Qвек.кал	Qвек.гвк	Q.общ.
25.05.20	24.00	-	44.09	30.22	13.87	67.01	42.13	24.88	7.00	5.00	0.75	13.87	-	-	14.15	-	14.15	-	67.27	С	С	Qвек.общ	Qвек.кал	Qвек.гвк	Q.общ.
26.05.20	24.00	-	43.69	29.82	13.87	68.89	56.95	11.94	7.00	5.00	0.36	13.87	-	-	14.15	-	14.15	-	68.77	С	С	Qвек.общ	Qвек.кал	Qвек.гвк	Q.общ.
Среднее	24.00	-	46.49	32.10	14.39	67.62	43.77	23.86	7.00	5.00	0.78	14.39	-	-	14.68	-	14.68	-	67.60	С	С	Qвек.общ	Qвек.кал	Qвек.гвк	Q.общ.
Итого	96.00	-	185.95	128.39	57.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.73	-	58.73	-	-	-	-	3.89	0.00	0.00	1.75

Дата	Тп	НС	М1	М2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	Qополн	M3	M4	DM	V3	V4	д/век	Упоплн	T3	T4	Qвек.общ	Qвек.кал	Qвек.гвк	Общие теплопотре	
23.05.20	24.00	-	51.27	36.53	14.74	67.38	37.72	29.66	7.00	5.00	1.09	14.74	-	-	15.04	-	15.04	-	67.26	С	С	Qвек.общ	Qвек.кал	Qвек.гвк	Q.общ.
24.05.20	24.00	-	46.90	31.82	15.08	67.21	38.27	28.94	7.00	5.00	0.93	15.08	-	-	15.39	-	15.39	-	67.10	С	С	Qвек.общ	Qвек.кал	Qвек.гвк	Q.общ.
25.05.20	24.00	-	44.09	30.22	13.87	67.01	42.13	24.88	7.00	5.00	0.75	13.87	-	-	14.15	-	14.15	-	67.27	С	С	Qвек.общ	Qвек.кал	Qвек.гвк	Q.общ.
26.05.20	24.00	-	43.69	29.82	13.87	68.89	56.95	11.94	7.00	5.00	0.36	13.87	-	-	14.15	-	14.15	-	68.77	С	С	Qвек.общ	Qвек.кал	Qвек.гвк	Q.общ.
Среднее	24.00	-	46.49	32.10	14.39	67.62	43.77	23.86	7.00	5.00	0.78	14.39	-	-	14.68	-	14.68	-	67.60	С	С	Qвек.общ	Qвек.кал	Qвек.гвк	Q.общ.
Итого	96.00	-	185.95	128.39	57.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.73	-	58.73	-	-	-	-	3.89	0.00	0.00	1.75

Показание счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время:	M1(Г)	M2(Г)	M3(Г)	M4(Г)	V3(кв3)	V4(кв3)	Q СЛО (ккал)	Q ГВС (ккал)	Траб. ч
	23.05.20 03:00	8001.05	67983.51	29622.07	-	26278.67	-	2711.78	-	-
	27.05.20 02:00	80199.71	67708.51	25753.18	-	26412.54	-	2718.58	-	-

Период расчета по среднему: 23.05.20 03:00 - 27.05.20 02:00
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 2711,78
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему: 26412,54
 Период расчета по договору: 23.05.20 03:00 - 27.05.20 02:00
 Период превышения t2: 2718,58
 Корректировка на температуру колодезной воды: 13,71 °C = -0,79 Ккал;
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок 6,22 Ккал;
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок 58,73 куб.м.



«
 »
 20
 г.

Теплоэнергосбыт
 Фидиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ