Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 115-1 / ТЦ-1 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9977.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 115-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219451-ч(с)-0720.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 219451 Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 13,71

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23889 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,31124
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,07574
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=72 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=30,24

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 27.05.2020 по 30.06.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
27.05.20	24,00	-	120,64	108,83	11,81	69,05	63,48	5,57	7,00	5,00	0,00	11,81	-	-	12,05	-	12,05	-	69,24	-	0,82			0,82
28.05.20	24,00	-	120,27	108,89	11,38	68,94	63,43	5,51	7,00	5,00	0,00	11,38	-	-	11,61	-	11,61	-	69,11	-	0,79			0,79
29.05.20	24,00	-	116,04	105,29	10,75	68,79	63,12	5,67	7,00	5,00	0,00	10,75	-	-	10,97	-	10,97	-	68,97	-	0,74			0,74
30.05.20	24,00	-	114,07	101,58	12,49	69,11	63,11	6,00	7,00	5,00	0,00	12,49	-	-	12,74	-	12,74	-	69,29	-	0,87			0,87
31.05.20	24,00	-	115,75	101,93	13,82	68,58	62,58	6,00	7,00	5,00	0,00	13,82	-	-	14,10	-	14,10	-	68,76	-	0,95			0,95
01.06.20	24,00	-	116,77	105,19	11,58	68,80	62,80	6,00	7,00	5,00	0,00	11,58	-	-	11,82	-	11,82	-	68,98	-	0,80			0,80
02.06.20	24,00	-	118,20	106,59	11,61	69,04	63,13	5,91	7,00	5,00	0,00	11,61	-	-	11,85	-	11,85	-	69,23	-	0,80			0,80
03.06.20	24,00	-	116,57	106,51	10,06	70,12	64,14	5,98	7,00	5,00	0,00	10,06	-	-	10,27	-	10,27	-	70,31	-	0,71			0,71
04.06.20	24,00	-	115,26	104,61	10,65	71,03	64,90	6,13	7,00	5,00	0,00	10,65	-	-	10,87	-	10,87	-	71,22	-	0,76			0,76
05.06.20	24,00	-	114,83	104,51	10,32	71,79	65,59	6,20	7,00	5,00	0,00	10,32	-	-	10,53	-	10,53	-	71,97	-	0,74			0,74
06.06.20	24,00	-	117,02	106,29	10,73	71,64	65,60	6,04	7,00	5,00	0,00	10,73	-	-	10,95	-	10,95	-	71,82	-	0,77			0,77
07.06.20	24,00	-	117,56	106,41	11,15	71,13	65,29	5,84	7,00	5,00	0,00	11,15	-	-	11,38	-	11,38	-	71,32	-	0,80			0,80
08.06.20	24,00	-	117,79	106,43	11,36	70,84	65,23	5,61	7,00	5,00	0,00	11,36	-	-	11,59	-	11,59	-	71,03	-	0,81			0,81
09.06.20	24,00	-	115,05	106,14	8,91	71,11	65,54	5,57	7,00	5,00	0,00	8,91	-	-	9,09	-	9,09	-	71,30	-	0,64			0,64
10.06.20	24,00	-	115,59	105,95	9,64	70,51	64,94	5,57	7,00	5,00	0,00	9,64	-	-	9,84	-	9,84	-	70,70	-	0,68			0,68
11.06.20	24,00	-	117,05	106,98	10,07	71,07	65,42	5,65	7,00	5,00	0,00	10,07	-	-	10,28	-	10,28	-	71,25	-	0,72			0,72
12.06.20	24,00	-	115,89	106,22	9,67	71,51	65,65	5,86	7,00	5,00	0,00	9,67	-	-	9,87	-	9,87	-	71,70	-	0,69			0,69
13.06.20	24,00	-	116,08	106,39	9,69	71,75	65,84	5,91	7,00	5,00	0,00	9,69	-	-	9,89	-	9,89	-	71,94	-	0,70			0,70
14.06.20	24,00	-	117,60	106,48	11,12	71,67	65,85	5,82	7,00	5,00	0,00	11,12	-	-	11,35	-	11,35	-	71,85	-	0,80			0,80
15.06.20	24,00	-	117,48	107,03	10,45	70,98	65,39	5,59	7,00	5,00	0,00	10,45	-	-	10,66	-	10,66	-	71,17	-	0,74			0,74
16.06.20	24,00	-	116,80	106,68	10,12	71,18	65,73	5,45	7,00	5,00	0,00	10,12	-	-	10,33	-	10,33	-	71,36	-	0,72			0,72
17.06.20	24,00	-	117,50	108,33	9,17	71,48	66,07	5,41	7,00	5,00	0,00	9,17	-	-	9,36	-	9,36	-	71,68	-	0,66			0,66
18.06.20	24,00	-	115,83	107,86	7,97	71,46	66,05	5,41	7,00	5,00	0,00	7,97	-	-	8,13	-	8,13	-	71,64	-	0,57			0,57
19.06.20	24,00	-	115,95	108,05	7,90	71,41	65,99	5,42	7,00	5,00	0,00	7,90	-	-	8,06	-	8,06	-	71,60	-	0,57			0,57
20.06.20	24,00	-	116,66	108,41	8,25	71,58	66,00	5,58	7,00	5,00	0,00	8,25	-	-	8,42	-	8,42	-	71,76	-	0,59			0,59
21.06.20	24,00	-	116,63	106,61	10,02	70,92	65,28	5,64	7,00	5,00	0,00	10,02	-	-	10,22	-	10,22	-	71,12	-	0,71			0,71
22.06.20	24,00	-	115,62	107,01	8,61	71,32	65,65	5,67	7,00	5,00	0,00	8,61	-	-	8,79	-	8,79	-	71,51	-	0,62			0,62
23.06.20	24,00	-	116,69	106,34	8,96	70,62	64,88	5,74	7,00	5,00	0,61	8,96	-	-	9,14	-	9,14	-	71,46	-	0,64	-	-	0,64
24.06.20	24,00	-	116,69	106,34	8,96	70,62	64,88	5,74	7,00	5,00	0,61	8,96	-	-	9,14	-	9,14	-	71,46	-	0,64	-	-	0,64
25.06.20	24,00	-	116,69	106,34	8,96	70,62	64,88	5,74	7,00	5,00	0,61	8,96	-	-	9,14	-	9,14	-	71,46	-	0,64	-	-	0,64
26.06.20	24,00	-	116,69	106,34	8,96	70,62	64,88	5,74	7,00	5,00	0,61	8,96	-	-	9,14	-	9,14	-	71,46	-	0,64	-	-	0,64
27.06.20	24,00	-	116,69	106,34	8,96	70,62	64,88	5,74	7,00	5,00	0,61	8,96	-	-	9,14	-	9,14	-	71,46	-	0,64	-	-	0,64
28.06.20	24,00	-	116,69	106,34	8,96	70,62	64,88	5,74	7,00	5,00	0,61	8,96	-	-	9,14	-	9,14	-	71,46	-	0,64	-	-	0,64
29.06.20	24,00	-	116,69	106,34	8,96	70,62	64,88	5,74	7,00	5,00	0,61	8,96	-	-	9,14	-	9,14	-	71,46	-	0,64	-	-	0,64
30.06.20	24,00	-	116,69	106,34	8,96	70,62	64,88	5,74	7,00	5,00	0,61	8,96	-	-	9,14	-	9,14	-	71,46	-	0,64	-	-	0,64
Среднее	24,00	-	116,69	106,34	10,03	70,62	64,88	5,74	7,00	5,00	0,14	10,03	-	-	10,23	-	10,23	-	70,96	-	0,71	-	-	0,71
Итого	840,00		4083,98	3721,93	350,98						4,90	350,98	0,00	0,00	358,12	0,00	358,12	0,00			24,87	0,00	0,00	24,87

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.05.20 02:00	110619,87	97121,60	49926,43	-	51183,93	-	3020,03	-	
	23.06.20 09:00	113803,63	100024,51	51731,26	-	53030,13	-	3056,62	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,71 °C = -4,81 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **20,06** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **358,12** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать теплопотребителя

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«_____» _____ 20___ г.