Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 115-1 / ТЦ-1 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник: Обуховский з-д

Договор: 9977.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 115-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон

Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219451-ч(с)-0520.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 219451

Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 13,71

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23889 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,31124
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,07574
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=72 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=30,24

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2020 по 26.05.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.05.20	24,00	-	124,24	112,76	11,48	67,60	47,75	19,85	7,00	5,00	2,24	11,48	-	-	11,71	-	11,71	-	67,78	-	0,78			3,02
24.05.20	24,00	-	127,49	113,35	14,14	67,44	48,15	19,29	7,00	5,00	2,19	14,14	-	-	14,43	-	14,43	-	67,63	-	0,96			3,14
25.05.20	24,00	-	129,29	116,76	12,53	67,53	54,36	13,17	7,00	5,00	1,54	12,53	-	-	12,79	-	12,79	-	67,74	-	0,85			2,39
26.05.20	24,00	-	128,02	116,72	11,30	69,23	63,92	5,31	7,00	5,00	0,00	11,30	-	-	11,53	-	11,53	-	69,43	-	0,78			0,78
Среднее	24,00	-	127,26	114,90	12,36	67,95	53,55	14,41	7,00	5,00	1,49	12,36	-	-	12,61	-	12,61	-	68,15	-	0,84	-	-	2,33
Итого	96,00		509,04	459,59	49,45						5,97	49,45	0,00	0,00	50,46	0,00	50,46	0,00			3,37	0,00	0,00	9,34

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.05.20 03:00	110115,77	96666,58	49638,43	-	50889,75	-	3010,32	-	-
	27.05.20 02:00	110619,87	97121,60	49926,43	-	51183,93	-	3020,03	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,71 °С = -0,68 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **8,66** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **50,46** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» _____ 20__ г.