Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 115-5 : СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "Инфрахит Монтаж"
Источник: Обуховский з-д

Договор: 9978.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 115-5
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208211

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208211-ч(с)-0520.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С = 13,71

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20 п	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,198 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,14696
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0668
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=59,76 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=26,64

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2020 по 26.05.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.05.20	24,00	-	88,49	78,54	9,95	67,99	45,23	22,76	7,00	5,00	1,42	33,49	23,00	10,49	34,21	23,31	10,90	-	67,93	53,63	1,04			2,46
24.05.20	24,00	-	89,63	78,34	11,29	67,82	45,50	22,32	7,00	5,00	1,40	34,20	22,26	11,94	34,92	22,57	12,35	-	67,73	53,79	1,12			2,52
25.05.20	24,00	-	91,67	81,71	9,96	67,91	53,17	14,74	7,00	5,00	0,85	35,07	24,58	10,49	35,79	24,90	10,89	-	67,83	54,51	1,04			1,89
26.05.20	24,00	-	89,53	78,86	10,67	69,65	65,44	4,21	7,00	5,00	0,00	33,08	21,87	11,21	33,81	22,21	11,60	-	69,59	54,72	1,11			1,11
Среднее	24,00	-	89,83	79,36	10,47	68,34	52,34	16,01	7,00	5,00	0,92	33,96	22,93	11,03	34,68	23,25	11,44	-	68,27	54,16	1,08	-	-	1,99
Итого	96,00		359,32	317,45	41,87						3,67	135,84	91,71	44,13	138,73	92,99	45,74	0,00			4,30	0,00	0,00	7,97

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.05.20 03:00	75052,64	67594,62	29432,07	23092,11	30174,55	23514,19	1909,09	-	-
	27.05.20 02:00	75408,24	67908,43	29566,41	23182,41	30311,75	23605,74	1916,84	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,71 °С = -1,86 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **6,11** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **45,74** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя _____ /_____/

печать энергосбыта

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-комсервисное № 2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___»_____20___ г.