Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 42-1 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9071.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 42-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205767-ч(с)-0520.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205767 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 17,3

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2020 по 27.05.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.05.20	24,00	-	100,24	100,24	0,00	65,92	45,49	20,43	7,00	5,00	2,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,05
24.05.20	24,00	-	101,24	101,24	0,00	65,75	45,92	19,83	7,00	5,00	2,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,01
25.05.20	24,00	-	105,02	105,02	0,00	65,89	46,97	18,92	7,00	5,00	1,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,99
26.05.20	24,00	-	60,49	60,49	0,00	67,05	48,55	18,50	7,00	5,00	1,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,12
27.05.20	24,00	-	0,00	0,00	0,00	29,68	32,14	-2,46	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
Среднее	24,00	-	73,40	73,40	-	58,86	43,81	15,04	7,00	5,00	1,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,43
Итого	120,00		366,99	366,99	0,00						7,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	7,17

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.05.20 03:00	55530,43	55528,40	0,00	-	0,00	-	1601,14	-	-
	30.05.20 02:00	55885,19	55883,16	0,00	-	0,00	-	1608,05	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 17,3 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **7,17** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 2 Невского района" Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2020
«___» А.С. Кабанова 20