

Абонент: ЖКЭС Невского района  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 42.1 / ПЛ.3 СЛО  
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраКит Монтаж"  
 Источник: Обуховский э.д.

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за май 2020  
 Договор: 9071.038.1  
 Строит. адрес: Бабушкина 42.1  
 Телефон: (812) 313-47-06

Схема подключения: Двухтрубная

Узел учета: ПЛ.3 СЛО  
 Код УТЭ:  
 Расчетная теплота совместно с УТЭ:  
 график: 150/70

Телефон:  
 Приборы УТЭ повержены до \_\_\_\_\_

Преобр. давления:  
 Преобр. давления:  
 Преобр. давления:  
 Преобр. давления:

Т.в. гр. С = 17,3

Вычислитель: ВК-7 № 207775  
 Поданы тр.(М1):  
 Оборот тр.(М2):  
 Тр.д. ПЭС(М3):  
 Тр.цирку. ВЭС(М4):  
 Тр.подпитки(У5):

расходомер: ПЭМ 32 п  
 расходомер: ПЭМ 32 п  
 расходомер:  
 расходомер:

Режим (сезон):  
 Смах =  
 Смах =  
 Смах =  
 Смах =

Qот =  
 Qтеплот =  
 Qтеплот =  
 Qтеплот =

Преобр. давления:  
 Преобр. давления:  
 Преобр. давления:  
 Преобр. давления:

Договорные нагрузки (Гкал/час):  
 Договорные нагрузки (ср.час): Гкал/час:  
 Договорные расходы (ср.сут.): Т/сут:  
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2020 по 27.05.2020

Qот =  
 Qтеплот =  
 Qтеплот =  
 Qтеплот =

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ПЭС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общие теплопотере		
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	Qотопл	M3	M4	dm	U3	V4	divac	Uподп	T3	T4	Qтепл. общ.	Qтепл. кал.	Qтепл. Гкал.				
23.05.20	24.00	-	108.42	108.42	0.00	66.67	45.69	21.18	7.00	5.00	2.30	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30
24.05.20	24.00	-	109.46	109.46	0.00	66.67	46.85	19.82	7.00	5.00	2.17	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05
25.05.20	24.00	-	113.68	113.68	0.00	66.76	48.78	17.98	7.00	5.00	2.05	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16
26.05.20	24.00	-	66.01	66.01	0.00	67.89	50.36	17.53	7.00	5.00	1.16	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27.05.20	24.00	-	0.00	0.00	0.00	30.32	31.69	-1.37	7.00	5.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54
Среднее	24.00	-	79.51	79.51	-	59.70	44.67	15.03	7.00	5.00	1.54	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54
Итого	120.00	-	397.57	397.57	0.00	-	-	-	-	-	7.68	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.68

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата время	M1(Г)	M2(Г)	M3(Г)	M4(Г)	УЗ(М3)	У4(М3)	Q СЛО (Гкал)	Q ПЭС (Гкал)	Траб. ч
	23.05.20 01:00	62174.27	62371.30	0.00	-	-	-	1890.80	-	-
	30.05.20 20:00	62567.46	62564.49	0.00	-	-	-	1898.38	-	-

Период расчета по среднему:  
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого по приборам учета:  
 с учетом корректировок  
 Итого по приборам учета:  
 с учетом корректировок

17,3 °С = 0,00 Гкал;  
 7,68 Гкал;  
 куб.м;

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 печать энергосбыта



ГУП «ТЭК СПб»  
 Филиал «Энергообъекты»  
 Абонентное управление  
 ОТЧЕТ ПРИБОРОВ  
 26.06.2020  
 А.С. КАБАНОВА

*(Handwritten signature)*