

Абонент: ЖКС "неископ района"

Страна: Россия, г. Санкт-Петербург, Бабушкин 48 / С/О

Телефон:

Узел учета: С/О

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкин 48 / С/О

Договор: 9068.038.1

Строй адрес: Бабушкин 48

Расчетная мощность совместно с УТЭ: Код УТЭ:

График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и счетчик архивы в файлах: ВК77-208352-С-0-05201Х1

Приборы УТЭ поверены до

Таб. гр.С= 17,3

Вычислитель: ВК7-7 № 208352
Подсчет тр.(M1):
Обороты тр.(M2):
Тр.дл. ГВС(M3):
Тр.дл. ГВС(M4):
Тр.дл. ГВС(M5)

Расходомер: ПРЭМ 32 л
Расходомер: ПРЭМ 32
Расходомер:
Расходомер:
Расходомер:

Термопреобр.: КТСЛ-Н
Термопреобр.: КТСЛ-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр. давления:
Преобр. давления:
Преобр. давления:
Преобр. давления:
Преобр. давления:

Договорные нагрузки (гр.час):
Договорные расходы (гр.от), т/от:

Преобр. давления:
Преобр. давления:
Преобр. давления:
Преобр. давления:

Преобр. давления:
Преобр. давления:
Преобр. давления:
Преобр. давления:

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2020 по 27.05.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Контрольные данные		Общие теплотоп-е					
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	Qотопл	M3	M4	dm	V3	V4	dmвс	Утопл		T3	T4	Qвс.общ.	Qвс.кап.	Qвс.гвс
23.05.20	24.00	-	180,37	180,37	0,00	67,80	53,49	14,37	7,00	5,00	2,60	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	2,60
24.05.20	24.00	-	182,00	182,00	0,00	67,58	53,69	13,89	7,00	5,00	2,53	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	2,53
25.05.20	24.00	-	188,76	188,76	0,00	67,63	54,46	13,17	7,00	5,00	2,49	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	2,49
26.05.20	24.00	-	105,42	105,42	0,00	68,78	56,02	12,76	7,00	5,00	1,35	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	1,35
27.05.20	24.00	-	0,00	0,00	0,00	26,40	29,28	-2,88	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Среднее	24.00	-	131,31	131,31	-	59,64	49,38	10,26	7,00	5,00	1,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,79
Итого	120,00	-	656,55	656,55	0,00	-	-	-	-	-	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,96

Показания счетчиков на момент	Дата, время		M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(M3)	V4(M3)	Q.С/О (Гкал)	Q.ГВС (Гкал)	Треб. ч
	23.05.20 03:00	30.05.20 02:00									
Снятия данных:	30.05.20 02:00	62195,96	62192,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1027,23	-	-	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды
Итого по приборам учета: с учетом корректировок
Итого по приборам учета: с учетом корректировок

17,3 °C = 0,00 Гкал:
8,96 Гкал:
куб.м.



Печать энергобыдла
Филиал «Энергосбыт»
Абонентское управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20
Г.