Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9067.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 49 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 49 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Четырёхтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208366-ч(с)-0520.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208366 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 13,71

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 40 п	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,36 Qвент.= Qтех.пот.=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=108,528 Gвент.=0 Gтех.пот.=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2020 по 26.05.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.05.20	24,00	-	302,39	302,39	0,00	54,71	46,15	8,56	7,00	5,00	2,60	30,51	14,16	16,35	31,18	14,40	16,78	-	68,42	48,60	1,40			4,00
24.05.20	24,00	-	302,37	302,37	0,00	56,43	47,61	8,82	7,00	5,00	2,68	31,41	14,28	17,13	32,10	14,51	17,59	-	69,14	49,43	1,47			4,14
25.05.20	24,00	-	312,34	312,34	0,00	58,16	49,33	8,83	7,00	5,00	2,77	32,85	13,81	19,04	33,58	14,05	19,53	-	68,57	49,95	1,56			4,33
26.05.20	24,00	-	118,82	118,82	0,00	59,76	50,58	9,18	7,00	5,00	1,10	30,96	14,19	16,77	31,62	14,43	17,19	-	67,00	48,94	1,38			2,48
Среднее	24,00	-	258,98	258,98	-	57,27	48,42	8,85	7,00	5,00	2,28	31,43	14,11	17,32	32,12	14,35	17,77	-	68,28	49,23	1,45	-	-	3,74
Итого	96,00		1035,92	1035,92	0,00						9,14	125,73	56,44	69,29	128,48	57,39	71,09	0,00			5,81	0,00	0,00	14,95

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.05.20 01:00	13462,72	13462,72	1403,19	599,31	1433,17	608,77	128,11	66,93	-
	27.05.20 02:00	14486,04	14486,04	1529,64	656,43	1562,39	666,85	137,13	72,75	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,71 °С = -1,72 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **13,22** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **71,09** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2020
«___» А.С. Кабанова