

Абонент: ЖКО Северного района

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за май 2020

Телефон:

Узел учета: ТП-3 СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 52 / ТП-3 СЦО

Договор: 9066 038.1

Телефон:

Распечатывать совместно с УТЭ:

Код УТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "Инфрадайт Контакт"

Страна: Санкт-Петербург

График: 150/170

Источники: Обуховский ЗИД

Смена подключения: Двухтрубная

Таб. гр. С= 17.3

Установленные приборы: Часовые и счетч. архивы в файлах: ВК77-206496-4-(С)-0520.1х1

Вычислитель: ВК7-7 № 206496

Подающ. тр. (M1): расходомер: ПРЭМ 32 Гли = 0.2 Смаз = 30

Обратн. тр. (M2): расходомер: ПРЭМ 32 Гли = 0.2 Смаз = 30

Тр.д. ГВС (M3): расходомер: Гли = Смаз =

Тр.ц.д. ГВС (M4): расходомер: Гли = Смаз =

Тр.подпитки (M5): расходомер: Гли = Смаз =

Вакселевый алгоритм: знач: лево: расходемер

Приборы УТЭ поверены до

Термопробор.: КТСЛ-Н

Термопробор.: КТСЛ-Н

Термопробор.: КТСЛ-Н

Термопробор.: КТСЛ-Н

Преобр. давления:

Преобр. давления:

Преобр. давления:

Преобр. давления:

Преобр. давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: QOT=0.142992 Qвент = Qтк.пот = Qтк.с =

Договорные нагрузки (ср.час): Qтк.гвс.ср = Qтк.ср =

Договорные расходы (ср.сут.): Гкал/сут.: Qтк.гвс.д = Qтк.д =

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2020 по 27.05.2020: Qтк.гвс.д = Qтк.д =

Дата	Тп		M1		M2		M3		M4		M5		Q.СЦО (Гкал)		Q.ГВС (Гкал)		Треб. ч
	Т	С	Т	С	Т	С	Т	С	Т	С	Т	С	Т	С	Т	С	
23.05.20	24.00	-	82.09	0.00	82.09	0.00	67.62	44.64	22.98	7.00	5.00	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89
24.05.20	24.00	-	82.84	0.00	82.84	0.00	67.41	45.15	22.26	7.00	5.00	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1.84
25.05.20	24.00	-	64.63	0.00	64.63	0.00	66.88	45.51	21.37	7.00	5.00	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38
26.05.20	17.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	31.05	29.27	1.78	7.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27.05.20	24.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	29.53	31.72	-2.19	7.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Среднее	22.60	-	45.91	0.00	45.91	0.00	52.50	39.26	13.24	7.00	5.00	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
Итого	113.00	-	229.56	0.00	229.56	0.00						5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	5.12

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время		M1(Г)		M2(Г)		M3(Г)		M4(Г)		V4(M3)		Q.СЦО (Гкал)		Q.ГВС (Гкал)		Треб. ч
	Т	С	Т	С	Т	С	Т	С	Т	С	Т	С	Т	С	Т	С	
	30.12.99	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	30.12.99	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-

Период расчета по среднему: Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплотеносителя, рассчитанный по среднему: кВт.м:

Период расчета по договору: Период, превышающий 12: Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Корректировка на температуру холодной воды: 17.3 °С = 0.00 Гкал:

Итого по приборам учета: с учетом корректировок: 5.12 Гкал:

Итого по приборам учета: с учетом корректировок: кВт.м:



ГТУП «ТЭК СПб»  
Финанс «Энергосбыт»  
Абонентное управление  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
« 26.06.2020 »  
А.С.КАШАНОВА

печать энергообъема

печать энергообъема