Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2020

Абонент: Договор: 9069.038.1 Телефон: Узел учета: ТЦ-2 СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 52 / ТЦ-2 СЦО Строит.Адрес: Бабушкина 52 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206429-ч(с)-0520.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206429 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 17,3

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,276687 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=83,006 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2020 по 27.05.2020

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.05.20	24.00	-	79,76	79,76	0,00	67,39	44,65	22,74	7,00	5,00	1,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,82
24.05.20	24.00	-	80,46	80,46	0,00	67,19	45,05	22,14	7,00	5,00	1,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,78
25.05.20	24.00	-	83,51	83,51	0,00	67,01	45,99	21,02	7,00	5,00	1,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,76
26.05.20	22.00	-	76,30	76,30	0,00	67,34	57,80	9,54	7,00	5,00	0,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,73
27.05.20	24.00	-	76,04	76,83	-0,79	65,92	65,72	0,20	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
Среднее	23,60	-	79,21	79,37	-0,16	66,97	51,84	15,13	7,00	5,00	1,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,22
Итого	118,00		396,07	396,86	-0,79						6,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	6,08

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.05.20 00:00	55774,07	60847,37	0,00	-	0,00	-	1485,18	-	-
	30.05.20 02:00	56327,62	61401,71	0,00	-	0,00	-	1491,35	-	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 17,3 °С = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **6,08** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 2 Невского района" Санкт-Петербург №2

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2020
«___» А.С. Кабанова 20__ г.