Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 60 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8999.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 60
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208237-ч(с)-0720.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208237 Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 13,71

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,3561 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1474
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,067
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=106,824 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=26,808

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 27.05.2020 по 30.06.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
27.05.20	24,00	-	104,04	90,99	13,05	68,15	67,84	0,31	7,00	5,00	0,00	11,52	-	-	11,73	-	11,73	-	67,84	-	0,78			0,78
28.05.20	24,00	-	102,63	91,21	11,42	68,10	67,82	0,28	7,00	5,00	0,00	9,87	-	-	10,09	-	10,09	-	67,47	-	0,66			0,66
29.05.20	24,00	-	101,17	88,82	12,35	67,95	67,64	0,31	7,00	5,00	0,00	10,88	-	-	11,09	-	11,09	-	67,56	-	0,74			0,74
30.05.20	24,00	-	97,99	85,28	12,71	68,16	67,85	0,31	7,00	5,00	0,00	11,16	-	-	11,40	-	11,40	-	67,78	-	0,76			0,76
31.05.20	24,00	-	99,08	85,87	13,21	67,76	67,44	0,32	7,00	5,00	0,00	11,77	-	-	11,99	-	11,99	-	67,32	-	0,79			0,79
01.06.20	24,00	-	100,72	88,35	12,37	67,94	67,62	0,32	7,00	5,00	0,00	10,81	-	-	11,03	-	11,03	-	67,54	-	0,73			0,73
02.06.20	24,00	-	101,12	89,52	11,60	68,19	67,87	0,32	7,00	5,00	0,00	10,09	-	-	10,29	-	10,29	-	67,82	-	0,68			0,68
03.06.20	24,00	-	101,48	89,35	12,13	69,21	68,88	0,33	7,00	5,00	0,00	10,68	-	-	10,90	-	10,90	-	68,91	-	0,74			0,74
04.06.20	24,00	-	99,46	87,76	11,70	70,03	69,69	0,34	7,00	5,00	0,00	10,26	-	-	10,48	-	10,48	-	69,64	-	0,72			0,72
05.06.20	24,00	-	98,91	87,74	11,17	70,80	70,48	0,32	7,00	5,00	0,00	9,77	-	-	9,99	-	9,99	-	70,32	-	0,69			0,69
06.06.20	24,00	-	99,65	89,30	10,35	70,73	70,43	0,30	7,00	5,00	0,00	8,84	-	-	9,05	-	9,05	-	70,12	-	0,62			0,62
07.06.20	24,00	-	100,39	89,66	10,73	69,87	69,58	0,29	7,00	5,00	0,00	9,34	-	-	9,56	-	9,56	-	69,28	-	0,65			0,65
08.06.20	24,00	-	100,85	89,70	11,15	69,64	69,34	0,30	7,00	5,00	0,00	9,83	-	-	10,05	-	10,05	-	69,20	-	0,68			0,68
09.06.20	24,00	-	99,34	89,19	10,15	70,19	69,88	0,31	7,00	5,00	0,00	8,82	-	-	9,01	-	9,01	-	69,72	-	0,62			0,62
10.06.20	24,00	-	99,82	88,97	10,85	69,58	69,28	0,30	7,00	5,00	0,00	9,49	-	-	9,70	-	9,70	-	69,17	-	0,66			0,66
11.06.20	24,00	-	99,28	90,05	9,23	70,22	69,92	0,30	7,00	5,00	0,00	7,87	-	-	8,06	-	8,06	-	69,61	-	0,55			0,55
12.06.20	24,00	-	98,14	89,42	8,72	70,53	70,22	0,31	7,00	5,00	0,00	7,41	-	-	7,58	-	7,58	-	69,98	-	0,52			0,52
13.06.20	24,00	-	98,54	89,54	9,00	70,85	70,55	0,30	7,00	5,00	0,00	7,68	-	-	7,84	-	7,84	-	70,27	-	0,54			0,54
14.06.20	24,00	-	100,30	89,73	10,57	70,86	70,57	0,29	7,00	5,00	0,00	9,26	-	-	9,47	-	9,47	-	70,26	-	0,65			0,65
15.06.20	24,00	-	100,66	90,19	10,47	70,16	69,86	0,30	7,00	5,00	0,00	9,19	-	-	9,39	-	9,39	-	69,75	-	0,64			0,64
16.06.20	24,00	-	99,93	89,87	10,06	70,35	70,04	0,31	7,00	5,00	0,00	8,75	-	-	8,94	-	8,94	-	69,94	-	0,61			0,61
17.06.20	24,00	-	101,09	91,17	9,92	70,53	70,23	0,30	7,00	5,00	0,00	8,49	-	-	8,69	-	8,69	-	70,21	-	0,60			0,60
18.06.20	24,00	-	99,63	90,66	8,97	70,66	70,37	0,29	7,00	5,00	0,00	7,53	-	-	7,73	-	7,73	-	70,03	-	0,53			0,53
19.06.20	24,00	-	100,37	90,69	9,68	70,51	70,22	0,29	7,00	5,00	0,00	8,26	-	-	8,44	-	8,44	-	70,03	-	0,58			0,58
20.06.20	24,00	-	99,89	91,08	8,81	70,70	70,41	0,29	7,00	5,00	0,00	7,33	-	-	7,50	-	7,50	-	70,04	-	0,51			0,51
21.06.20	24,00	-	98,53	89,89	8,64	70,06	69,77	0,29	7,00	5,00	0,00	7,23	-	-	7,40	-	7,40	-	69,56	-	0,50			0,50
22.06.20	24,00	-	99,64	89,99	9,65	70,49	70,20	0,29	7,00	5,00	0,00	8,26	-	-	8,46	-	8,46	-	69,91	-	0,58			0,58
23.06.20	24,00	-	100,10	89,41	10,69	69,71	69,41	0,30	7,00	5,00	0,13	7,61	-	-	7,79	-	7,79	-	69,23	-	0,53	-	-	0,53
24.06.20	24,00	-	100,10	89,41	10,69	69,71	69,41	0,30	7,00	5,00	0,13	7,61	-	-	7,79	-	7,79	-	69,23	-	0,53	-	-	0,53
25.06.20	24,00	-	100,10	89,41	10,69	69,71	69,41	0,30	7,00	5,00	0,13	7,61	-	-	7,79	-	7,79	-	69,23	-	0,53	-	-	0,53
26.06.20	24,00	-	100,10	89,41	10,69	69,71	69,41	0,30	7,00	5,00	0,13	7,61	-	-	7,79	-	7,79	-	69,23	-	0,53	-	-	0,53
27.06.20	24,00	-	100,10	89,41	10,69	69,71	69,41	0,30	7,00	5,00	0,13	7,61	-	-	7,79	-	7,79	-	69,23	-	0,53	-	-	0,53
28.06.20	24,00	-	100,10	89,41	10,69	69,71	69,41	0,30	7,00	5,00	0,13	7,61	-	-	7,79	-	7,79	-	69,23	-	0,53	-	-	0,53
29.06.20	24,00	-	100,10	89,41	10,69	69,71	69,41	0,30	7,00	5,00	0,13	7,61	-	-	7,79	-	7,79	-	69,23	-	0,53	-	-	0,53
30.06.20	24,00	-	100,10	89,41	10,69	69,71	69,41	0,30	7,00	5,00	0,13	7,61	-	-	7,79	-	7,79	-	69,23	-	0,53	-	-	0,53
Среднее	24,00	-	100,10	89,41	10,69	69,71	69,41	0,30	7,00	5,00	0,03	8,89	-	-	9,09	-	9,09	-	69,23	-	0,62	-	-	0,62
Итого	840,00		3503,44	3129,25	374,19						1,08	311,27	0,00	0,00	318,18	0,00	318,18	0,00			21,54	0,00	0,00	21,54

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.05.20 02:00	85927,81	76896,20	8371,46	-	8575,19	-	2532,48	-	-
	23.06.20 09:00	88662,86	79340,58	8623,44	-	8832,69	-	2553,57	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,71 °C = -4,27 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **17,27** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **318,18** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/
подпись ответственного лица

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационная контора № 2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентский энергосбыта
Управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» _____ 20__ г.