Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8999.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 60 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 60 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник: Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208237-ч(с)-0520.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208237 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 13,71

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,3561 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1474
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,067
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=106,824 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=26,808

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2020 по 26.05.2020

			Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.05.20	24,00	-	112,56	99,38	13,18	66,99	41,92	25,07	7,00	5,00	2,62	11,35	-	-	11,58	-	11,58	-	66,71	-	0,76			3,38
24.05.20	24,00	-	112,32	100,20	12,12	66,79	42,64	24,15	7,00	5,00	2,55	10,28	-	-	10,49	-	10,49	-	66,46	-	0,68			3,23
25.05.20	24,00	-	114,47	102,24	12,23	66,78	51,37	15,41	7,00	5,00	1,71	10,41	-	-	10,61	-	10,61	-	66,63	-	0,69			2,40
26.05.20	24,00	-	111,46	99,42	12,04	68,40	68,13	0,27	7,00	5,00	0,00	10,38	-	-	10,59	-	10,59	-	67,99	-	0,70			0,70
Среднее	24,00	-	112,70	100,31	12,39	67,24	51,02	16,23	7,00	5,00	1,72	10,61	-	-	10,82	-	10,82	-	66,95	-	0,71	-	-	2,43
Итого	96,00		450,81	401,24	49,57						6,88	42,42	0,00	0,00	43,27	0,00	43,27	0,00			2,84	0,00	0,00	9,71

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.05.20 02:00	85477,89	76495,37	8329,52	-	8532,41	-	2522,85	-	-
	27.05.20 02:00	85927,81	76896,20	8371,46	-	8575,19	-	2532,48	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,71 °С = -0,58 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **9,13** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **43,27** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Невского района» Санкт-Петербург №2

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.