Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9173.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 61 / ТЦ-2 СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 61 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник: 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207809-ч(с)-0520.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207809 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С = 8,49

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,3191 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,33658
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,10219
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=95,73 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=40,876

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2020 по 26.05.2020

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.05.20	24,00	-	188,17	171,38	16,79	64,55	44,62	19,93	7,00	5,00	3,40	17,12	-	17,12	17,43	-	17,43	-	64,63	-	1,11			4,50
24.05.20	24,00	-	190,22	171,52	18,70	64,81	45,25	19,56	7,00	5,00	3,34	18,97	-	18,97	19,33	-	19,33	-	64,93	-	1,23			4,57
25.05.20	24,00	-	192,87	175,70	17,17	64,36	45,73	18,63	7,00	5,00	3,26	17,51	-	17,51	17,87	-	17,87	-	64,30	-	1,13			4,38
26.05.20	24,00	-	174,55	159,73	14,82	65,57	56,88	8,69	7,00	5,00	1,25	16,86	-	16,86	17,19	-	17,19	-	66,43	-	1,12			2,38
Среднее	24,00	-	186,45	169,58	16,87	64,82	48,12	16,70	7,00	5,00	2,81	17,62	-	17,62	17,96	-	17,96		65,07	-	1,15	-	-	3,96
Итого	96,00		745,81	678,33	67,48						11,24	70,46	0,00	70,46	71,82	0,00	71,82	0,00			4,59	0,00	0,00	15,83

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.05.20 02:00	127210,11	114435,11	13042,40	-	13361,69	-	3480,64	-	-
	27.05.20 02:00	127946,93	115104,80	113112,47	-	13433,11	-	3496,02	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 8,49 °С = -0,60 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **15,23** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **71,82** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» _____ 20__ г.