Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 61 / ТЦ-3 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник: 2я Невская котельная

Договор: 9173.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 61
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-3 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-211904-ч(с)-0720.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 211904 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 8,49

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,35558 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,36052
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,1176
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=107,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=44,64

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 27.05.2020 по 30.06.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
27.05.20	24,00	-	119,94	102,19	17,75	69,15	68,97	0,18	7,00	5,00		16,90	-	16,90	17,25	-	17,25	-	69,02	-	1,17			1,17
28.05.20	24,00	-	121,56	102,98	18,58	69,06	68,92	0,14	7,00	5,00		17,74	-	17,74	18,15	-	18,15	-	68,75	-	1,22			1,22
29.05.20	24,00	-	118,09	100,80	17,29	68,93	68,74	0,19	7,00	5,00		16,52	-	16,52	16,87	-	16,87	-	68,79	-	1,14			1,14
30.05.20	24,00	-	115,63	97,37	18,26	69,14	68,93	0,21	7,00	5,00		17,50	-	17,50	17,90	-	17,90	-	69,00	-	1,21			1,21
31.05.20	24,00	-	117,74	98,28	19,46	68,71	68,51	0,20	7,00	5,00		18,79	-	18,79	19,18	-	19,18	-	68,45	-	1,29			1,29
01.06.20	24,00	-	130,77	101,44	29,33	68,85	68,64	0,21	7,00	5,00		28,69	-	28,69	29,34	-	29,34	-	68,73	-	1,97			1,97
02.06.20	24,00	-	121,90	103,03	18,87	69,09	68,89	0,20	7,00	5,00		18,01	-	18,01	18,38	-	18,38	-	68,97	-	1,24			1,24
03.06.20	24,00	-	120,79	102,79	18,00	70,14	69,92	0,22	7,00	5,00		17,03	-	17,03	17,42	-	17,42	-	70,17	-	1,20			1,20
04.06.20	24,00	-	117,72	101,12	16,60	70,93	70,72	0,21	7,00	5,00		15,60	-	15,60	15,95	-	15,95	-	70,82	-	1,11			1,11
05.06.20	24,00	-	117,66	101,07	16,59	71,85	71,67	0,18	7,00	5,00		15,64	-	15,64	15,99	-	15,99	-	71,63	-	1,12			1,12
06.06.20	24,00	-	119,10	102,85	16,25	71,74	71,58	0,16	7,00	5,00		15,29	-	15,29	15,64	-	15,64	-	71,45	-	1,09			1,09
07.06.20	24,00	-	121,01	103,47	17,54	71,19	71,01	0,18	7,00	5,00		16,64	-	16,64	17,04	-	17,04	-	71,04	-	1,18			1,18
08.06.20	24,00	-	120,54	103,81	16,73	70,88	70,72	0,16	7,00	5,00		15,74	-	15,74	16,12	-	16,12	-	70,65	-	1,11			1,11
09.06.20	24,00	-	117,44	103,39	14,05	71,09	70,92	0,17	7,00	5,00		13,12	-	13,12	13,41	-	13,41	-	70,91	-	0,93			0,93
10.06.20	24,00	-	117,35	103,08	14,27	70,52	70,36	0,16	7,00	5,00		13,55	-	13,55	13,83	-	13,83	-	70,24	-	0,95			0,95
11.06.20	24,00	-	119,40	104,35	15,05	71,14	70,98	0,16	7,00	5,00		14,22	-	14,22	14,54	-	14,54	-	70,86	-	1,01			1,01
12.06.20	24,00	-	118,47	103,64	14,83	71,39	71,21	0,18	7,00	5,00		14,04	-	14,04	14,37	-	14,37	-	71,20	-	1,00			1,00
13.06.20	24,00	-	117,82	103,88	13,94	71,80	71,63	0,17	7,00	5,00		13,36	-	13,36	13,66	-	13,66	-	71,50	-	0,95			0,95
14.06.20	24,00	-	118,44	104,09	14,35	71,80	71,63	0,17	7,00	5,00		13,71	-	13,71	14,02	-	14,02	-	71,51	-	0,98			0,98
15.06.20	24,00	-	119,27	104,66	14,61	71,04	70,87	0,17	7,00	5,00		13,96	-	13,96	14,27	-	14,27	-	70,91	-	0,99			0,99
16.06.20	24,00	-	117,88	104,27	13,61	71,25	71,07	0,18	7,00	5,00		13,15	-	13,15	13,44	-	13,44	-	71,12	-	0,94			0,94
17.06.20	24,00	-	120,30	105,88	14,42	71,42	71,24	0,18	7,00	5,00		13,91	-	13,91	14,23	-	14,23	-	71,35	-	0,99			0,99
18.06.20	24,00	-	118,66	104,91	13,75	71,67	71,51	0,16	7,00	5,00		13,21	-	13,21	13,49	-	13,49	-	71,44	-	0,94			0,94
19.06.20	24,00	-	118,14	104,50	13,64	71,50	71,34	0,16	7,00	5,00		13,20	-	13,20	13,52	-	13,52	-	71,35	-	0,94			0,94
20.06.20	24,00	-	118,61	104,92	13,69	71,70	71,54	0,16	7,00	5,00		13,36	-	13,36	13,64	-	13,64	-	71,37	-	0,95			0,95
21.06.20	24,00	-	117,71	103,50	14,21	71,01	70,86	0,15	7,00	5,00		13,69	-	13,69	14,00	-	14,00	-	70,74	-	0,97			0,97
22.06.20	24,00	-	117,11	103,55	13,56	71,48	71,33	0,15	7,00	5,00		13,29	-	13,29	13,59	-	13,59	-	71,13	-	0,94			0,94
23.06.20	24,00	-	119,22	102,96	16,27	70,68	70,51	0,18	7,00	5,00		13,45	-	13,45	13,74	-	13,74	-	71,08	-	0,96	-	-	0,96
24.06.20	24,00	-	119,22	102,96	16,27	70,68	70,51	0,18	7,00	5,00		13,45	-	13,45	13,74	-	13,74	-	71,08	-	0,96	-	-	0,96
25.06.20	24,00	-	119,22	102,96	16,27	70,68	70,51	0,18	7,00	5,00		13,45	-	13,45	13,74	-	13,74	-	71,08	-	0,96	-	-	0,96
26.06.20	24,00	-	119,22	102,96	16,27	70,68	70,51	0,18	7,00	5,00		13,45	-	13,45	13,74	-	13,74	-	71,08	-	0,96	-	-	0,96
27.06.20	24,00	-	119,22	102,96	16,27	70,68	70,51	0,18	7,00	5,00		13,45	-	13,45	13,74	-	13,74	-	71,08	-	0,96	-	-	0,96
28.06.20	24,00	-	119,22	102,96	16,27	70,68	70,51	0,18	7,00	5,00		13,45	-	13,45	13,74	-	13,74	-	71,08	-	0,96	-	-	0,96
29.06.20	24,00	-	119,22	102,96	16,27	70,68	70,51	0,18	7,00	5,00		13,45	-	13,45	13,74	-	13,74	-	71,08	-	0,96	-	-	0,96
30.06.20	24,00	-	119,22	102,96	16,27	70,68	70,51	0,18	7,00	5,00		13,45	-	13,45	13,74	-	13,74	-	71,08	-	0,96	-	-	0,96
Среднее	24,00	-	119,22	102,96	16,27	70,68	70,51	0,18	7,00	5,00	-	15,07	-	15,07	15,40	-	15,40	-	70,62	-	1,06	-	-	1,06
Итого	840,00		4172,84	3603,47	569,37						0,00	527,46	0,00	527,46	539,16	0,00	539,16	0,00			37,22	0,00	0,00	37,22

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.05.20 02:00	91752,49	85300,53	14779,49	-	15109,25	-	2470,61	-	-
	23.06.20 09:00	95004,52	88111,17	15201,45	-	15540,65	-	2502,37	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 8,49 °С = -4,48 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **32,74** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **539,16** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

Общество с ограниченной ответственностью «ЖКС № 2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПб» Филиал «Энергосбыт» Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.