Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 66-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9969.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 66-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207788-ч(с)-0720.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207788 Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____
Тхв, гр.С= 13,71

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1868
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0849
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=34,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 27.05.2020 по 30.06.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
27.05.20	24,00	-	119,36	106,32	13,04	68,84	63,25	5,59	7,00	5,00		13,04	-	-	13,31	-	13,31	-	68,82	-	0,90			0,90
28.05.20	24,00	-	140,53	129,21	11,32	68,82	64,10	4,72	7,00	5,00		11,32	-	-	11,55	-	11,55	-	68,87	-	0,78			0,78
29.05.20	24,00	-	137,38	124,58	12,80	68,67	63,92	4,75	7,00	5,00		12,80	-	-	13,06	-	13,06	-	68,73	-	0,88			0,88
30.05.20	24,00	-	132,12	119,41	12,71	68,94	63,89	5,05	7,00	5,00		12,71	-	-	12,97	-	12,97	-	69,00	-	0,88			0,88
31.05.20	24,00	-	134,10	119,74	14,36	68,46	63,41	5,05	7,00	5,00		14,36	-	-	14,65	-	14,65	-	68,49	-	0,98			0,98
01.06.20	24,00	-	137,48	123,69	13,79	68,66	63,61	5,05	7,00	5,00		13,79	-	-	14,07	-	14,07	-	68,71	-	0,95			0,95
02.06.20	24,00	-	138,61	125,42	13,19	68,93	63,92	5,01	7,00	5,00		13,19	-	-	13,46	-	13,46	-	68,98	-	0,91			0,91
03.06.20	24,00	-	137,49	125,28	12,21	70,00	64,91	5,09	7,00	5,00		12,21	-	-	12,46	-	12,46	-	70,07	-	0,86			0,86
04.06.20	24,00	-	133,78	122,98	10,80	70,93	65,73	5,20	7,00	5,00		10,80	-	-	11,02	-	11,02	-	70,98	-	0,77			0,77
05.06.20	24,00	-	133,31	122,29	11,02	71,72	66,51	5,21	7,00	5,00		11,02	-	-	11,24	-	11,24	-	71,76	-	0,79			0,79
06.06.20	24,00	-	137,57	123,86	13,71	71,59	66,51	5,08	7,00	5,00		13,71	-	-	13,99	-	13,99	-	71,62	-	0,98			0,98
07.06.20	24,00	-	136,55	124,89	11,66	71,06	66,15	4,91	7,00	5,00		11,66	-	-	11,90	-	11,90	-	71,12	-	0,83			0,83
08.06.20	24,00	-	136,27	125,13	11,14	70,79	66,04	4,75	7,00	5,00		11,14	-	-	11,37	-	11,37	-	70,84	-	0,79			0,79
09.06.20	24,00	-	134,50	124,85	9,65	71,06	66,29	4,77	7,00	5,00		9,65	-	-	9,85	-	9,85	-	71,11	-	0,69			0,69
10.06.20	24,00	-	134,38	124,92	9,46	70,42	65,66	4,76	7,00	5,00		9,46	-	-	9,65	-	9,65	-	70,48	-	0,67			0,67
11.06.20	24,00	-	136,06	126,30	9,76	71,01	66,13	4,88	7,00	5,00		9,76	-	-	9,96	-	9,96	-	71,05	-	0,69			0,69
12.06.20	24,00	-	134,60	125,52	9,08	71,42	66,31	5,11	7,00	5,00		9,08	-	-	9,27	-	9,27	-	71,46	-	0,65			0,65
13.06.20	24,00	-	134,21	126,03	8,18	71,66	66,52	5,14	7,00	5,00		8,18	-	-	8,35	-	8,35	-	71,70	-	0,59			0,59
14.06.20	24,00	-	136,48	125,22	11,26	71,62	66,61	5,01	7,00	5,00		11,26	-	-	11,49	-	11,49	-	71,66	-	0,81			0,81
15.06.20	24,00	-	136,06	126,63	9,43	70,93	66,13	4,80	7,00	5,00		9,43	-	-	9,62	-	9,62	-	70,97	-	0,67			0,67
16.06.20	24,00	-	135,88	126,07	9,81	71,14	66,46	4,68	7,00	5,00		9,81	-	-	10,01	-	10,01	-	71,20	-	0,70			0,70
17.06.20	24,00	-	138,71	128,18	10,53	71,42	66,80	4,62	7,00	5,00		10,53	-	-	10,74	-	10,74	-	71,48	-	0,75			0,75
18.06.20	24,00	-	137,25	128,47	8,78	71,41	66,84	4,57	7,00	5,00		8,78	-	-	8,96	-	8,96	-	71,45	-	0,63			0,63
19.06.20	24,00	-	137,48	128,83	8,65	71,33	66,69	4,64	7,00	5,00		8,65	-	-	8,83	-	8,83	-	71,38	-	0,62			0,62
20.06.20	24,00	-	138,03	129,39	8,64	71,51	66,63	4,88	7,00	5,00		8,64	-	-	8,82	-	8,82	-	71,56	-	0,62			0,62
21.06.20	24,00	-	137,32	127,01	10,31	70,83	65,94	4,89	7,00	5,00		10,31	-	-	10,52	-	10,52	-	70,88	-	0,73			0,73
22.06.20	24,00	-	137,19	127,19	10,00	71,24	66,40	4,84	7,00	5,00		10,00	-	-	10,20	-	10,20	-	71,30	-	0,71			0,71
23.06.20	24,00	-	135,66	124,72	10,94	70,53	65,61	4,93	7,00	5,00		9,65	-	-	9,85	-	9,85	-	71,25	-	0,69	-	-	0,69
24.06.20	24,00	-	135,66	124,72	10,94	70,53	65,61	4,93	7,00	5,00		9,65	-	-	9,85	-	9,85	-	71,25	-	0,69	-	-	0,69
25.06.20	24,00	-	135,66	124,72	10,94	70,53	65,61	4,93	7,00	5,00		9,65	-	-	9,85	-	9,85	-	71,25	-	0,69	-	-	0,69
26.06.20	24,00	-	135,66	124,72	10,94	70,53	65,61	4,93	7,00	5,00		9,65	-	-	9,85	-	9,85	-	71,25	-	0,69	-	-	0,69
27.06.20	24,00	-	135,66	124,72	10,94	70,53	65,61	4,93	7,00	5,00		9,65	-	-	9,85	-	9,85	-	71,25	-	0,69	-	-	0,69
28.06.20	24,00	-	135,66	124,72	10,94	70,53	65,61	4,93	7,00	5,00		9,65	-	-	9,85	-	9,85	-	71,25	-	0,69	-	-	0,69
29.06.20	24,00	-	135,66	124,72	10,94	70,53	65,61	4,93	7,00	5,00		9,65	-	-	9,85	-	9,85	-	71,25	-	0,69	-	-	0,69
30.06.20	24,00	-	135,66	124,72	10,94	70,53	65,61	4,93	7,00	5,00		9,65	-	-	9,85	-	9,85	-	71,25	-	0,69	-	-	0,69
Среднее	24,00	-	135,66	124,72	10,94	70,53	65,61	4,93	7,00	5,00	-	10,64	-	-	10,86	-	10,86	-	70,73	-	0,75	-	-	0,75
Итого	840,00		4747,94	4365,16	382,78						0,00	372,49	0,00	0,00	380,12	0,00	380,12	0,00			26,32	0,00	0,00	26,32

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.05.20 02:00	121971,81	112010,73	58155,23	-	59697,72	-	3189,69	-	-
	23.06.20 09:00	125677,70	115420,09	60038,60	-	61624,21	-	3227,48	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,71 °C = -5,11 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **21,22** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **380,12** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

Общество с ограниченной ответственностью «Теплоконтрольсервис № 2» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» _____ 20__ г.

печать энергосбыта