Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 66-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник: Обуховский з-д

Договор: 9969.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 66-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207788-ч(с)-0520.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207788 Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 13,71

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin= 0.12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M4*(h4-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M4*(h4-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1868
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0849
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=34,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2020 по 26.05.2020

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.05.20	24,00	-	110,44	96,00	14,44	67,20	45,76	21,44	7,00	5,00	2,06	14,44	-	-	14,73	-	14,73	-	67,32	-	0,97			3,03
24.05.20	24,00	-	107,42	90,32	17,10	67,04	46,47	20,57	7,00	5,00	1,86	17,10	-	-	17,45	-	17,45	-	67,15	-	1,15			3,01
25.05.20	24,00	-	104,40	89,35	15,05	66,99	49,91	17,08	7,00	5,00	1,53	15,05	-	-	15,36	-	15,36	-	67,22	-	1,01			2,54
26.05.20	24,00	-	99,37	85,18	14,19	68,82	61,42	7,40	7,00	5,00	0,63	14,19	-	-	14,48	-	14,48	-	68,91	-	0,98			1,61
Среднее	24,00	-	105,41	90,21	15,20	67,51	50,89	16,62	7,00	5,00	1,52	15,20	-	-	15,51	-	15,51	-	67,65	-	1,03	-	-	2,55
Итого	96,00		421,63	360,85	60,78						6,07	60,78	0,00	0,00	62,02	0,00	62,02	0,00			4,11	0,00	0,00	10,18

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.05.20 01:00	121547,28	111647,33	57830,10	-	59365,74	-	3179,54	-	-
	27.05.20 02:00	121971,81	112010,73	58155,23	-	59697,72	-	3189,69	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,71 °С = -0,83 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **9,35** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **62,02** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__»_____20__ г.