Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 70 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник: Обуховский з-д

Договор: 9970.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 70
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208359

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208359-ч(с)-0720.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 13,71

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,32 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1868
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0849
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96,48 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=34,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 27.05.2020 по 30.06.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
27.05.20	24,00	-	94,01	78,74	15,27	69,28	69,12	0,16	7,00	5,00		14,74	-	-	15,05	-	15,05	-	69,16	-	1,02			1,02
28.05.20	24,00	-	95,01	78,48	16,53	69,17	69,05	0,12	7,00	5,00		15,92	-	-	16,28	-	16,28	-	68,88	-	1,10			1,10
29.05.20	24,00	-	90,20	76,10	14,10	69,06	68,89	0,17	7,00	5,00		13,54	-	-	13,81	-	13,81	-	68,89	-	0,93			0,93
30.05.20	24,00	-	88,27	73,02	15,25	69,37	69,17	0,20	7,00	5,00		14,48	-	-	14,80	-	14,80	-	69,20	-	1,01			1,01
31.05.20	24,00	-	89,27	73,47	15,80	68,83	68,65	0,18	7,00	5,00		15,11	-	-	15,43	-	15,43	-	68,58	-	1,04			1,04
01.06.20	24,00	-	91,38	75,56	15,82	69,09	68,91	0,18	7,00	5,00		15,08	-	-	15,41	-	15,41	-	68,94	-	1,04			1,04
02.06.20	24,00	-	92,33	76,51	15,82	69,33	69,15	0,18	7,00	5,00		15,15	-	-	15,48	-	15,48	-	69,23	-	1,05			1,05
03.06.20	24,00	-	91,84	76,35	15,49	70,43	70,23	0,20	7,00	5,00		14,83	-	-	15,17	-	15,17	-	70,35	-	1,04			1,04
04.06.20	24,00	-	89,03	74,88	14,15	71,37	71,17	0,20	7,00	5,00		13,44	-	-	13,76	-	13,76	-	71,20	-	0,96			0,96
05.06.20	24,00	-	89,48	74,63	14,85	72,13	71,94	0,19	7,00	5,00		14,08	-	-	14,43	-	14,43	-	71,91	-	1,01			1,01
06.06.20	24,00	-	89,63	75,94	13,69	71,96	71,80	0,16	7,00	5,00		12,85	-	-	13,15	-	13,15	-	71,62	-	0,92			0,92
07.06.20	24,00	-	90,28	76,14	14,14	71,45	71,26	0,19	7,00	5,00		13,28	-	-	13,59	-	13,59	-	71,31	-	0,95			0,95
08.06.20	24,00	-	90,02	76,11	13,91	71,13	70,97	0,16	7,00	5,00		13,01	-	-	13,33	-	13,33	-	70,94	-	0,92			0,92
09.06.20	24,00	-	89,76	75,71	14,05	71,43	71,24	0,19	7,00	5,00		13,15	-	-	13,46	-	13,46	-	71,35	-	0,94			0,94
10.06.20	24,00	-	89,30	75,59	13,71	70,80	70,63	0,17	7,00	5,00		12,79	-	-	13,07	-	13,07	-	70,62	-	0,90			0,90
11.06.20	24,00	-	89,80	76,50	13,30	71,36	71,20	0,16	7,00	5,00		12,45	-	-	12,73	-	12,73	-	71,09	-	0,89			0,89
12.06.20	24,00	-	89,89	75,93	13,96	71,82	71,63	0,19	7,00	5,00		13,07	-	-	13,35	-	13,35	-	71,62	-	0,94			0,94
13.06.20	24,00	-	89,46	76,05	13,41	72,05	71,87	0,18	7,00	5,00		12,47	-	-	12,76	-	12,76	-	71,82	-	0,90			0,90
14.06.20	24,00	-	89,85	76,28	13,57	71,97	71,80	0,17	7,00	5,00		12,70	-	-	13,00	-	13,00	-	71,69	-	0,91			0,91
15.06.20	24,00	-	89,81	76,69	13,12	71,29	71,12	0,17	7,00	5,00		12,28	-	-	12,56	-	12,56	-	71,09	-	0,87			0,87
16.06.20	24,00	-	89,38	76,41	12,97	71,49	71,31	0,18	7,00	5,00		12,13	-	-	12,37	-	12,37	-	71,33	-	0,87			0,87
17.06.20	24,00	-	91,31	77,67	13,64	71,78	71,61	0,17	7,00	5,00		12,75	-	-	13,04	-	13,04	-	71,65	-	0,91			0,91
18.06.20	24,00	-	90,48	77,39	13,09	71,74	71,58	0,16	7,00	5,00		12,19	-	-	12,47	-	12,47	-	71,51	-	0,87			0,87
19.06.20	24,00	-	90,03	77,51	12,52	71,70	71,53	0,17	7,00	5,00		11,64	-	-	11,89	-	11,89	-	71,50	-	0,83			0,83
20.06.20	24,00	-	90,23	77,87	12,36	71,87	71,71	0,16	7,00	5,00		11,56	-	-	11,80	-	11,80	-	71,59	-	0,83			0,83
21.06.20	24,00	-	90,30	76,86	13,44	71,21	71,03	0,18	7,00	5,00		12,79	-	-	13,05	-	13,05	-	71,03	-	0,91			0,91
22.06.20	24,00	-	89,72	76,96	12,76	71,61	71,44	0,17	7,00	5,00		12,05	-	-	12,30	-	12,30	-	71,36	-	0,86			0,86
23.06.20	24,00	-	90,37	76,27	14,10	70,92	70,74	0,17	7,00	5,00		12,13	-	-	12,38	-	12,38	-	71,33	-	0,87			0,87
24.06.20	24,00	-	90,37	76,27	14,10	70,92	70,74	0,17	7,00	5,00		12,13	-	-	12,38	-	12,38	-	71,33	-	0,87			0,87
25.06.20	24,00	-	90,37	76,27	14,10	70,92	70,74	0,17	7,00	5,00		12,13	-	-	12,38	-	12,38	-	71,33	-	0,87			0,87
26.06.20	24,00	-	90,37	76,27	14,10	70,92	70,74	0,17	7,00	5,00		12,13	-	-	12,38	-	12,38	-	71,33	-	0,87			0,87
27.06.20	24,00	-	90,37	76,27	14,10	70,92	70,74	0,17	7,00	5,00		12,13	-	-	12,38	-	12,38	-	71,33	-	0,87			0,87
28.06.20	24,00	-	90,37	76,27	14,10	70,92	70,74	0,17	7,00	5,00		12,13	-	-	12,38	-	12,38	-	71,33	-	0,87			0,87
29.06.20	24,00	-	90,37	76,27	14,10	70,92	70,74	0,17	7,00	5,00		12,13	-	-	12,38	-	12,38	-	71,33	-	0,87			0,87
30.06.20	24,00	-	90,37	76,27	14,10	70,92	70,74	0,17	7,00	5,00		12,13	-	-	12,38	-	12,38	-	71,33	-	0,87			0,87
Среднее	24,00	-	90,37	76,27	14,10	70,92	70,74	0,17	7,00	5,00		13,18	-	-	13,47	-	13,47	-	70,79	-	0,93	-	-	0,97
Итого	1680,00		3163,05	2669,53	493,53							466,06	0,00	0,00	476,44	0,00	476,44	0,00			32,94	0,00	0,00	35,56

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.05.20 02:00	80492,85	66384,50	12978,34	-	13320,38	-	2892,38	-	-
	23.06.20 09:00	82962,33	68469,67	13341,15	-	13691,28	-	2920,08	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,71 °С = -6,39 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **29,17** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **476,44** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

Общество с ограниченной ответственностью «Инкомсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург №2

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2020
А.С. Кабанова
«___» _____ 20 ___ г.