Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 72 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9971.038.1 ЖКС2 Невского Района
Строит.Адрес: Бабушкина 72
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207206-н(с)-0720.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207206 Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 13,71

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,327 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1868
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0849
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=98,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=34,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 27.05.2020 по 30.06.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
27.05.20	24,00	-	122,58	109,88	12,70	69,57	65,07	4,50	7,00	5,00		12,70	-	-	12,96	-	12,96	-	69,46	-	0,88			0,88
28.05.20	24,00	-	121,84	109,60	12,24	69,46	64,96	4,50	7,00	5,00		12,24	-	-	12,49	-	12,49	-	69,31	-	0,85			0,85
29.05.20	24,00	-	117,31	106,10	11,21	69,35	64,69	4,66	7,00	5,00		11,21	-	-	11,44	-	11,44	-	69,22	-	0,78			0,78
30.05.20	24,00	-	112,81	101,90	10,91	69,67	64,79	4,88	7,00	5,00		10,91	-	-	11,13	-	11,13	-	69,53	-	0,76			0,76
31.05.20	24,00	-	115,76	102,37	13,39	69,13	64,34	4,79	7,00	5,00		13,39	-	-	13,66	-	13,66	-	68,99	-	0,92			0,92
01.06.20	24,00	-	117,30	105,40	11,90	69,37	64,52	4,85	7,00	5,00		11,90	-	-	12,14	-	12,14	-	69,24	-	0,82			0,82
02.06.20	24,00	-	119,42	106,57	12,85	69,60	64,76	4,84	7,00	5,00		12,85	-	-	13,11	-	13,11	-	69,48	-	0,89			0,89
03.06.20	24,00	-	119,10	106,29	12,81	70,72	65,80	4,92	7,00	5,00		12,81	-	-	13,07	-	13,07	-	70,60	-	0,90			0,90
04.06.20	24,00	-	116,90	104,18	12,72	71,66	66,62	5,04	7,00	5,00		12,72	-	-	12,98	-	12,98	-	71,54	-	0,91			0,91
05.06.20	24,00	-	115,80	103,97	11,83	72,41	67,29	5,12	7,00	5,00		11,83	-	-	12,07	-	12,07	-	72,27	-	0,85			0,85
06.06.20	24,00	-	117,44	105,88	11,56	72,24	67,30	4,94	7,00	5,00		11,56	-	-	11,80	-	11,80	-	72,10	-	0,83			0,83
07.06.20	24,00	-	118,11	106,18	11,93	71,72	66,85	4,87	7,00	5,00		11,93	-	-	12,17	-	12,17	-	71,60	-	0,85			0,85
08.06.20	24,00	-	117,64	106,12	11,52	71,42	66,77	4,65	7,00	5,00		11,52	-	-	11,76	-	11,76	-	71,29	-	0,82			0,82
09.06.20	24,00	-	117,16	105,51	11,65	71,71	67,09	4,62	7,00	5,00		11,65	-	-	11,89	-	11,89	-	71,60	-	0,83			0,83
10.06.20	24,00	-	116,43	105,27	11,16	71,10	66,58	4,52	7,00	5,00		11,16	-	-	11,39	-	11,39	-	70,98	-	0,79			0,79
11.06.20	24,00	-	117,48	106,46	11,02	71,65	67,03	4,62	7,00	5,00		11,02	-	-	11,24	-	11,24	-	71,51	-	0,79			0,79
12.06.20	24,00	-	116,13	105,66	10,47	72,11	67,33	4,78	7,00	5,00		10,47	-	-	10,68	-	10,68	-	71,98	-	0,75			0,75
13.06.20	24,00	-	115,42	105,77	9,65	72,35	67,56	4,79	7,00	5,00		9,65	-	-	9,85	-	9,85	-	72,23	-	0,70			0,70
14.06.20	24,00	-	116,34	105,97	10,37	72,27	67,55	4,72	7,00	5,00		10,37	-	-	10,58	-	10,58	-	72,13	-	0,75			0,75
15.06.20	24,00	-	117,65	106,48	11,17	71,57	66,97	4,60	7,00	5,00		11,17	-	-	11,40	-	11,40	-	71,45	-	0,80			0,80
16.06.20	24,00	-	116,53	106,11	10,42	71,77	67,23	4,54	7,00	5,00		10,42	-	-	10,63	-	10,63	-	71,64	-	0,75			0,75
17.06.20	24,00	-	117,31	107,90	9,41	72,07	67,59	4,48	7,00	5,00		9,41	-	-	9,60	-	9,60	-	71,95	-	0,68			0,68
18.06.20	24,00	-	117,88	107,39	10,49	72,03	67,70	4,33	7,00	5,00		10,49	-	-	10,70	-	10,70	-	71,91	-	0,75			0,75
19.06.20	24,00	-	117,45	107,61	9,84	72,00	67,63	4,37	7,00	5,00		9,84	-	-	10,04	-	10,04	-	71,88	-	0,71			0,71
20.06.20	24,00	-	118,02	108,04	9,98	72,17	67,68	4,49	7,00	5,00		9,98	-	-	10,18	-	10,18	-	72,03	-	0,72			0,72
21.06.20	24,00	-	116,73	106,41	10,32	71,50	66,93	4,57	7,00	5,00		10,32	-	-	10,53	-	10,53	-	71,38	-	0,74			0,74
22.06.20	24,00	-	116,78	106,49	10,29	71,91	67,31	4,60	7,00	5,00		10,29	-	-	10,50	-	10,50	-	71,79	-	0,74			0,74
23.06.20	24,00	-	117,38	106,13	10,20	71,20	66,52	4,69	7,00	5,00		10,20	-	-	10,40	-	10,40	-	71,73	-	0,73	-	-	0,73
24.06.20	24,00	-	117,38	106,13	10,20	71,20	66,52	4,69	7,00	5,00		10,20	-	-	10,40	-	10,40	-	71,73	-	0,73	-	-	0,73
25.06.20	24,00	-	117,38	106,13	10,20	71,20	66,52	4,69	7,00	5,00		10,20	-	-	10,40	-	10,40	-	71,73	-	0,73	-	-	0,73
26.06.20	24,00	-	117,38	106,13	10,20	71,20	66,52	4,69	7,00	5,00		10,20	-	-	10,40	-	10,40	-	71,73	-	0,73	-	-	0,73
27.06.20	24,00	-	117,38	106,13	10,20	71,20	66,52	4,69	7,00	5,00		10,20	-	-	10,40	-	10,40	-	71,73	-	0,73	-	-	0,73
28.06.20	24,00	-	117,38	106,13	10,20	71,20	66,52	4,69	7,00	5,00		10,20	-	-	10,40	-	10,40	-	71,73	-	0,73	-	-	0,73
29.06.20	24,00	-	117,38	106,13	10,20	71,20	66,52	4,69	7,00	5,00		10,20	-	-	10,40	-	10,40	-	71,73	-	0,73	-	-	0,73
30.06.20	24,00	-	117,38	106,13	10,20	71,20	66,52	4,69	7,00	5,00		10,20	-	-	10,40	-	10,40	-	71,73	-	0,73	-	-	0,73
Среднее	24,00	-	117,38	106,13	11,01	71,20	66,52	4,69	7,00	5,00		11,01	-	-	11,23	-	11,23	-	71,23	-	0,78	-	-	0,78
Итого	840,00		4108,38	3714,55	385,41							385,41	0,00	0,00	393,21	0,00	393,21	0,00			27,41	0,00	0,00	27,41

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.05.20 02:00	106686,57	80489,08	40553,17	-	41598,62	-	3822,43	-	-
	23.06.20 09:00	109889,15	83385,78	41968,34	-	43046,55	-	3857,90	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,71 °C = -5,28 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **22,13** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **393,21** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать теплоснабжающей организации

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___»_____20___ г.