Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 72 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9971.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 72
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207206

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207206-ч(с)-0520.txt

Режим (схема):

Подающ.тр.(M1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(M2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(M3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.12	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.:	КТСП-Н
Термопреобр.:	КТСП-Н
Термопреобр.:	ТСП-Н
Термопреобр.:	
Термопреобр.:	

Преобр.давления:	
Преобр.давления:	
Преобр.давления:	
Преобр.давления:	
Преобр.давления:	

Txв, гр.С= 13,71

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,327 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1868
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0849
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=98,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=34,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2020 по 26.05.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.05.20	24,00	-	130,09	116,94	13,15	68,05	45,03	23,02	7,00	5,00	2,69	13,15	-	-	13,42	-	13,42	-	67,93	-	0,89			3,59
24.05.20	24,00	-	132,47	118,06	14,41	67,88	45,59	22,29	7,00	5,00	2,63	14,41	-	-	14,70	-	14,70	-	67,79	-	0,98			3,61
25.05.20	24,00	-	134,35	121,21	13,14	67,99	53,26	14,73	7,00	5,00	1,79	13,14	-	-	13,41	-	13,41	-	67,93	-	0,89			2,69
26.05.20	24,00	-	131,11	118,82	12,29	69,72	65,44	4,28	7,00	5,00	0,00	12,29	-	-	12,54	-	12,54	-	69,61	-	0,86			0,86
Среднее	24,00	-	132,01	118,76	13,25	68,41	52,33	16,08	7,00	5,00	1,78	13,25	-	-	13,52	-	13,52	-	68,32	-	0,90	-	-	2,68
Итого	96,00		528,02	475,03	52,99						7,12	52,99	0,00	0,00	54,07	0,00	54,07	0,00			3,62	0,00	0,00	10,74

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.05.20 02:00	106158,62	80014,18	40318,97	-	41359,41	-	3811,35	-	-
	27.05.20 02:00	106686,57	80489,08	40553,17	-	41598,62	-	3822,43	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,71 °C = -0,73 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **10,01** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **54,07** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Невского района» Санкт-Петербург

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__»_____20__ г.