Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 73 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 73
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208340

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208340-ч(с)-0520.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 13,71

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2020 по 26.05.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.05.20	24,00	-	18,82	10,24	8,58	64,17	22,91	41,26	7,00	5,00	0,40	8,91	-	-	9,07	-	9,07	-	63,75	-	0,57			0,97
24.05.20	24,00	-	17,99	10,27	7,72	64,42	23,64	40,78	7,00	5,00	0,41	7,97	-	-	8,14	-	8,14	-	64,07	-	0,51			0,92
25.05.20	24,00	-	68,17	59,46	8,71	63,75	59,64	4,11	7,00	5,00	0,22	9,19	-	-	9,35	-	9,35	-	63,53	-	0,59			0,81
26.05.20	24,00	-	120,67	115,06	5,61	65,25	65,08	0,17	7,00	5,00	0,00	7,96	-	-	8,11	-	8,11	-	65,73	-	0,52			0,39
Среднее	24,00	-	56,41	48,76	7,66	64,40	42,82	21,58	7,00	5,00	0,26	8,51	-	-	8,67	-	8,67	-	64,27	-	0,55	-	-	0,77
Итого	96,00		225,65	195,03	30,62						1,03	34,03	0,00	0,00	34,67	0,00	34,67	0,00			2,19	0,00	0,00	3,09

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	19.04.15 13:00	22107,92	18109,42	4311,89	-	4394,10	-	1226,67	-	-
	19.04.15 13:00	22107,92	18109,42	4311,89	-	4394,10	-	1226,67	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,71 °C = -0,47 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **2,62** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **34,67** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.