

Абонент: ЖКЭС нежского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 74/ СЛО-ГВС
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
 Источник: Обуховский ЗД

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за май 2020
 Договор: 9972.038.1
 Строит. адрес: Бабушкина 74
 Телефон: (812) 313-47-06
 Счете подделке: Двухтрубная

Телефон:
 Приборы УТЭ поверены до _____

Узел учета: СЛО-ГВС
 Код УТЭ:
 Расчетный договор совместно с УТЭ:
 Градус: 150/70

Установленные приборы:
 Выходящие: ВКГ-7 № 207222
 Часовые и сточн. зливы в фидлах: ВКГ7-207222-С(0-05)0.0х

Расходомер: РРМ 32
 ГСПм = 0,067
 Режим (Смена):
 ГСПм = 30
 Обороты тр.(M1):
 ГСПм = 0,067
 ГСПм = 30
 Тр.Д. ГВС(M2):
 ГСПм = 0,067
 ГСПм = 30
 Тр.ШРК. ГВС(M4):
 ГСПм =
 Тр.подпитки(V5):
 ГСПм =

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-tнв)+M2*(t2-tнв)
 лето: Q=M1*(t1-tнв)+M2*(t2-tнв)
 Договорные нагрузки: Гкал/час: Q=0,307
 Оверт = Очек лог =
 Договорные нагрузки (ср.час): Гкал/час: Очек лог ср = 0,0601
 Очек лог ср = 0,0601
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2020 по 26.05.2020: Очек лог = 0
 Очек лог = 0
 Очек лог = 0

Q=0,1322
 Q=0,1322
 Q=0,1322
 Q=0,1322

Дата	ТИ		НС	Учет отопления (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)				Контрольные данные				Общее теплотр-е Q общ.										
	час	Т		M1	M2	дМ	T1	T2	дТ	P1	P2	Qотоп	M3	M4	дМ		V3	V4	дV3	V4	T3	T4	Qвс общ.	Qвс изл.	Qвс гвс	
23.05.20	24.00	-	-	206,80	196,58	10,22	68,08	53,02	15,06	7,00	5,00	2,97	10,22	-	-	10,43	-	10,43	-	67,98	С	С	Гкал	Гкал	Гкал	3,66
24.05.20	24.00	-	-	209,85	198,17	11,68	67,94	53,32	14,62	7,00	5,00	2,90	11,68	-	-	11,92	-	11,92	-	67,84	-	-	Гкал	Гкал	Гкал	3,70
25.05.20	24.00	-	-	189,05	178,20	10,85	67,84	56,50	11,34	7,00	5,00	2,03	10,85	-	-	11,07	-	11,07	-	67,94	-	-	Гкал	Гкал	Гкал	2,77
26.05.20	24.00	-	-	143,33	131,79	11,54	69,77	64,42	5,35	7,00	5,00	0,71	11,54	-	-	11,78	-	11,78	-	69,65	-	-	Гкал	Гкал	Гкал	1,51
Среднее	24,00	-	-	187,26	176,19	11,07	68,41	56,82	11,59	7,00	5,00	2,25	11,07	-	-	11,30	-	11,30	-	68,35	-	-	Гкал	Гкал	Гкал	2,91
Итого	96,00	-	-	749,03	704,74	44,29							44,29	0,00	0,00	45,19	0,00	45,19	0,00	68,35	-	-	Гкал	Гкал	Гкал	11,63

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(Г)	M2(Г)	M3(Г)	M4(Г)	V3(к3)	V4(к3)	Q СЛО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб. ч
	23.05.20 01:00	107495,19	101885,38	69268,93	-	71110,50	-	2103,45	-	-
	27.05.20 02:00	108246,89	102542,76	69840,40	-	71694,25	-	2115,02	-	-

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплотосителя, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого по приборам учета:
 с учетом корректировок
 Итого по приборам учета:
 с учетом корректировок

13,71 °С = -0,61 Гкал;
 11,03 Гкал;
 45,19 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)



Печать подлинника
 «
 »
 20__ г.

ГЛУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ