Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г..Санкт-Петербург, Бабушкина 76 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9973.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 76
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207145-ч(с)-0720.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207145 Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Txв, гр.С= 13,71

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2006
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0912
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,1 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=36,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 27.05.2020 по 30.06.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
27.05.20	24,00	-	120,86	109,93	10,93	69,68	64,39	5,29	7,00	5,00		10,93	-	-	11,15	-	11,15	-	69,83	-	0,76			0,76
28.05.20	24,00	-	119,59	109,88	9,71	69,56	64,17	5,39	7,00	5,00		9,71	-	-	9,91	-	9,91	-	69,67	-	0,68			0,68
29.05.20	24,00	-	116,55	106,23	10,32	69,46	63,97	5,49	7,00	5,00		10,32	-	-	10,53	-	10,53	-	69,60	-	0,72			0,72
30.05.20	24,00	-	112,03	101,92	10,11	69,78	64,05	5,73	7,00	5,00		10,11	-	-	10,32	-	10,32	-	69,91	-	0,71			0,71
31.05.20	24,00	-	114,42	102,30	12,12	69,24	63,57	5,67	7,00	5,00		12,12	-	-	12,37	-	12,37	-	69,36	-	0,84			0,84
01.06.20	24,00	-	117,20	105,44	11,76	69,48	63,73	5,75	7,00	5,00		11,76	-	-	12,00	-	12,00	-	69,62	-	0,82			0,82
02.06.20	24,00	-	118,90	106,63	12,27	69,71	64,05	5,66	7,00	5,00		12,27	-	-	12,52	-	12,52	-	69,86	-	0,86			0,86
03.06.20	24,00	-	118,55	106,33	12,22	70,82	65,09	5,73	7,00	5,00		12,22	-	-	12,47	-	12,47	-	70,97	-	0,87			0,87
04.06.20	24,00	-	115,28	104,40	10,88	71,79	65,82	5,97	7,00	5,00		10,88	-	-	11,10	-	11,10	-	71,93	-	0,78			0,78
05.06.20	24,00	-	115,39	104,05	11,34	72,53	66,59	5,94	7,00	5,00		11,34	-	-	11,57	-	11,57	-	72,67	-	0,82			0,82
06.06.20	24,00	-	116,52	106,12	10,40	72,36	66,50	5,86	7,00	5,00		10,40	-	-	10,61	-	10,61	-	72,47	-	0,75			0,75
07.06.20	24,00	-	117,21	106,32	10,89	71,83	66,07	5,76	7,00	5,00		10,89	-	-	11,11	-	11,11	-	71,98	-	0,78			0,78
08.06.20	24,00	-	117,38	106,21	11,17	71,53	66,08	5,45	7,00	5,00		11,17	-	-	11,40	-	11,40	-	71,67	-	0,80			0,80
09.06.20	24,00	-	116,00	105,66	10,34	71,85	66,38	5,47	7,00	5,00		10,34	-	-	10,55	-	10,55	-	71,97	-	0,74			0,74
10.06.20	24,00	-	116,37	105,29	11,08	71,32	65,82	5,50	7,00	5,00		11,08	-	-	11,31	-	11,31	-	71,34	-	0,79			0,79
11.06.20	24,00	-	117,45	106,56	10,89	71,85	66,17	5,68	7,00	5,00		10,89	-	-	11,11	-	11,11	-	71,87	-	0,78			0,78
12.06.20	24,00	-	114,66	105,90	8,76	72,32	66,32	6,00	7,00	5,00		8,76	-	-	8,94	-	8,94	-	72,34	-	0,63			0,63
13.06.20	24,00	-	114,64	106,11	8,53	72,55	66,47	6,08	7,00	5,00		8,53	-	-	8,70	-	8,70	-	72,57	-	0,62			0,62
14.06.20	24,00	-	117,42	106,06	11,36	72,46	66,70	5,76	7,00	5,00		11,36	-	-	11,59	-	11,59	-	72,46	-	0,82			0,82
15.06.20	24,00	-	116,99	106,69	10,30	71,77	66,23	5,54	7,00	5,00		10,30	-	-	10,51	-	10,51	-	71,80	-	0,74			0,74
16.06.20	24,00	-	117,14	106,23	10,91	71,98	66,57	5,41	7,00	5,00		10,91	-	-	11,13	-	11,13	-	72,01	-	0,79			0,79
17.06.20	24,00	-	113,49	103,53	9,96	72,31	66,83	5,48	7,00	5,00		9,96	-	-	10,16	-	10,16	-	72,35	-	0,72			0,72
18.06.20	24,00	-	119,73	110,19	9,54	72,24	66,94	5,30	7,00	5,00		9,54	-	-	9,73	-	9,73	-	72,27	-	0,69			0,69
19.06.20	24,00	-	118,71	110,79	7,92	72,20	66,82	5,38	7,00	5,00		7,92	-	-	8,08	-	8,08	-	72,24	-	0,57			0,57
20.06.20	24,00	-	119,68	111,48	8,20	72,37	66,78	5,59	7,00	5,00		8,20	-	-	8,37	-	8,37	-	72,40	-	0,59			0,59
21.06.20	24,00	-	119,11	109,80	9,31	71,71	66,09	5,62	7,00	5,00		9,31	-	-	9,50	-	9,50	-	71,75	-	0,67			0,67
22.06.20	24,00	-	119,71	110,01	9,70	72,12	66,47	5,65	7,00	5,00		9,70	-	-	9,90	-	9,90	-	72,16	-	0,70			0,70
23.06.20	24,00	-	117,07	106,67	9,07	71,36	65,73	5,64	7,00	5,00		9,07	-	-	9,26	-	9,26	-	72,10	-	0,65	-	-	0,65
24.06.20	24,00	-	117,07	106,67	9,07	71,36	65,73	5,64	7,00	5,00		9,07	-	-	9,26	-	9,26	-	72,10	-	0,65	-	-	0,65
25.06.20	24,00	-	117,07	106,67	9,07	71,36	65,73	5,64	7,00	5,00		9,07	-	-	9,26	-	9,26	-	72,10	-	0,65	-	-	0,65
26.06.20	24,00	-	117,07	106,67	9,07	71,36	65,73	5,64	7,00	5,00		9,07	-	-	9,26	-	9,26	-	72,10	-	0,65	-	-	0,65
27.06.20	24,00	-	117,07	106,67	9,07	71,36	65,73	5,64	7,00	5,00		9,07	-	-	9,26	-	9,26	-	72,10	-	0,65	-	-	0,65
28.06.20	24,00	-	117,07	106,67	9,07	71,36	65,73	5,64	7,00	5,00		9,07	-	-	9,26	-	9,26	-	72,10	-	0,65	-	-	0,65
29.06.20	24,00	-	117,07	106,67	9,07	71,36	65,73	5,64	7,00	5,00		9,07	-	-	9,26	-	9,26	-	72,10	-	0,65	-	-	0,65
30.06.20	24,00	-	117,07	106,67	9,07	71,36	65,73	5,64	7,00	5,00		9,07	-	-	9,26	-	9,26	-	72,10	-	0,65	-	-	0,65
Среднее	24,00	-	117,07	106,67	10,10	71,36	65,73	5,64	7,00	5,00	-	10,10	-	-	10,31	-	10,31	-	71,60	-	0,72	-	-	0,72
Итого	840,00		4097,57	3733,41	353,48						0,00	353,48	0,00	0,00	360,73	0,00	360,73	0,00			25,26	0,00	0,00	25,26

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.05.20 02:00	128166,06	116894,41	65033,93	-	66764,64	-	3201,35	-	-
	23.06.20 09:00	131361,52	119807,18	66490,38	-	68254,91	-	3238,07	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,71 °C = -4,85 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **20,41** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **360,73** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района Санкт-Петербурга»

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«___» _____ 20___ г.