Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 76 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9973.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 76
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207145

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207145-ч(с)-0520.txt

Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 13,71

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2006
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0912
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,1 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=36,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2020 по 26.05.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.05.20	24,00	-	130,28	117,14	13,14	68,13	45,24	22,89	7,00	5,00	2,68	13,14	-	-	13,41	-	13,41	-	68,29	-	0,90			3,58
24.05.20	24,00	-	131,84	118,30	13,54	67,97	45,69	22,28	7,00	5,00	2,64	13,54	-	-	13,82	-	13,82	-	68,12	-	0,92			3,56
25.05.20	24,00	-	134,55	121,31	13,24	68,06	52,67	15,39	7,00	5,00	1,87	13,24	-	-	13,51	-	13,51	-	68,23	-	0,90			2,78
26.05.20	24,00	-	129,85	119,20	10,65	69,82	64,78	5,04	7,00	5,00	0,61	10,65	-	-	10,87	-	10,87	-	69,98	-	0,75			1,35
Среднее	24,00	-	131,63	118,99	12,64	68,50	52,10	16,40	7,00	5,00	1,95	12,64	-	-	12,90	-	12,90	-	68,66	-	0,87	-	-	2,82
Итого	96,00		526,52	475,95	50,57						7,80	50,57	0,00	0,00	51,60	0,00	51,60	0,00			3,47	0,00	0,00	11,27

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.05.20 02:00	127639,96	116418,61	64788,51	-	66513,87	-	3190,27	-	-
	27.05.20 02:00	128166,06	116894,41	65033,93	-	66764,64	-	3201,35	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,71 °C = -0,69 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **10,57** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **51,60** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Невского района» Санкт-Петербург