Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 78 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник: Обуховский з-д

Договор: 9974.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 78
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208354

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208354-ч(с)-0720.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Тхв, гр.С= 13,71

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1795
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0816
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=32,64

Фактическое потребление за прошедший отчетный период с 27.05.2020 по 30.06.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
27.05.20	24,00	-	150,26	139,28	10,98	69,88	65,17	4,71	7,00	5,00		10,98	-	-	11,20	-	11,20	-	69,92	-	0,77			0,77
28.05.20	24,00	-	149,55	139,07	10,48	69,74	65,06	4,68	7,00	5,00		10,48	-	-	10,69	-	10,69	-	69,77	-	0,73			0,73
29.05.20	24,00	-	145,25	133,65	11,60	69,64	64,79	4,85	7,00	5,00		11,60	-	-	11,84	-	11,84	-	69,67	-	0,81			0,81
30.05.20	24,00	-	139,97	127,38	12,59	69,96	64,95	5,01	7,00	5,00		12,59	-	-	12,85	-	12,85	-	69,99	-	0,88			0,88
31.05.20	24,00	-	140,81	128,14	12,67	69,41	64,43	4,98	7,00	5,00		12,67	-	-	12,93	-	12,93	-	69,45	-	0,88			0,88
01.06.20	24,00	-	143,76	132,63	11,13	69,66	64,63	5,03	7,00	5,00		11,13	-	-	11,36	-	11,36	-	69,70	-	0,78			0,78
02.06.20	24,00	-	145,69	134,58	11,11	69,87	64,88	4,99	7,00	5,00		11,11	-	-	11,34	-	11,34	-	69,91	-	0,78			0,78
03.06.20	24,00	-	145,94	133,53	12,41	71,00	65,93	5,07	7,00	5,00		12,41	-	-	12,66	-	12,66	-	71,04	-	0,88			0,88
04.06.20	24,00	-	141,96	130,27	11,69	71,96	66,72	5,24	7,00	5,00		11,69	-	-	11,93	-	11,93	-	71,99	-	0,84			0,84
05.06.20	24,00	-	140,84	130,08	10,76	72,72	67,36	5,36	7,00	5,00		10,76	-	-	10,98	-	10,98	-	72,74	-	0,78			0,78
06.06.20	24,00	-	144,09	131,85	12,24	72,54	67,39	5,15	7,00	5,00		12,24	-	-	12,49	-	12,49	-	72,56	-	0,89			0,89
07.06.20	24,00	-	144,34	132,21	12,13	71,98	66,92	5,06	7,00	5,00		12,13	-	-	12,38	-	12,38	-	72,02	-	0,87			0,87
08.06.20	24,00	-	144,27	131,88	12,39	71,68	66,83	4,85	7,00	5,00		12,39	-	-	12,64	-	12,64	-	71,71	-	0,89			0,89
09.06.20	24,00	-	142,95	131,77	11,18	71,97	67,17	4,80	7,00	5,00		11,18	-	-	11,41	-	11,41	-	72,01	-	0,81			0,81
10.06.20	24,00	-	142,86	131,74	11,12	71,39	66,61	4,78	7,00	5,00		11,12	-	-	11,35	-	11,35	-	71,43	-	0,79			0,79
11.06.20	24,00	-	143,47	133,91	9,56	71,93	67,02	4,91	7,00	5,00		9,56	-	-	9,76	-	9,76	-	71,95	-	0,69			0,69
12.06.20	24,00	-	141,99	131,83	10,16	72,41	67,28	5,13	7,00	5,00		10,16	-	-	10,37	-	10,37	-	72,44	-	0,74			0,74
13.06.20	24,00	-	142,59	131,99	10,60	72,63	67,50	5,13	7,00	5,00		10,60	-	-	10,82	-	10,82	-	72,66	-	0,77			0,77
14.06.20	24,00	-	142,47	132,60	9,87	72,54	67,47	5,07	7,00	5,00		9,87	-	-	10,07	-	10,07	-	72,57	-	0,72			0,72
15.06.20	24,00	-	143,63	132,84	10,79	71,84	66,96	4,88	7,00	5,00		10,79	-	-	11,01	-	11,01	-	71,88	-	0,78			0,78
16.06.20	24,00	-	137,72	129,83	7,89	72,03	67,25	4,78	7,00	5,00		7,89	-	-	8,05	-	8,05	-	72,06	-	0,57			0,57
17.06.20	24,00	-	144,50	136,62	7,88	72,36	67,69	4,67	7,00	5,00		7,88	-	-	8,04	-	8,04	-	72,39	-	0,57			0,57
18.06.20	24,00	-	143,56	136,51	7,05	72,31	67,71	4,60	7,00	5,00		7,05	-	-	7,19	-	7,19	-	72,34	-	0,51			0,51
19.06.20	24,00	-	143,46	137,20	6,26	72,29	67,70	4,59	7,00	5,00		6,26	-	-	6,39	-	6,39	-	72,32	-	0,45			0,45
20.06.20	24,00	-	144,42	137,57	6,85	72,46	67,68	4,78	7,00	5,00		6,85	-	-	6,99	-	6,99	-	72,49	-	0,50			0,50
21.06.20	24,00	-	143,17	134,55	8,62	71,79	66,91	4,88	7,00	5,00		8,62	-	-	8,80	-	8,80	-	71,82	-	0,62			0,62
22.06.20	24,00	-	143,24	134,86	8,38	72,20	67,32	4,88	7,00	5,00		8,38	-	-	8,55	-	8,55	-	72,22	-	0,61			0,61
23.06.20	24,00	-	143,58	133,27	10,31	71,49	66,57	4,92	7,00	5,00		7,95	-	-	8,11	-	8,11	-	72,18	-	0,57	-	-	0,57
24.06.20	24,00	-	143,58	133,27	10,31	71,49	66,57	4,92	7,00	5,00		7,95	-	-	8,11	-	8,11	-	72,18	-	0,57	-	-	0,57
25.06.20	24,00	-	143,58	133,27	10,31	71,49	66,57	4,92	7,00	5,00		7,95	-	-	8,11	-	8,11	-	72,18	-	0,57	-	-	0,57
26.06.20	24,00	-	143,58	133,27	10,31	71,49	66,57	4,92	7,00	5,00		7,95	-	-	8,11	-	8,11	-	72,18	-	0,57	-	-	0,57
27.06.20	24,00	-	143,58	133,27	10,31	71,49	66,57	4,92	7,00	5,00		7,95	-	-	8,11	-	8,11	-	72,18	-	0,57	-	-	0,57
28.06.20	24,00	-	143,58	133,27	10,31	71,49	66,57	4,92	7,00	5,00		7,95	-	-	8,11	-	8,11	-	72,18	-	0,57	-	-	0,57
29.06.20	24,00	-	143,58	133,27	10,31	71,49	66,57	4,92	7,00	5,00		7,95	-	-	8,11	-	8,11	-	72,18	-	0,57	-	-	0,57
30.06.20	24,00	-	143,58	133,27	10,31	71,49	66,57	4,92	7,00	5,00		7,95	-	-	8,11	-	8,11	-	72,18	-	0,57	-	-	0,57
Среднее	24,00	-	143,58	133,27	10,31	71,49	66,57	4,92	7,00	5,00	0,66	10,04	-	-	9,97	-	9,97	-	71,60	-	0,70	-	-	0,70
Итого	1680,00		5025,43	4664,55	360,88						23,15	360,88	0,00	0,00	348,95	0,00	348,95	0,00			24,44	0,00	0,00	24,44

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.05.17 03:00	94730,39	84407,29	21401,96	-	21944,68	-	2509,12	-	-
	23.05.17 03:00	94730,39	84407,29	21401,96	-	21944,68	-	2509,12	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,71 °C = -4,95 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **19,49** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **348,95** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать энергосбыта

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ЖКС 2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___»_____20__ г.