Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 8 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8561.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 8
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
график:

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 8_СЦО_май_Н

Вычислитель: ВКТ-7 № 207931 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до 03.12.2021 Тхв, гр.С= 3,75

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.25 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.25 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.05.2020 - 28.05.2020

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.05.2020	24,00	-	61,50	61,50	0,00	67,11	39,54	27,57	7,00	5,00	1,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			1,70
24.05.2020	24,00	-	61,38	61,38	0,00	66,86	39,93	26,93	7,00	5,00	1,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			1,65
25.05.2020	24,00	-	62,18	62,18	0,00	66,50	40,41	26,09	7,00	5,00	1,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			1,62
26.05.2020	24,00	-	23,42	23,42	0,00	66,42	40,77	25,65	7,00	5,00	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			0,60
27.05.2020	24,00	-	0,00	0,00	0,00	30,18	25,09	5,09	7,00	5,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			0,00
Среднее	24,00	-	41,70	41,70	-	59,41	37,15	22,27	7,00	5,00	1,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,11
Итого	120,00		208,48	208,48	0,00						5,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	5,57

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	25.05.2020 02:00:00	34804,37	35435,32	-	-	-	-	1102,38	1,66	18706,00
	27.05.2020 02:00:00	34884,86	35515,81	-	-	-	-	1104,46	1,66	18754,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 3,75 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **5,57** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург №2

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.