Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 81-1 / ТЦ-2 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9248.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 81-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Код УУТЭ:
график:

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 81-1_ТЦ-2 СЦО_май_Н
Вычислитель: ВКТ-7 № 207779
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до 26.12.2021
Тхв, гр.С= 17,3

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.24309 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.24309 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.05.2020 - 28.05.2020

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.05.2020	24,00	-	74,62	74,49	0,13	65,61	42,28	23,33	7,00	5,00	1,74	-	-	-	-		-	-	-	-	0,00			1,75
24.05.2020	24,00	-	75,43	74,65	0,78	65,45	42,68	22,77	7,00	5,00	1,74	-	-	-	-		-	-	-	-	0,00			1,75
25.05.2020	24,00	-	80,91	80,78	0,13	64,95	43,79	21,16	7,00	5,00	1,71	-	-	-	-		-	-	-	-	0,00			1,71
26.05.2020	24,00	-	47,02	46,95	0,07	65,14	45,31	19,83	7,00	5,00	0,93	-	-	-	-		-	-	-	-	0,00			0,93
27.05.2020	24,00	-	0,00	0,00	0,00	22,14	22,24	-0,10	7,00	5,00	0,00	-	-	-	-		-	-	-	-	0,00			0,00
Среднее	24,00	-	55,60	55,37	0,22	56,66	39,26	17,40	7,00	5,00	1,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1,23
Итого	120,00		277,98	276,87	1,11						6,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,01	0,00	0,00	6,14

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	25.05.2020 02:00:00	46818,86	46795,64	-	-	-	V4_TV1	1364,12	1,24	19716,00
	27.05.2020 02:00:00	46940,59	46917,17	-	-	-	V4_TV1	1366,63	1,25	19764,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 17,3 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **6,14** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невск...» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт...
Абонентное управлен...
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__»_____20__