

Абонент: ЖКЭС Невского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкин 89-3 / СЛО-ГЭС
 Обслуживающая организация: ООО "Инфракил Монтаж"
 Источник: Обуховский 3-й

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за июнь 2020
 Договор: 9002.038.1
 Строит. адрес: Бабушкин 89-3
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная

Установленные приборы: ВКГ-7 № 205751
 Часовые и строч. архивы в файлах: ВКГ-7-205751-С(0-2)0х2
 Режим (Смена):
 Расходомер: ПРЭМ 32 Гли= 0,067 Глиах= 30
 Расходомер: ПРЭМ 32 Гли= 0,067 Глиах= 30
 Расходомер: ПРЭМ 32 Гли= 0,067 Глиах= 30
 Расходомер: ПРЭМ 20 Гли= 0,027 Глиах= 12
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-nb)+M2*(t2-nb)
 летом: Q=M1*(t1-nb)+M2*(t2-nb)
 Отеп.ср=0,255 Отеп.л=0,1078
 Отеп.г.ср= Отеп.ср=0,049 Гли.ср=0,1078
 Гор=77,28 Снег=0 Гли.лог=0 Гли.ср=19,598

Договорные нагрузки (Гкал/час):
 Договорные нагрузки (ср.сут.): Гкал/сут:
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 27.05.2020 по 30.06.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)								Контрольные данные		Общая
			M1, T	M2, T	дМ, T	T1, C	T2, C	дТ, C	Р1, Кг/см2	Р2, Кг/см2	Qотопл, Ккал	M3, T	M4, T	дМ, T	У3, мкВт	У4, мкВт	дУ3, мкВт	Удлп, мкВт	T3, C	T4, C	Qтеп.общ., Ккал	Qтеп.г.ср., Ккал	
27.05.20	24.00	-	105,70	93,75	11,95	69,16	68,94	0,22	7,00	5,00	10,73	0,00	10,73	10,96	0,00	10,96	-	68,95	24,43	0,26	0,26	0,26	0,26
28.05.20	24.00	-	106,85	94,41	12,44	69,10	68,91	0,19	7,00	5,00	11,16	0,00	11,16	11,40	0,00	11,40	-	68,70	24,11	0,27	0,27	0,27	0,27
29.05.20	24.00	-	106,00	92,76	13,24	68,93	68,72	0,21	7,00	5,00	11,77	0,00	11,77	12,00	0,00	12,00	-	68,69	24,05	0,29	0,29	0,29	0,29
30.05.20	24.00	-	101,75	89,30	12,45	69,18	68,95	0,23	7,00	5,00	11,11	0,00	11,11	11,32	0,00	11,32	-	68,90	24,24	0,27	0,27	0,27	0,27
31.05.20	24.00	-	102,88	89,67	13,21	68,74	68,53	0,21	7,00	5,00	11,81	0,00	11,81	12,06	0,00	12,06	-	68,42	24,13	0,29	0,29	0,29	0,29
01.06.20	24.00	-	105,26	92,62	12,64	68,90	68,68	0,22	7,00	5,00	11,42	0,00	11,42	11,67	0,00	11,67	-	68,65	23,54	0,27	0,27	0,27	0,27
02.06.20	24.00	-	108,25	93,99	14,26	69,14	68,92	0,22	7,00	5,00	13,00	0,00	13,00	13,26	0,00	13,26	-	68,98	23,46	0,31	0,31	0,31	0,31
03.06.20	24.00	-	106,82	93,74	13,08	70,18	69,95	0,23	7,00	5,00	11,75	0,00	11,75	12,00	0,00	12,00	-	70,05	23,83	0,29	0,29	0,29	0,29
04.06.20	24.00	-	104,46	92,05	12,41	71,05	70,81	0,24	7,00	5,00	11,11	0,00	11,11	11,37	0,00	11,37	-	70,86	24,32	0,27	0,27	0,27	0,27
05.06.20	24.00	-	103,86	91,96	11,90	71,92	71,69	0,23	7,00	5,00	10,66	0,00	10,66	10,92	0,00	10,92	-	71,58	24,46	0,26	0,26	0,26	0,26
06.06.20	24.00	-	105,73	93,43	12,30	71,81	71,59	0,22	7,00	5,00	10,91	0,00	10,91	11,13	0,00	11,13	-	71,39	24,75	0,27	0,27	0,27	0,27
07.06.20	24.00	-	106,04	93,79	12,25	71,26	71,04	0,22	7,00	5,00	10,88	0,00	10,88	11,12	0,00	11,12	-	71,05	24,79	0,27	0,27	0,27	0,27
08.06.20	24.00	-	106,46	94,05	12,41	70,98	70,76	0,22	7,00	5,00	11,00	0,00	11,00	11,25	0,00	11,25	-	70,69	25,38	0,28	0,28	0,28	0,28
09.06.20	24.00	-	105,23	93,80	11,43	71,23	71,00	0,23	7,00	5,00	10,09	0,00	10,09	10,33	0,00	10,33	-	71,01	25,87	0,26	0,26	0,26	0,26
10.06.20	24.00	-	104,25	93,72	10,53	70,61	70,40	0,21	7,00	5,00	9,14	0,00	9,14	9,35	0,00	9,35	-	70,29	26,02	0,24	0,24	0,24	0,24
11.06.20	24.00	-	105,77	94,92	10,85	71,25	71,04	0,21	7,00	5,00	9,55	0,00	9,55	9,76	0,00	9,76	-	70,88	26,03	0,25	0,25	0,25	0,25
12.06.20	24.00	-	105,80	94,14	11,66	71,57	71,35	0,22	7,00	5,00	10,55	0,00	10,55	10,78	0,00	10,78	-	71,34	25,64	0,28	0,28	0,28	0,28
13.06.20	24.00	-	104,99	94,54	10,45	71,91	71,69	0,22	7,00	5,00	9,36	0,00	9,36	9,55	0,00	9,55	-	71,56	25,64	0,24	0,24	0,24	0,24
14.06.20	24.00	-	106,54	94,53	12,01	71,88	71,67	0,21	7,00	5,00	10,80	0,00	10,80	11,04	0,00	11,04	-	71,52	25,70	0,28	0,28	0,28	0,28
15.06.20	24.00	-	105,86	95,24	10,62	71,12	70,90	0,22	7,00	5,00	9,47	0,00	9,47	9,70	0,00	9,70	-	70,86	25,90	0,25	0,25	0,25	0,25
16.06.20	24.00	-	107,38	96,79	10,78	71,34	71,12	0,22	7,00	5,00	9,68	0,00	9,68	9,89	0,00	9,89	-	71,20	26,45	0,26	0,26	0,26	0,26
17.06.20	24.00	-	106,66	96,59	10,07	71,69	71,49	0,20	7,00	5,00	8,93	0,00	8,93	9,14	0,00	9,14	-	71,34	26,80	0,25	0,25	0,25	0,25
18.06.20	24.00	-	105,69	96,54	9,15	71,53	71,32	0,21	7,00	5,00	8,08	0,00	8,08	8,28	0,00	8,28	-	71,31	27,14	0,24	0,24	0,24	0,24
19.06.20	24.00	-	107,40	96,79	10,61	71,74	71,54	0,20	7,00	5,00	9,49	0,00	9,49	9,70	0,00	9,70	-	71,36	27,06	0,26	0,26	0,26	0,26
20.06.20	24.00	-	105,55	95,30	10,25	71,07	70,85	0,22	7,00	5,00	9,19	0,00	9,19	9,37	0,00	9,37	-	70,73	26,68	0,25	0,25	0,25	0,25
21.06.20	24.00	-	106,36	95,46	10,90	71,50	71,30	0,20	7,00	5,00	9,75	0,00	9,75	9,98	0,00	9,98	-	71,09	26,69	0,24	0,24	0,24	0,24
22.06.20	24.00	-	105,69	94,04	10,59	70,75	70,54	0,22	7,00	5,00	9,48	0,00	9,48	9,48	0,00	9,48	-	71,09	25,36	0,24	0,24	0,24	0,24
23.06.20	24.00	-	105,69	94,04	10,59	70,75	70,54	0,22	7,00	5,00	9,48	0,00	9,48	9,48	0,00	9,48	-	71,09	25,36	0,24	0,24	0,24	0,24
24.06.20	24.00	-	105,69	94,04	10,59	70,75	70,54	0,22	7,00	5,00	9,48	0,00	9,48	9,48	0,00	9,48	-	71,09	25,36	0,24	0,24	0,24	0,24
25.06.20	24.00	-	105,69	94,04	10,59	70,75	70,54	0,22	7,00	5,00	9,48	0,00	9,48	9,48	0,00	9,48	-	71,09	25,36	0,24	0,24	0,24	0,24
26.06.20	24.00	-	105,69	94,04	10,59	70,75	70,54	0,22	7,00	5,00	9,48	0,00	9,48	9,48	0,00	9,48	-	71,09	25,36	0,24	0,24	0,24	0,24
27.06.20	24.00	-	105,69	94,04	10,59	70,75	70,54	0,22	7,00	5,00	9,48	0,00	9,48	9,48	0,00	9,48	-	71,09	25,36	0,24	0,24	0,24	0,24
28.06.20	24.00	-	105,69	94,04	10,59	70,75	70,54	0,22	7,00	5,00	9,48	0,00	9,48	9,48	0,00	9,48	-	71,09	25,36	0,24	0,24	0,24	0,24
29.06.20	24.00	-	105,69	94,04	10,59	70,75	70,54	0,22	7,00	5,00	9,48	0,00	9,48	9,48	0,00	9,48	-	71,09	25,36	0,24	0,24	0,24	0,24
30.06.20	24.00	-	105,69	94,04	10,59	70,75	70,54	0,22	7,00	5,00	9,48	0,00	9,48	9,48	0,00	9,48	-	71,09	25,36	0,24	0,24	0,24	0,24
Среднее	24.00	-	105,69	94,04	11,40	70,75	70,54	0,22	7,00	5,00	10,19	0,00	10,19	10,36	0,00	10,36	-	70,61	25,36	0,26	0,26	0,26	0,26
Итого	840,00	-	3699,05	3391,44	399,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,60	0,00	356,60	362,76	0,00	362,76	-	70,61	25,36	9,03	9,03	9,03	9,03

Показание счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время		М1(Г)	М2(Г)	М3(Г)	М4(Г)	У3(кВт)	У4(кВт)	Q СЛО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб. ч
	27.05.20 02:00	23.06.20 09:00									

Первый расчет по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения, рассчитанный по среднему:
 Первый расчет по договору:
 Первый превышения 12:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

13,71 °C = 4,89 Ккал/кВт.ч
 4,14 Ккал/кВт.ч
 362,76 кВт.ч



ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
 ОТСУЕТ ПРИНЯТ
 20