Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 95-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 95-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14915-ч(с)-0520.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14915 Режим (схема): ; Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 13,71

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4716 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0893
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0893
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=141,48 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2020 по 26.05.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.05.20	24,00	-	162,93	140,75	22,18	66,28	44,13	22,15	5,00	4,00	3,20	20,77	0,00	0,00	21,20	0,00	21,20	-	66,75	0,00	1,39			4,59
24.05.20	24,00	-	162,84	141,89	20,94	66,11	44,54	21,58	5,00	4,00	3,14	19,59	0,00	0,00	19,99	0,00	19,99	-	66,62	0,00	1,30			4,45
25.05.20	24,00	-	146,01	128,70	17,30	65,85	44,86	20,99	5,00	4,00	2,75	16,62	0,00	0,00	16,96	0,00	16,96	-	65,53	0,00	1,09			3,84
26.05.20	24,00	-	89,92	76,11	13,81	68,13	63,01	5,11	5,00	4,00	0,39	14,34	0,00	0,00	14,63	0,00	14,63	-	65,63	0,00	0,94			1,33
Среднее	24,00	-	140,42	121,87	18,56	66,59	49,14	17,46	5,00	4,00	2,37	17,83	-	-	18,19	-	18,19	-	66,13	-	1,18	-	-	3,55
Итого	96,00		561,70	487,46	74,24						9,49	71,32	0,00	0,00	72,77	0,00	72,77	0,00			4,72	0,00	0,00	14,22

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.05.20 01:00	126038,74	108652,58	16425,58	0,00	16831,41	0,00	3980,36	1200,89	-
	27.05.20 02:00	126606,76	109145,19	16498,14	0,00	16905,45	0,00	3994,39	1205,70	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,71 °C = -0,98 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **13,24** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **72,77** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» _____ 20__ г.