

Установленные приборы: Часовые и струнч. адмивы в файлах: ВК77-205811--(С)-0520.1х

Вычислитель: ВК77 № 205811
 Подаш. тр. (M1): расколонер: ПРЕМ 32 Сплн.: 0.0677 Сплх: 30
 Оборот. тр. (M2): расколонер: ПРЕМ 32 Сплн.: 0.0677 Сплх: 30
 Тр.д. ГВС(M3): расколонер: ПРЕМ 20 Сплн.: 0.027 Сплх: 12
 Тр.цирк. ГВС(M4): расколонер: Сплн.: Сплх:
 Тр. подгр. (M5): расколонер: Сплн.: Сплх:

Договорные нагрузки (гр.час): Qгр=0.236 Qрег.пл.= Qрег.сл.=
 Договорные расходы (гр.слг.): Qрег.сл.гр.= Qрег.сл.ср.= Qрег.сл.д.=
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2020 по 26.05.2020: Qгр=17.28 Qрег.сл.гр.= Qрег.сл.ср.= Qрег.сл.д.=

Режим (схема):
 Приборы УТЭ поверены до:
 Термометр: КТСН-
 Термометр: КТСН-
 Термометр: ТСП-Н
 Термометр: Термометр:
 Термометр: Термометр:
 Термометр: Термометр:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:

Дата		Тп	НС	M1	M2	dm	T1	T2	DT	P1	P2	Qотопл	M3	M4	dm	V3	V4	divгвс	Уплдп	T3	T4	Qгвс общ.	Qгвс мал.	Qгвс слг	Q общ.	
23.05.20	24.00	-	-	93.88	83.41	10.47	67.18	42.07	25.11	7.00	5.00	2.03	11.50	-	-	11.72	-	11.72	-	67.24	-	0.77	Кал	Кал	Кал	Кал
24.05.20	24.00	-	-	94.63	83.68	10.95	66.98	42.49	24.49	7.00	5.00	1.98	11.95	-	-	12.18	-	12.18	-	67.13	-	0.80	Кал	Кал	Кал	Кал
25.05.20	24.00	-	-	99.68	89.48	10.20	67.08	47.71	19.37	7.00	5.00	1.66	11.34	-	-	11.55	-	11.55	-	67.22	-	0.76	Кал	Кал	Кал	Кал
26.05.20	24.00	-	-	104.19	95.18	9.01	68.75	5.02	63.73	7.00	5.00	0.40	10.21	-	-	10.40	-	10.40	-	68.75	-	0.70	Кал	Кал	Кал	Кал
Среднее	24.00	-	-	98.10	87.94	10.16	67.50	49.00	18.50	7.00	5.00	1.52	11.25	-	-	11.46	-	11.46	-	67.59	-	0.76	Кал	Кал	Кал	Кал
Итого	96.00	-	-	392.38	351.75	40.63	-	-	-	-	-	6.06	45.00	0.00	0.00	45.85	0.00	45.85	0.00	-	-	3.04	0.00	0.00	9.11	

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(г)	M2(г)	M3(г)	M4(г)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЛО (Кал)	Q ГВС (Кал)	Треб. ч
	23.05.20 02:00	77991.22	69952.52	14588.80	-	14586.19	-	2244.69	-	-
	27.05.20 02:00	78832.87	70304.51	14632.84	-	15022.08	-	2253.66	-	-

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Учет отопления (ТВ-1)
 Учет ГВС (ТВ-2)

13,71 °C = -0,62 Гкал;
 8,49 Гкал;
 45,85 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Подпись: _____
 Печать: _____

